Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2023

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9895.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 113-2 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Бабушкина 113-2 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: | Телефон: (812) 313-47-06
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график:

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: Бабушкина 113-2_СЦО+ГВС_апрель_Н
Вычислитель: ВКТ-7 № 207735 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до 16.07.2025 | Тхв, гр.С= 0.4

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0.1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0.1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0.12	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0.293 Qвент.= Qтех.пот.=";"Qот=0.293 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0.19602
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0.0891
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} ";"Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} Gгвс={G_GVS_SR*24}

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период 23.03.2023 - 23.04.2023

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.03.2023	24.00	-	137.00	123.87	13.13	72.30	48.54	23.76	7.00	5.00		75.89	-	-	77.69	-	77.69	-	72.05	-				3.89
24.03.2023	24.00	-	136.26	123.35	12.91	71.80	48.20	23.60	7.00	5.00		75.43	-	-	77.21	-	77.21	-	71.72	-				3.84
25.03.2023	24.00	-	136.19	122.29	13.90	71.75	48.10	23.65	7.00	5.00		75.84	-	-	77.61	-	77.61	-	71.59	-				3.89
26.03.2023	24.00	-	135.70	119.96	15.74	71.80	47.54	24.26	7.00	5.00		76.42	-	-	78.24	-	78.24	-	71.62	-				4.04
27.03.2023	24.00	-	131.71	116.54	15.17	70.87	46.26	24.61	7.00	5.00		74.27	-	-	75.94	-	75.94	-	70.64	-				3.95
28.03.2023	24.00	-	133.19	118.20	14.99	71.29	46.46	24.83	7.00	5.00		75.26	-	-	76.98	-	76.98	-	71.08	-				4.01
29.03.2023	24.00	-	130.96	116.26	14.70	72.50	46.65	25.85	7.00	5.00		74.03	-	-	75.78	-	75.78	-	72.31	-				4.07
30.03.2023	24.00	-	128.46	114.83	13.63	74.54	47.33	27.21	7.00	5.00		72.31	-	-	74.14	-	74.14	-	74.37	-				4.14
31.03.2023	24.00	-	128.46	115.63	12.83	75.65	48.36	27.29	7.00	5.00		71.89	-	-	73.75	-	73.75	-	75.43	-				4.13
01.04.2023	24.00	-	130.04	115.73	14.31	77.28	49.54	27.74	7.00	5.00		73.47	-	-	75.43	-	75.43	-	76.79	-				4.32
02.04.2023	24.00	-	127.93	113.06	14.87	77.67	49.27	28.40	7.00	5.00		71.58	-	-	73.50	-	73.50	-	77.16	-				4.37
03.04.2023	24.00	-	126.46	110.78	15.68	75.88	47.96	27.92	7.00	5.00		70.95	-	-	72.79	-	72.79	-	75.59	-				4.29
04.04.2023	24.00	-	127.60	113.33	14.27	76.21	48.66	27.55	7.00	5.00		71.05	-	-	72.91	-	72.91	-	75.92	-				4.21
05.04.2023	24.00	-	129.17	115.41	13.76	75.19	48.48	26.71	7.00	5.00		71.78	-	-	73.62	-	73.62	-	74.87	-				4.12
06.04.2023	24.00	-	129.85	115.91	13.94	73.24	47.98	25.26	7.00	5.00		72.35	-	-	74.08	-	74.08	-	72.96	-				3.95
07.04.2023	24.00	-	128.47	114.04	14.43	71.24	47.13	24.11	7.00	5.00		71.99	-	-	73.65	-	73.65	-	70.92	-				3.78
08.04.2023	24.00	-	128.17	115.21	12.96	71.49	47.52	23.97	7.00	5.00		71.20	-	-	72.87	-	72.87	-	71.20	-				3.69
09.04.2023	24.00	-	131.94	115.30	16.64	70.66	47.27	23.39	7.00	5.00		74.76	-	-	76.48	-	76.48	-	70.42	-				3.88
10.04.2023	24.00	-	130.13	115.58	14.55	69.95	47.01	22.94	7.00	5.00		72.79	-	-	74.44	-	74.44	-	69.77	-				3.67
11.04.2023	24.00	-	130.41	117.14	13.27	69.86	47.15	22.71	7.00	5.00		72.44	-	-	74.06	-	74.06	-	69.64	-				3.59
12.04.2023	24.00	-	133.12	118.74	14.38	71.07	48.13	22.94	7.00	5.00		74.43	-	-	76.14	-	76.14	-	70.87	-				3.75
13.04.2023	24.00	-	132.43	117.62	14.81	69.96	46.87	23.09	7.00	5.00		74.53	-	-	76.15	-	76.15	-	69.67	-				3.75
14.04.2023	24.00	-	128.71	115.49	13.22	71.63	47.00	24.63	7.00	5.00		71.82	-	-	73.49	-	73.49	-	71.43	-				3.79
15.04.2023	24.00	-	130.58	117.70	12.88	72.05	47.30	24.75	7.00	5.00		72.62	-	-	74.33	-	74.33	-	71.89	-				3.84
16.04.2023	24.00	-	133.64	118.93	14.71	72.25	47.94	24.31	7.00	5.00		75.01	-	-	76.77	-	76.77	-	72.10	-				3.96
17.04.2023	24.00	-	131.42	118.65	12.77	71.15	47.76	23.39	7.00	5.00		72.69	-	-	74.37	-	74.37	-	70.98	-				3.69
18.04.2023	24.00	-	135.05	120.06	14.99	71.50	48.56	22.94	7.00	5.00		74.71	-	-	76.43	-	76.43	-	71.32	-				3.83
19.04.2023	24.00	-	137.47	123.40	14.07	71.93	49.13	22.80	7.00	5.00		75.48	-	-	77.26	-	77.26	-	71.68	-				3.83
20.04.2023	24.00	-	137.63	120.83	16.80	67.57	47.12	20.45	7.00	5.00		76.93	-	-	78.55	-	78.55	-	67.19	-				3.60
21.04.2023	24.00	-	135.60	121.43	14.17	66.28	45.93	20.35	7.00	5.00		75.23	-	-	76.73	-	76.73	-	66.06	-				3.41
22.04.2023	24.00	-	136.46	123.47	12.99	67.45	47.12	20.33	7.00	5.00		75.52	-	-	77.07	-	77.07	-	67.06	-				3.39
Среднее	24.00	-	131.94	117.70	14.24	72.06	47.69	24.38	7.00	5.00		73.70	-	-	75.43	-	75.43	-	71.82	-				3.89
Итого	744.00		4090.21	3648.74	441.47							2284.67	0.00	0.00	2338.46	0.00	2338.46	0.00						120.67

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	21.04.2023 00:00:00	58138.56	51854.94	32594.02	-	33492.40	-	1912.95	2534.32	11497.00
	22.04.2023 04:00:00	58296.36	51997.62	32680.98	-	33581.11	-	1916.86	2540.09	11525.00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл., расчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0.4 °C = -0.91 Гкал;
Итого по приборам учета (с учетом корректировок): **119.76** Гкал;
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. **450.48** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

Представитель теплоснабжающей организации
_____ /_____/

Общество с ограниченной ответственностью «Инжиниринг сервис №2 Невского района» Санкт-Петербург №2

ГУП «ТЭК СПБ»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
СОКОЛОВ Д.А. 26.04.2023г.