Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2023

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9978.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 115-5 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Бабушкина 115-5 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: | Телефон: (812) 313-47-06
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график:

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: Бабушкина 115-5_СЦО+ГВС_апрель_Н
Вычислитель: ВКТ-7 № 208211 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до 04.08.2025 | Тхв, гр.С= 0.4

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32 п	Gmin= 0.067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32 п	Gmin= 0.067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32 п	Gmin= 0.067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер: ПРЭМ 20 п	Gmin= 0.027	Gmax= 12	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0.198 Qвент.= Qтех.пот.=";"Qот=0.198 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0.14696
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0.0668
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} ";"Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} Gгвс={G_GVS_SR*24}

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период 23.03.2023 - 23.04.2023

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.03.2023	24.00	-	133.15	124.77	8.38	72.60	56.03	16.57	7.00	5.00		78.47	72.80	5.67	80.36	74.27	6.09	-	72.55	66.01				2.68
24.03.2023	24.00	-	133.08	124.00	9.08	72.16	55.70	16.46	7.00	5.00		78.68	72.30	6.38	80.58	73.76	6.82	-	72.13	65.59				2.70
25.03.2023	24.00	-	132.49	123.05	9.44	72.12	55.73	16.39	7.00	5.00		78.77	71.93	6.84	80.68	73.37	7.31	-	72.07	65.64				2.70
26.03.2023	24.00	-	130.18	120.94	9.24	72.17	55.38	16.79	7.00	5.00		77.20	70.63	6.57	79.09	72.04	7.05	-	72.12	65.58				2.70
27.03.2023	24.00	-	125.94	117.67	8.27	71.20	54.26	16.94	7.00	5.00		74.50	68.70	5.80	76.22	70.03	6.19	-	71.14	64.56				2.59
28.03.2023	24.00	-	127.58	119.32	8.26	71.59	54.56	17.03	7.00	5.00		75.40	69.72	5.68	77.19	71.07	6.12	-	71.53	64.86				2.63
29.03.2023	24.00	-	125.34	117.37	7.97	72.84	55.07	17.77	7.00	5.00		74.06	68.54	5.52	75.86	69.94	5.92	-	72.79	65.73				2.67
30.03.2023	24.00	-	125.51	117.22	8.29	74.89	56.23	18.66	7.00	5.00		74.25	68.41	5.84	76.14	69.84	6.30	-	74.82	67.47				2.82
31.03.2023	24.00	-	128.57	120.38	8.19	75.97	57.33	18.64	7.00	5.00		76.03	70.29	5.74	78.01	71.81	6.20	-	75.90	68.54				2.87
01.04.2023	24.00	-	129.70	120.80	8.90	77.61	58.57	19.04	7.00	5.00		76.99	70.44	6.55	79.08	72.03	7.05	-	77.54	70.06				2.99
02.04.2023	24.00	-	130.07	119.96	10.11	77.99	58.71	19.28	7.00	5.00		77.59	69.85	7.74	79.72	71.46	8.26	-	77.92	70.34				3.11
03.04.2023	24.00	-	126.95	118.57	8.38	76.18	57.32	18.86	7.00	5.00		75.19	69.15	6.04	77.17	70.65	6.52	-	76.11	68.63				2.88
04.04.2023	24.00	-	128.95	121.01	7.94	76.50	57.79	18.71	7.00	5.00		76.26	70.55	5.71	78.27	72.12	6.15	-	76.44	69.06				2.88
05.04.2023	24.00	-	131.08	122.70	8.38	75.46	57.53	17.93	7.00	5.00		77.61	71.53	6.08	79.61	73.09	6.52	-	75.38	68.43				2.84
06.04.2023	24.00	-	131.09	123.17	7.92	73.47	56.43	17.04	7.00	5.00		77.84	71.88	5.96	79.78	73.37	6.41	-	73.40	66.80				2.68
07.04.2023	24.00	-	129.27	121.23	8.04	71.48	55.04	16.44	7.00	5.00		77.07	70.67	6.40	78.87	72.05	6.82	-	71.42	65.05				2.57
08.04.2023	24.00	-	130.94	121.96	8.98	71.73	55.32	16.41	7.00	5.00		78.43	71.03	7.40	80.25	72.47	7.78	-	71.67	65.35				2.65
09.04.2023	24.00	-	131.56	122.54	9.02	70.91	54.91	16.00	7.00	5.00		78.66	71.38	7.28	80.49	72.80	7.69	-	70.85	64.66				2.61
10.04.2023	24.00	-	131.30	122.48	8.82	70.18	54.53	15.65	7.00	5.00		78.51	71.46	7.05	80.30	72.79	7.51	-	70.14	64.06				2.54
11.04.2023	24.00	-	132.78	123.96	8.82	70.12	54.73	15.39	7.00	5.00		79.25	72.28	6.97	81.04	73.68	7.36	-	70.07	64.13				2.53
12.04.2023	24.00	-	134.33	125.78	8.55	71.32	55.82	15.50	7.00	5.00		80.14	73.37	6.77	82.00	74.84	7.16	-	71.28	65.28				2.57
13.04.2023	24.00	-	133.54	124.76	8.78	70.21	54.72	15.49	7.00	5.00		79.25	72.77	6.48	81.03	74.18	6.85	-	70.15	64.22				2.55
14.04.2023	24.00	-	130.93	122.47	8.46	71.92	55.41	16.51	7.00	5.00		77.62	71.41	6.21	79.44	72.83	6.61	-	71.87	65.44				2.63
15.04.2023	24.00	-	133.47	124.34	9.13	72.31	55.75	16.56	7.00	5.00		79.44	72.49	6.95	81.29	73.93	7.36	-	72.25	65.87				2.72
16.04.2023	24.00	-	134.77	125.88	8.89	72.49	56.18	16.31	7.00	5.00		79.91	73.43	6.48	81.82	74.88	6.94	-	72.44	66.15				2.70
17.04.2023	24.00	-	134.17	126.04	8.13	71.39	55.65	15.74	7.00	5.00		79.36	73.48	5.88	81.20	74.94	6.26	-	71.34	65.26				2.57
18.04.2023	24.00	-	135.30	125.82	9.48	71.76	55.90	15.86	7.00	5.00		80.71	73.28	7.43	82.58	74.73	7.85	-	71.72	65.62				2.68
19.04.2023	24.00	-	134.82	127.66	7.16	72.22	56.31	15.91	7.00	5.00		79.98	74.42	5.56	81.86	75.91	5.95	-	72.17	66.07				2.55
20.04.2023	24.00	-	133.47	124.87	8.60	67.84	53.52	14.32	7.00	5.00		79.34	72.77	6.57	81.06	74.08	6.98	-	67.75	62.42				2.38
21.04.2023	24.00	-	133.33	124.62	8.71	66.60	52.54	14.06	7.00	5.00		79.14	72.55	6.59	80.76	73.85	6.91	-	66.56	61.15				2.34
22.04.2023	24.00	-	135.64	124.58	11.06	67.68	53.70	13.98	7.00	5.00		81.25	72.52	8.73	82.93	73.81	9.12	-	67.62	62.32				2.49
Среднее	24.00	-	131.27	122.58	8.69	72.35	55.70	16.65	7.00	5.00		77.96	71.48	6.48	79.83	72.92	6.91	-	72.29	65.82				2.67
Итого	744.00		4069.30	3799.92	269.38							2416.90	2216.03	200.87	2474.68	2260.62	214.06	0.00						82.80

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	21.04.2023 00:00:00	61994.98	57782.78	35849.55	32912.25	36844.77	33673.36	1366.97	495.15	13093.00
	22.04.2023 03:00:00	62145.35	57923.61	35938.68	32994.27	36935.73	33756.86	1369.59	496.07	13120.00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл., расчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0.4 °С = -0.97 Гкал;
Итого по приборам учета (с учетом корректировок): **81.84** Гкал;
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. **214.06** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

Представитель теплоснабжающей организации
_____ /_____/

Общество с ограниченной ответственностью «Жилищно-сервис №2 Невского района» Санкт-Петербург №2

ГУП «ТЭК СПБ»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26 04 2023г.