Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2023

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9067.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 49 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Бабушкина 49 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Четырехтрубная | график:

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: Бабушкина 49_СЦО+ГВС_апрель_Н
Вычислитель: ВКТ-7 № 208366 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до 25.07.2025 | Тхв, гр.С= 0.4

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0.2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0.2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 40 п	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер: ПРЭМ 32 п	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0.36 Qвент.= Qтех.пот.=";"Qот=0.36 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} ";"Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} Gгвс={G_GVS_SR*24}

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период 23.03.2023 - 23.04.2023

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)									Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.03.2023	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26.32	8.21	18.11	26.84	8.21	18.63	-	65.69	41.30				1.39
24.03.2023	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27.64	9.05	18.59	28.20	9.05	19.15	-	67.33	43.20				1.47
25.03.2023	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.81	8.53	21.28	30.45	8.53	21.92	-	68.32	42.62				1.67
26.03.2023	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28.81	8.39	20.42	29.43	8.39	21.04	-	66.77	41.76				1.57
27.03.2023	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27.34	8.82	18.52	27.91	8.82	19.09	-	66.63	41.83				1.45
28.03.2023	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.33	9.06	20.27	29.96	9.06	20.90	-	66.93	42.95				1.57
29.03.2023	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.42	9.16	20.26	30.04	9.16	20.88	-	67.23	42.68				1.59
30.03.2023	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27.69	8.98	18.71	28.24	8.98	19.26	-	66.22	41.10				1.46
31.03.2023	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28.13	9.21	18.92	28.69	9.21	19.48	-	65.57	41.77				1.46
01.04.2023	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.06	9.35	20.71	30.66	9.35	21.31	-	65.78	41.84				1.59
02.04.2023	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.29	9.12	21.17	30.91	9.12	21.79	-	67.04	41.96				1.65
03.04.2023	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28.68	8.87	19.81	29.25	8.87	20.38	-	65.49	41.34				1.51
04.04.2023	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28.64	8.92	19.72	29.24	8.92	20.32	-	66.58	42.12				1.53
05.04.2023	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26.81	7.49	19.32	27.37	7.49	19.88	-	66.33	40.41				1.48
06.04.2023	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27.30	7.80	19.50	27.87	7.80	20.07	-	67.45	41.60				1.52
07.04.2023	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.43	7.96	17.47	25.96	7.96	18.00	-	67.50	41.25				1.39
08.04.2023	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28.40	8.25	20.15	29.00	8.25	20.75	-	67.71	42.60				1.57
09.04.2023	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.31	7.27	23.04	30.94	7.27	23.67	-	66.93	40.43				1.73
10.04.2023	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27.42	8.23	19.19	28.00	8.23	19.77	-	68.27	43.12				1.52
11.04.2023	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.60	10.71	18.89	30.23	10.80	19.43	-	68.41	46.50				1.53
12.04.2023	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.25	11.08	19.17	30.90	11.21	19.69	-	68.18	46.73				1.54
13.04.2023	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.04	9.03	20.01	29.64	9.03	20.61	-	66.52	42.68				1.55
14.04.2023	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.51	9.22	20.29	30.09	9.22	20.87	-	64.75	42.53				1.52
15.04.2023	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31.26	8.85	22.41	31.85	8.85	23.00	-	65.08	42.04				1.66
16.04.2023	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.47	8.81	23.66	33.08	8.81	24.27	-	64.48	42.29				1.72
17.04.2023	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28.23	8.47	19.76	28.78	8.47	20.31	-	65.34	42.04				1.49
18.04.2023	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27.45	8.17	19.28	28.02	8.17	19.85	-	66.70	41.99				1.49
19.04.2023	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27.14	8.09	19.05	27.71	8.09	19.62	-	66.89	41.67				1.48
20.04.2023	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27.18	7.96	19.22	27.75	7.96	19.79	-	65.68	41.62				1.45
21.04.2023	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28.14	7.50	20.64	28.67	7.50	21.17	-	63.68	40.16				1.49
22.04.2023	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27.55	6.95	20.60	28.06	6.95	21.11	-	64.13	38.71				1.50
Среднее	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28.57	8.63	19.94	29.15	8.64	20.52	-	66.44	42.09				1.53
Итого	744.00		-	-	-						-	885.65	267.51	618.14	903.74	267.73	636.01	0.00						47.54

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	21.04.2023 00:00:00	108539.65	108157.99	15467.01	4187.91	15788.90	4201.18	2531.04	854.92	12302.00
	22.04.2023 02:00:00	108821.87	108426.20	15496.93	4196.23	15819.38	4209.50	2535.97	856.49	12328.00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл., расчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0.4 °С = -0.35 Гкал;
Итого по приборам учета (с учетом корректировок): **47.19** Гкал;
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. **636.01** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

Представитель теплоснабжающей организации _____ /_____/

Общество с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис №2 Невского района Санкт-Петербурга» 2

ГУП «ТЭК СПБ»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26 04 2023г.