Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2023

Абонент: ЖКС №2 | Договор: 33952.046.6 | Телефон: | Узел учета: СЦО
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 83-1 / СЦО | Строит.Адрес: Бабушкина 83-1 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: | Телефон: (812) 313-47-06
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150\\70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: Бабушкина 83-1_СЦО_апрель_Н
Вычислитель: СПТ-940 № 2069 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до 26.08.2024 | Тхв, гр.С= 0.4

Подающ.тр.(М1):	расходомер: Питерфло	Gmin=	Gmax= 15	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления: СДВ-И
Обратн.тр.(М2):	расходомер: Питерфло	Gmin=	Gmax= 15	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления: СДВ-И
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.=";"Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} ";"Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} Gгвс={G_GVS_SR*24}

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период 23.03.2023 - 23.04.2023

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)									Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.03.2023	24.00	-	65.40	66.11	-0.71	70.15	47.90	22.25	6.47	4.28														1.42
24.03.2023	24.00	-	65.08	65.83	-0.74	69.15	46.52	22.63	6.47	4.36														1.44
25.03.2023	24.00	-	64.68	65.42	-0.74	69.48	46.61	22.87	6.45	4.37														1.44
26.03.2023	24.00	-	63.74	64.46	-0.72	69.34	46.20	23.14	6.42	4.39														1.44
27.03.2023	24.00	-	61.94	62.63	-0.69	68.43	45.02	23.40	6.35	4.43														1.42
28.03.2023	24.00	-	62.45	63.15	-0.70	68.83	45.11	23.73	6.38	4.44														1.45
29.03.2023	24.00	-	61.33	62.02	-0.69	69.46	44.85	24.62	6.32	4.44														1.48
30.03.2023	24.00	-	61.31	62.02	-0.71	71.64	45.38	26.26	6.32	4.44														1.58
31.03.2023	24.00	-	62.66	63.41	-0.75	72.52	46.17	26.36	6.38	4.41														1.62
01.04.2023	24.00	-	63.11	63.88	-0.77	74.28	47.24	27.04	6.40	4.41														1.67
02.04.2023	24.00	-	63.03	63.81	-0.77	74.69	47.55	27.14	6.38	4.39														1.67
03.04.2023	24.00	-	61.98	62.72	-0.75	73.03	46.31	26.72	6.34	4.42														1.62
04.04.2023	24.00	-	63.14	63.91	-0.77	73.44	46.66	26.78	6.40	4.41														1.65
05.04.2023	24.00	-	64.12	64.90	-0.78	72.76	46.88	25.88	6.44	4.38														1.62
06.04.2023	24.00	-	64.51	65.32	-0.81	70.85	46.25	24.60	6.45	4.39														1.55
07.04.2023	24.00	-	63.98	64.78	-0.80	68.86	45.15	23.71	6.42	4.46														1.48
08.04.2023	24.00	-	64.53	65.21	-0.68	69.04	45.57	23.47	6.45	4.76														1.48
09.04.2023	24.00	-	64.82	65.31	-0.49	68.32	45.93	22.38	6.45	4.33														1.43
10.04.2023	24.00	-	64.95	65.64	-0.69	67.53	46.19	21.34	6.45	4.32														1.35
11.04.2023	24.00	-	65.77	66.17	-0.40	67.51	47.74	19.76	6.46	4.26														1.28
12.04.2023	24.00	-	68.12	68.58	-0.46	68.62	47.31	21.31	6.50	4.30														1.43
13.04.2023	24.00	-	67.91	68.38	-0.47	67.79	46.72	21.07	6.50	4.31														1.41
14.04.2023	24.00	-	66.52	66.99	-0.47	68.98	46.85	22.12	6.43	4.33														1.45
15.04.2023	24.00	-	67.53	68.01	-0.49	69.52	47.20	22.33	6.49	4.33														1.48
16.04.2023	24.00	-	68.28	68.79	-0.51	70.07	47.85	22.22	6.51	4.30														1.49
17.04.2023	24.00	-	68.26	68.77	-0.50	68.90	47.59	21.31	6.51	4.30														1.43
18.04.2023	24.00	-	61.45	61.90	-0.45	68.83	47.71	21.12	6.48	4.29														1.28
19.04.2023	24.00	-	68.40	68.90	-0.50	69.66	48.43	21.23	6.50	4.29														1.43
20.04.2023	24.00	-	67.68	68.15	-0.47	66.64	47.17	19.47	6.48	4.30														1.30
21.04.2023	24.00	-	67.90	68.34	-0.44	63.45	45.47	17.98	6.53	4.34														1.20
22.04.2023	24.00	-	68.60	69.08	-0.48	65.63	47.22	18.40	6.53	4.30														1.24
Среднее	24.00	-	64.94	65.57	-0.63	69.59	46.60	22.99	6.44	4.37														1.46
Итого	744.00		2013.19	2032.56	-19.38																			45.25

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл., расчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0.4 °C = 0.00 Гкал;
Итого по приборам учета (с учетом корректировок): **45.25** Гкал;
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

Представитель теплоснабжающей организации _____ /_____/

Общество с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис №2 Невского района» №2 Санкт-Петербург

ГУП «ТЭК СПБ»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26 04 2023 г.