Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2023

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Елизарова 21 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Елизарова 21 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: | Телефон: (812) 313-47-06
Источник 1я Невская котельная | Схема подключения: Двухтрубная | график:

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: Елизарова 21_СЦО+ГВС_апрель_Н
Вычислитель: СПТ-943 № 14860 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до 21.09.2023 | Тхв, гр.С= 1.35

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ-1 40	Gmin= 0.1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ-1 40	Gmin= 0.1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ-1 32	Gmin= 0.067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТПТ-15-2	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетныи алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0.4 Qвент.= Qтех.пот.=";"Qот=0.4 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0.107
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0.11
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} ";"Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} Gгвс={G_GVS_SR*24}

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период 23.03.2023 - 23.04.2023

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)									Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.03.2023	24.00		149.34	131.97	17.37	71.49	44.76	26.74	6.10	4.00		15.28	0.00	0.00	15.63	0.00	15.63	-	71.25	0.00				4.78
24.03.2023	24.00		149.17	132.01	17.16	70.88	44.65	26.23	6.10	4.00		15.60	0.00	0.00	15.95	0.00	15.95	-	70.71	0.00				4.69
25.03.2023	24.00		150.43	131.21	19.21	70.72	44.43	26.29	6.10	4.00		18.29	0.00	0.00	18.71	0.00	18.71	-	70.24	0.00				4.81
26.03.2023	24.00		152.08	130.76	21.32	70.56	43.98	26.58	6.10	4.00		19.74	0.00	0.00	20.19	0.00	20.19	-	70.39	0.00				4.99
27.03.2023	24.00		149.17	131.35	17.82	70.28	43.52	26.76	6.10	4.00		17.32	0.00	0.00	17.71	0.00	17.71	-	70.15	0.00				4.77
28.03.2023	24.00		148.78	132.02	16.76	70.84	43.68	27.15	6.10	4.00		15.50	0.00	0.00	15.85	0.00	15.85	-	70.51	0.00				4.78
29.03.2023	24.00		149.41	131.69	17.72	72.05	43.80	28.25	6.10	4.00		16.40	0.00	0.00	16.79	0.00	16.79	-	71.94	0.00				5.00
30.03.2023	24.00		151.28	131.27	20.01	74.54	44.55	29.98	6.10	4.00		17.39	0.00	0.00	17.83	0.00	17.83	-	74.49	0.00				5.43
31.03.2023	24.00		150.60	131.97	18.64	76.92	45.96	30.97	6.10	4.00		15.77	0.00	0.00	16.19	0.00	16.19	-	76.63	0.00				5.53
01.04.2023	24.00		151.22	131.87	19.35	76.71	45.92	30.79	6.10	4.00		16.47	0.00	0.00	16.91	0.00	16.91	-	76.39	0.00				5.55
02.04.2023	24.00		154.30	131.14	23.16	76.50	45.57	30.92	6.10	4.00		20.31	0.00	0.00	20.85	0.00	20.85	-	76.13	0.00				5.83
03.04.2023	24.00		151.13	132.17	18.96	76.57	45.58	30.99	6.10	4.00		16.20	0.00	0.00	16.63	0.00	16.63	-	76.24	0.00				5.55
04.04.2023	24.00		151.37	132.07	19.30	76.40	45.64	30.76	6.10	4.00		16.59	0.00	0.00	17.02	0.00	17.02	-	76.09	0.00				5.54
05.04.2023	24.00		152.18	131.83	20.35	75.60	45.64	29.95	6.10	4.00		18.02	0.00	0.00	18.48	0.00	18.48	-	75.00	0.00				5.49
06.04.2023	24.00		151.94	131.94	20.00	72.39	44.65	27.74	6.10	4.00		17.96	0.00	0.00	18.38	0.00	18.38	-	71.58	0.00				5.11
07.04.2023	24.00		151.71	131.94	19.77	69.84	43.83	26.01	6.10	4.00		17.43	0.00	0.00	17.82	0.00	17.82	-	69.54	0.00				4.82
08.04.2023	24.00		150.80	131.72	19.08	69.31	43.87	25.43	6.10	4.00		17.11	0.00	0.00	17.49	0.00	17.49	-	69.45	0.00				4.68
09.04.2023	24.00		152.26	131.40	20.86	69.29	44.03	25.26	6.10	4.00		18.84	0.00	0.00	19.26	0.00	19.26	-	69.50	0.00				4.77
10.04.2023	24.00		151.42	131.44	19.98	68.83	44.23	24.60	6.10	4.00		17.83	0.00	0.00	18.21	0.00	18.21	-	68.61	0.00				4.61
11.04.2023	24.00		151.96	131.18	20.77	68.19	44.07	24.12	6.10	4.00		18.89	0.00	0.00	19.30	0.00	19.30	-	68.37	0.00				4.59
12.04.2023	24.00		151.83	131.43	20.40	68.60	44.58	24.01	6.10	4.00		18.18	0.00	0.00	18.57	0.00	18.57	-	68.55	0.00				4.56
13.04.2023	24.00		151.58	131.75	19.83	68.45	44.28	24.17	6.10	4.00		17.88	0.00	0.00	18.27	0.00	18.27	-	68.33	0.00				4.55
14.04.2023	24.00		151.36	132.09	19.27	68.35	43.73	24.63	6.10	4.00		16.83	0.00	0.00	17.19	0.00	17.19	-	68.24	0.00				4.58
15.04.2023	24.00		152.18	131.81	20.38	68.72	43.62	25.09	6.10	4.00		17.92	0.00	0.00	18.31	0.00	18.31	-	68.69	0.00				4.71
16.04.2023	24.00		152.42	131.71	20.71	68.96	43.82	25.13	6.10	4.00		18.52	0.00	0.00	18.92	0.00	18.92	-	69.13	0.00				4.74
17.04.2023	24.00		152.05	131.98	20.07	69.37	44.36	25.01	6.10	4.00		17.93	0.00	0.00	18.33	0.00	18.33	-	69.30	0.00				4.70
18.04.2023	24.00		152.18	132.27	19.92	68.74	44.29	24.45	6.10	4.00		17.72	0.00	0.00	18.10	0.00	18.10	-	68.47	0.00				4.61
19.04.2023	24.00		151.85	132.27	19.58	68.98	44.41	24.57	6.10	4.00		17.21	0.00	0.00	17.59	0.00	17.59	-	68.70	0.00				4.61
20.04.2023	24.00		151.75	132.29	19.46	68.18	44.17	24.01	6.10	4.00		17.15	0.00	0.00	17.52	0.00	17.52	-	68.16	0.00				4.51
21.04.2023	24.00		150.62	132.63	17.99	69.05	44.88	24.17	6.10	4.00		15.70	0.00	0.00	16.04	0.00	16.04	-	68.74	0.00				4.45
22.04.2023	24.00		150.97	132.07	18.89	69.25	45.35	23.90	6.10	4.00		17.12	0.00	0.00	17.50	0.00	17.50	-	69.04	0.00				4.47
Среднее	24.00	-	151.27	131.78	19.49	71.11	44.51	26.60	6.10	4.00		17.39	-	-	17.79	-	17.79	-	70.92	-				4.90
Итого	744.00		4689.35	4085.26	604.08							539.07	0.00	0.00	551.52	0.00	551.52	0.00						151.84

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	21.04.2023 04:00:00	62740.25	54307.58	7625.31	0.00	7831.00	0.00	2387.28	585.01	12619.18
	22.04.2023 02:00:00	62872.69	54423.26	7640.12	0.00	7846.14	0.00	2391.24	586.03	12640.18

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл., расчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 1.35 °C = -0.73 Гкал;
Итого по приборам учета (с учетом корректировок): **151.11** Гкал;
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. **551.52** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ / _____

Представитель теплоснабжающей организации
_____ / _____

Общество с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис №2 Невского района» Санкт-Петербург 2

ГУП «ТЭК СПБ»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26 04 2023г.