

Установленные приборы: Расчетный алгоритм: зима: $Q_{\text{расч}} = (t_{\text{н}} - t_{\text{вн}}) \cdot K_{\text{д}} \cdot K_{\text{в}} \cdot K_{\text{с}} \cdot K_{\text{ш}} \cdot K_{\text{д}} \cdot K_{\text{в}} \cdot K_{\text{с}} \cdot K_{\text{ш}}$
 Вычислитель: ВКГ-7 № 208789
 Подаяль: гр.(М1): расходомер: ПРЭМ 40 л Гли= 0.3
 Оборот: гр.(М2): расходомер: ПРЭМ 40 л Гли= 0.3
 гр.Д. ГВС(М3): расходомер: Гли= 0.3
 гр.ширк. ГВС(М4): расходомер: Гли= 0.3
 гр.политики(У5): расходомер: Гли= 0.3
 Расчетный алгоритм: лето: $Q_{\text{расч}} = (t_{\text{н}} - t_{\text{вн}}) \cdot K_{\text{д}} \cdot K_{\text{в}} \cdot K_{\text{с}} \cdot K_{\text{ш}} \cdot K_{\text{д}} \cdot K_{\text{в}} \cdot K_{\text{с}} \cdot K_{\text{ш}}$

Дополнительные параметры: Режим (Схема): Лианозовская 13_СЦО_апрель_Н
 Приборы УУТЗ поверены до 04.12.2023
 Термометр: КТСН-Н
 Термометр: КТСН-Н
 Термометр: КТСН-Н
 Термометр: КТСН-Н
 Термометр: КТСН-Н
 Термометр: КТСН-Н
 Термометр: КТСН-Н
 Термометр: КТСН-Н

Дата	Тп	НС	М1		М2		dM	T1	T2	dT	P1	P2	Qопл	M3	M4	dM	V3	V4	dV3	Vопл	T3	T4	Qвс.общ.	Qвс.мал.	Qвс.гвс.	Q.общ.
			Т	С	Т	С																				
23.03.2023	24.00	-	247.74	244.59	3.15	72.40	50.82	21.58	7.00	5.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.51
24.03.2023	24.00	-	245.42	242.10	3.32	72.00	50.65	21.35	7.00	5.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.41
25.03.2023	24.00	-	242.10	238.78	3.32	71.83	50.41	21.42	7.00	5.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.36
26.03.2023	24.00	-	238.81	235.70	3.11	72.06	50.07	21.99	7.00	5.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.41
27.03.2023	24.00	-	235.55	232.57	2.98	71.43	48.91	22.52	7.00	5.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.45
28.03.2023	24.00	-	237.56	234.57	2.99	72.03	48.20	22.83	7.00	5.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.58
29.03.2023	24.00	-	238.39	235.28	3.11	72.56	49.35	23.21	7.00	5.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.69
30.03.2023	24.00	-	237.62	234.40	3.22	73.90	49.99	23.91	7.00	5.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.85
31.03.2023	24.00	-	240.55	237.12	3.43	77.31	52.21	25.10	7.00	5.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.23
01.04.2023	24.00	-	238.17	235.00	3.17	77.76	52.11	25.65	7.00	5.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.28
02.04.2023	24.00	-	238.81	235.77	3.04	78.01	52.03	25.98	7.00	5.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.37
03.04.2023	24.00	-	236.69	233.71	2.98	77.60	51.49	26.11	7.00	5.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.34
04.04.2023	24.00	-	239.82	236.82	3.00	77.66	51.76	25.90	7.00	5.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.38
05.04.2023	24.00	-	243.07	240.12	2.95	76.58	51.73	24.85	7.00	5.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.20
06.04.2023	24.00	-	242.92	240.05	2.87	73.30	50.20	23.10	7.00	5.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.76
07.04.2023	24.00	-	240.91	237.99	2.92	70.52	48.99	21.53	7.00	5.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.34
08.04.2023	24.00	-	240.68	237.83	2.85	70.15	48.97	21.18	7.00	5.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.24
09.04.2023	24.00	-	242.92	240.10	2.82	70.02	49.21	20.81	7.00	5.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.20
10.04.2023	24.00	-	244.47	241.37	3.10	70.21	49.59	20.62	7.00	5.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.20
11.04.2023	24.00	-	248.04	245.19	2.85	70.00	49.89	20.11	7.00	5.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.14
12.04.2023	24.00	-	251.29	248.37	2.92	70.00	50.30	19.70	7.00	5.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.10
13.04.2023	24.00	-	244.31	241.61	2.70	69.60	49.58	20.02	7.00	5.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.03
14.04.2023	24.00	-	242.47	239.86	2.61	69.64	49.24	20.40	7.00	5.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.03
15.04.2023	24.00	-	243.25	239.96	3.29	69.85	49.35	20.50	7.00	5.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.15
16.04.2023	24.00	-	247.56	244.78	2.78	70.13	49.94	20.19	7.00	5.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.14
17.04.2023	24.00	-	248.62	245.94	2.68	70.13	50.20	19.93	7.00	5.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.09
18.04.2023	24.00	-	248.06	245.44	2.62	70.31	50.31	20.00	7.00	5.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.10
19.04.2023	24.00	-	245.84	243.38	2.46	69.96	49.98	19.98	7.00	5.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.04
20.04.2023	24.00	-	247.32	244.48	2.84	70.11	50.36	19.75	7.00	5.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.03
21.04.2023	24.00	-	246.45	243.87	2.58	70.09	50.53	19.56	7.00	5.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.96
22.04.2023	24.00	-	249.84	247.09	2.75	70.17	51.17	19.00	7.00	5.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.89
Среднее	24.00	-	243.07	240.12	2.95	72.17	50.28	21.90	7.00	5.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.47
Итого	744.00	-	7535.25	7443.84	91.41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	169.56

Показание	Счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(Г)	М2(Г)	М3(Г)	М4(Г)	У5(М3)	У4(М3)	Q СЦО (Ккал)	Q ГВС (Ккал)	Трав, ч
21.04.2023 05:00:00	99727232	98075607	-	-	-	-	-	-	2776.32	75.43	12676.00
22.04.2023 03:00:00	99395916	98295959	-	-	-	-	-	-	2780.87	75.55	12676.00

Количество тепловой энергии Q_{отд}, рассчитанное по среднему:
 Объем потребленного теплоносителя U_{теп} кал., рассчитанный по среднему:
 Период расчета по договору:
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды
 Итого по приборам учета (с учетом корректировок):
 Объем потребленного теплоносителя U_{теп} кал.

0,02 °C = 0,00 Ккал:
 169,56 Ккал:
 куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии от абонента:
 Представитель обслуживающей организации:



ГУП «ТЭК СПб»
 ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОБЫТ»
 ЮЖНЫЙ РАЙОН
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 СОКОЛОВ Д.А.
 26.04.2023г.