

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за Апрель 2023

Абонент: **Жилой дом по адресу: Ивановская ул., д. 7, лит. А**
 Адрес: **Ивановская ул, д. 7, лит. А ИТП1**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"**

Договор: **33097.046.6**
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:

Узел учета: **Отопление**
 Код УУТЭ: **108921**

график: **150/70**

| | | | | | |
|--|------------------------------------|-----------------------------|-----------------|------------------------|-------------------------|
| Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: | Приборы УУТЭ поверены до: | 15.07.2025 | Режим (схема): | |
| Вычислитель: ВКТ-7-04 № 207230 | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |
| Подающий трубопровод (M1) | ПРЭМ | 0,2 | 30 | КТСП-Н | |
| Обратный трубопровод (M2) | ПРЭМ | 0,2 | 30 | КТСП-Н | |
| Подающий ГВС (M3) | | | | | |
| Циркуляционный ГВС (M4) | | | | | |
| Подпиточный трубопровод (Vп) | | | | | |
| Расчетный алгоритм: | зима: $Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)$ | лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hxb)$ | | | |
| Договорные нагрузки, Гкал/час: | Qот.= 0,7816 | Qвент.= 0 | Qтех.= 0 | Qтех.гвс.= 0 | Qгвс.= 0 |
| Договорные нагрузки (ср.час.), Гкал/час: | | | | Qтех.гвс.ср.= 0 | Qгвс.ср.= 0 |
| Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: | Gот.= 234,48 | Gвент.= 0 | Gтех.= 0 | Gтех.гвс.= 0 | Gгвс.= 0 Gгвс.м= |

Фактическое потребление за отчетный период с 23.03.2023 по 22.04.2023

| Дата | Ти час | НС | Учет отопления (ТВ-1) | | | | | | | | Учет ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | Qобщ Гкал | | | |
|----------------|---------------|----|-----------------------|----------------|-------------|-------|-------|-------|---------|---------|-----------------|----|----|----|----|------------|---------|----|-----------|----|---------|--------------|
| | | | M1 | M2 | dM | T1 | T2 | dT | P1 | P2 | M3 | M4 | dM | V3 | V4 | dV (излив) | Vподпит | T3 | | T4 | P3 | P4 |
| | | | т | т | т | °C | °C | °C | кгс/см2 | кгс/см2 | т | т | т | м3 | м3 | м3 | м3 | °C | | °C | кгс/см2 | кгс/см2 |
| 23.03.2023 | 24,00 | | 96,68 | 96,68 | 0,00 | 72,36 | 44,16 | 28,20 | | | | | | | | | | | | | | 2,73 |
| 24.03.2023 | 24,00 | | 96,37 | 96,37 | 0,00 | 71,55 | 43,82 | 27,73 | | | | | | | | | | | | | | 2,68 |
| 25.03.2023 | 24,00 | | 95,43 | 95,43 | 0,00 | 71,73 | 43,73 | 28,00 | | | | | | | | | | | | | | 2,68 |
| 26.03.2023 | 24,00 | | 93,90 | 93,90 | 0,00 | 71,75 | 43,27 | 28,48 | | | | | | | | | | | | | | 2,67 |
| 27.03.2023 | 24,00 | | 91,40 | 91,40 | 0,00 | 70,81 | 42,04 | 28,77 | | | | | | | | | | | | | | 2,63 |
| 28.03.2023 | 24,00 | | 92,44 | 92,44 | 0,00 | 71,22 | 42,17 | 29,05 | | | | | | | | | | | | | | 2,68 |
| 29.03.2023 | 24,00 | | 90,84 | 90,84 | 0,00 | 72,19 | 41,83 | 30,36 | | | | | | | | | | | | | | 2,76 |
| 30.03.2023 | 24,00 | | 90,85 | 90,85 | 0,00 | 74,40 | 42,63 | 31,77 | | | | | | | | | | | | | | 2,89 |
| 31.03.2023 | 24,00 | | 92,82 | 92,82 | 0,00 | 75,39 | 43,42 | 31,97 | | | | | | | | | | | | | | 2,97 |
| 01.04.2023 | 24,00 | | 93,43 | 93,43 | 0,00 | 77,13 | 44,08 | 33,05 | | | | | | | | | | | | | | 3,09 |
| 02.04.2023 | 24,00 | | 93,31 | 93,31 | 0,00 | 77,52 | 44,33 | 33,19 | | | | | | | | | | | | | | 3,10 |
| 03.04.2023 | 24,00 | | 91,90 | 91,90 | 0,00 | 75,72 | 42,87 | 32,85 | | | | | | | | | | | | | | 3,02 |
| 04.04.2023 | 24,00 | | 93,52 | 93,52 | 0,00 | 76,10 | 43,26 | 32,84 | | | | | | | | | | | | | | 3,07 |
| 05.04.2023 | 24,00 | | 94,97 | 94,97 | 0,00 | 75,18 | 43,53 | 31,65 | | | | | | | | | | | | | | 3,01 |
| 06.04.2023 | 24,00 | | 95,81 | 95,81 | 0,00 | 73,16 | 43,27 | 29,89 | | | | | | | | | | | | | | 2,86 |
| 07.04.2023 | 24,00 | | 94,93 | 94,93 | 0,00 | 71,09 | 42,93 | 28,16 | | | | | | | | | | | | | | 2,68 |
| 08.04.2023 | 24,00 | | 95,61 | 95,61 | 0,00 | 71,37 | 43,35 | 28,02 | | | | | | | | | | | | | | 2,68 |
| 09.04.2023 | 24,00 | | 95,98 | 95,98 | 0,00 | 70,53 | 43,46 | 27,07 | | | | | | | | | | | | | | 2,60 |
| 10.04.2023 | 24,00 | | 96,57 | 96,57 | 0,00 | 69,76 | 43,70 | 26,06 | | | | | | | | | | | | | | 2,52 |
| 11.04.2023 | 24,00 | | 97,97 | 97,97 | 0,00 | 69,65 | 44,30 | 25,35 | | | | | | | | | | | | | | 2,48 |
| 12.04.2023 | 24,00 | | 99,26 | 99,26 | 0,00 | 70,84 | 45,30 | 25,54 | | | | | | | | | | | | | | 2,54 |
| 13.04.2023 | 24,00 | | 98,88 | 98,88 | 0,00 | 69,77 | 44,44 | 25,33 | | | | | | | | | | | | | | 2,51 |
| 14.04.2023 | 24,00 | | 97,05 | 97,05 | 0,00 | 71,32 | 44,56 | 26,76 | | | | | | | | | | | | | | 2,60 |
| 15.04.2023 | 24,00 | | 98,52 | 98,52 | 0,00 | 71,78 | 44,87 | 26,91 | | | | | | | | | | | | | | 2,65 |
| 16.04.2023 | 24,00 | | 99,67 | 99,67 | 0,00 | 72,15 | 45,46 | 26,69 | | | | | | | | | | | | | | 2,66 |
| 17.04.2023 | 24,00 | | 99,61 | 99,61 | 0,00 | 70,93 | 45,17 | 25,76 | | | | | | | | | | | | | | 2,56 |
| 18.04.2023 | 24,00 | | 99,35 | 99,35 | 0,00 | 71,21 | 45,30 | 25,91 | | | | | | | | | | | | | | 2,58 |
| 19.04.2023 | 24,00 | | 99,11 | 99,11 | 0,00 | 71,81 | 45,51 | 26,30 | | | | | | | | | | | | | | 2,60 |
| 20.04.2023 | 24,00 | | 96,97 | 96,97 | 0,00 | 67,97 | 44,12 | 23,85 | | | | | | | | | | | | | | 2,31 |
| 21.04.2023 | 24,00 | | 97,32 | 97,32 | 0,00 | 65,86 | 43,20 | 22,66 | | | | | | | | | | | | | | 2,21 |
| 22.04.2023 | 24,00 | | 97,90 | 97,90 | 0,00 | 67,46 | 44,52 | 22,94 | | | | | | | | | | | | | | 2,25 |
| Среднее | 24,00 | | 95,75 | 95,75 | 0,00 | 71,93 | 43,83 | 28,10 | | | | | | | | | | | | | | 2,69 |
| Итого | 744,00 | | 2968,37 | 2968,37 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 83,27 |

Показания счетчиков на момент снятия данных:

| Дата, время | M1, т | M2, т | M3, т | M4, т | V3, куб.м | V4, куб.м | Vп, т | Qобщ, Гкал | Траб, ч |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-----------|-----------|-------|------------|---------|
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: **0** час

Период расчета по договору: час

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды **0,27 °C**

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ, **83,27** Гкал

Гкал

куб.м

час

0 Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ / _____ /



Передан через Диадок 28.04.2023 10:42 GMT+03:00
 Представитель: 6b9349e6-b925-423d-86b9-53bec69ce76d



Идентификатор документа eb9349eb-b925-423d-86b9-536ec69ce76d



Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

| | Владелец сертификата: организация, сотрудник | Сертификат: серийный номер, период действия | Дата и время подписания |
|----------------------|--|--|---|
| Подписи отправителя: |  ГУП "ТЭК СПб" Соколов Дмитрий Александрович, ИНЖЕНЕР 2 КАТЕГОРИИ | 03C68CDB00D9AEC0984CD29624B92725CB с 21.07.2022 16:14 по 21.07.2023 16:17 GMT+03:00 | 28.04.2023 10:42 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа |
| Подписи получателя: |  ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА" ДМИТРИЕВ ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | 0161EF940018AFF8B34BA2341C9ADDE0DA с 22.09.2022 11:52 по 22.12.2023 11:52 GMT+03:00 | 28.04.2023 13:59 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа |