Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2023

Абонент: ЖКС №2 | Договор: 6648 | Телефон: | Узел учета: СЦО
Адрес: г. Санкт-Петербург, Караваевская 33-2 / СЦО | Строит.Адрес: Караваевская 33-2 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: | Телефон: (812) 313-47-06
Источник ТЭЦ-22 | Схема подключения: Двухтрубная | график: 95\\70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: Караваевская 33-2_СЦО_апрель_Н
Вычислитель: СПТ-940 № 1793 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до 23.08.2024 | Тхв, гр.С= 0.7

Подающ.тр.(М1):	расходомер: Питерфло	Gmin= 0.2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления: СДВ-И
Обратн.тр.(М2):	расходомер: Питерфло	Gmin= 0.2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления: СДВ-И
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.=";"Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} ";"Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} Gгвс={G_GVS_SR*24}

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период 23.03.2023 - 23.04.2023

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)									Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.03.2023	24.00	-	413.25	408.83	4.42	53.43	50.28	3.14	4.89	4.07														1.53
24.03.2023	24.00	-	413.46	409.04	4.42	53.60	50.45	3.15	4.89	4.07														1.53
25.03.2023	24.00	-	412.55	408.16	4.39	52.61	49.59	3.03	4.89	4.08														1.47
26.03.2023	24.00	-	415.18	410.72	4.46	52.00	49.01	2.99	4.89	4.07														1.47
27.03.2023	24.00	-	414.76	410.30	4.46	51.68	48.63	3.05	4.90	4.07														1.49
28.03.2023	24.00	-	414.46	410.03	4.43	52.33	49.18	3.15	4.90	4.08														1.53
29.03.2023	24.00	-	414.95	410.49	4.46	52.46	49.26	3.20	4.90	4.08														1.55
30.03.2023	24.00	-	416.67	412.19	4.49	53.59	50.24	3.35	4.89	4.07														1.63
31.03.2023	24.00	-	416.67	412.18	4.49	54.87	51.41	3.46	4.89	4.06														1.68
01.04.2023	24.00	-	416.18	411.68	4.49	55.59	52.07	3.53	4.89	4.06														1.71
02.04.2023	24.00	-	416.12	411.64	4.48	55.70	52.14	3.56	4.89	4.06														1.72
03.04.2023	24.00	-	416.45	411.96	4.49	55.50	51.93	3.58	4.89	4.06														1.73
04.04.2023	24.00	-	415.35	410.87	4.48	55.82	52.21	3.60	4.89	4.07														1.74
05.04.2023	24.00	-	416.45	411.95	4.50	54.80	51.37	3.43	4.88	4.06														1.66
06.04.2023	24.00	-	416.96	412.47	4.49	53.30	50.10	3.20	4.88	4.05														1.56
07.04.2023	24.00	-	417.07	412.57	4.50	51.64	48.65	2.99	4.88	4.06														1.47
08.04.2023	24.00	-	417.38	412.83	4.55	50.13	47.36	2.76	4.89	4.06														1.37
09.04.2023	24.00	-	418.55	414.04	4.51	48.54	45.95	2.59	4.89	4.05														1.30
10.04.2023	24.00	-	418.70	414.19	4.51	47.67	45.24	2.43	4.89	4.05														1.23
11.04.2023	24.00	-	419.99	415.45	4.54	46.67	44.36	2.32	4.88	4.04														1.18
12.04.2023	24.00	-	418.98	414.48	4.50	46.69	44.40	2.29	4.89	4.05														1.16
13.04.2023	24.00	-	418.16	413.61	4.55	46.74	44.34	2.39	4.89	4.06														1.21
14.04.2023	24.00	-	418.80	414.30	4.50	46.64	44.21	2.43	4.89	4.06														1.22
15.04.2023	24.00	-	429.60	425.00	4.61	46.81	44.39	2.42	4.86	3.97														1.25
16.04.2023	24.00	-	419.99	415.52	4.47	46.67	44.24	2.42	4.89	4.05														1.22
17.04.2023	24.00	-	419.22	414.72	4.50	46.73	44.32	2.40	4.89	4.05														1.21
18.04.2023	24.00	-	418.79	414.29	4.50	46.64	44.27	2.37	4.89	4.05														1.20
19.04.2023	24.00	-	418.23	413.75	4.48	46.55	44.18	2.37	4.89	4.06														1.19
20.04.2023	24.00	-	417.35	412.88	4.47	46.67	44.33	2.33	4.89	4.06														1.18
21.04.2023	24.00	-	418.69	414.21	4.49	46.71	44.41	2.30	4.89	4.05														1.17
22.04.2023	24.00	-	417.97	413.49	4.47	46.81	44.59	2.22	4.88	4.05														1.13
Среднее	24.00	-	417.32	412.83	4.49	50.50	47.65	2.85	4.89	4.06														1.41
Итого	744.00		12936.90	12797.80	139.10																			43.66

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл., расчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0.7 °C = 0.00 Гкал;
Итого по приборам учета (с учетом корректировок): **43.66** Гкал;
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

Представитель теплоснабжающей организации
_____ /_____/

Общество с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис №2 Невского района» Санкт-Петербург

ГУП «ТЭК СПБ»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26 04 2023г.