

**Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за Апрель 2023**

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**  
 Адрес: **Караваевская ул, д. 33, корп. 1, лит. А**  
 Обслуживающая организация:  
 Источник: **ТЭЦ-22 Караваевская (ЦТП: Караваевская д.31к.2)**

Договор: **6647.038.1**  
 Строит.адрес:  
 Телефон:

Телефон:

Узел учета: **Отопление**  
 Код УУТЭ: **88296**

Схема подключения: **2-х трубная схема**

график: **95/70**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	Режим (схема):
Вычислитель: <b>СПТ940 № 2113</b>	расходомер:	<b>21.08.2024</b>	Преобр.давления:
Подающий трубопровод (M1)	РС32-30	Gmin= 0,2	КТПТР-05
Обратный трубопровод (M2)	РС32-30	Gmax= 0,2	КТПТР-05
Подающий ГВС (M3)			Термопреобр.:
Циркуляционный ГВС (M4)			СДВ-И-1,60
Подпиточный трубопровод (Vп)			СДВ-И-1,60
Расчетный алгоритм:	зима: $Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)$	лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hxb)$	
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= <b>0,17</b>	Qвент.= <b>0</b>	Qтех.= <b>0</b>
Договорные нагрузки (ср.час.), Гкал/час:	Qот.гвс.= <b>0</b>	Qвент.гвс.ср.= <b>0</b>	Qтех.гвс.ср.= <b>0</b>
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= <b>163,2</b>	Gвент.= <b>0</b>	Gтех.= <b>0</b>
			Qгвс.= <b>0</b>
			Qгвс.ср.= <b>0</b>
			Gгвс.= <b>0</b>
			Gгвс.м.= <b>0</b>

**Фактическое потребление за отчетный период с 23.03.2023 по 22.04.2023**

Дата	Ти час	НС	Учет отопление (ТВ-1)								Учет ГВС (ТВ-2)								Qобщ Гкал						
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3		T4	P3	P4			
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C		°C	кгс/см2	кгс/см2			
23.03.2023	24,00		405,04	398,33	6,71	53,30	49,14	4,16	4,70	0,10													2,05		
24.03.2023	24,00		405,18	398,51	6,67	53,47	49,34	4,13	4,70	0,10														2,04	
25.03.2023	24,00		404,25	397,69	6,56	52,48	48,47	4,01	4,70	0,10														1,98	
26.03.2023	24,00		406,79	400,25	6,54	51,85	47,88	3,97	4,70	0,00														1,97	
27.03.2023	24,00		406,58	400,10	6,48	51,54	47,45	4,09	4,70	-0,20														2,01	
28.03.2023	23,89		406,34	399,87	6,47	52,17	48,00	4,17	4,70	0,00														2,04	
29.03.2023	24,00		406,83	400,35	6,48	52,31	48,05	4,26	4,70	0,00														2,08	
30.03.2023	24,00		408,47	401,90	6,57	53,43	49,01	4,42	4,70	0,00														2,17	
31.03.2023	24,00		408,61	401,96	6,65	54,72	50,11	4,61	4,70	-0,10														2,25	
01.04.2023	24,00		408,16	401,43	6,73	55,43	50,78	4,65	4,70	-0,10														2,28	
02.04.2023	24,00		408,17	401,41	6,76	55,55	50,87	4,68	4,70	0,00														2,29	
03.04.2023	24,00		408,45	401,67	6,78	55,34	50,66	4,68	4,70	-0,10														2,29	
04.04.2023	24,00		407,47	400,63	6,84	55,66	50,92	4,74	4,70	0,00														2,32	
05.04.2023	24,00		408,48	401,63	6,85	54,64	50,11	4,53	4,70	0,00														2,23	
06.04.2023	24,00		408,96	402,14	6,82	53,15	48,93	4,22	4,70	0,00														2,10	
07.04.2023	24,00		408,89	402,10	6,79	51,51	47,54	3,97	4,70	0,00														1,98	
08.04.2023	24,00		408,96	402,19	6,77	49,99	46,34	3,65	4,70	0,00														1,84	
09.04.2023	24,00		410,09	403,26	6,83	48,42	45,00	3,42	4,70	0,00														1,75	
10.04.2023	17,74		410,33	403,52	6,81	47,55	44,33	3,22	4,70	0,00														1,66	
11.04.2023	16,78		411,52	404,72	6,80	46,57	43,50	3,07	4,70	0,00														1,59	
12.04.2023	13,85		410,47	403,71	6,76	46,58	43,56	3,02	4,70	0,00														1,57	
13.04.2023	23,46		409,68	402,94	6,74	46,61	43,44	3,17	4,70	-0,10														1,63	
14.04.2023	23,99		410,37	403,63	6,74	46,51	43,29	3,22	4,70	-0,20														1,66	
15.04.2023	22,02		420,92	414,01	6,91	46,69	43,47	3,22	4,70	0,10														1,69	
16.04.2023	22,56		411,46	404,65	6,81	46,55	43,37	3,18	4,70	-0,10														1,65	
17.04.2023	20,81		410,67	403,86	6,81	46,62	43,50	3,12	4,70	0,00														1,61	
18.04.2023	21,57		410,31	403,48	6,83	46,53	43,42	3,11	4,70	0,00														1,61	
19.04.2023	20,78		409,75	402,91	6,84	46,43	43,33	3,10	4,70	0,00														1,61	
20.04.2023	17,22		409,00	402,10	6,90	46,56	43,49	3,07	4,70	0,10														1,59	
21.04.2023	9,46		410,03	403,09	6,94	46,61	43,63	2,98	4,70	0,10														1,56	
22.04.2023	2,82		409,59	402,61	6,98	46,71	43,80	2,91	4,70	0,20														1,53	
<b>Среднее</b>	<b>21,45</b>		<b>457,65</b>	<b>450,10</b>	<b>7,55</b>	<b>50,37</b>	<b>46,60</b>	<b>3,77</b>	<b>4,70</b>	<b>0,00</b>														<b>2,12</b>	
<b>Итого</b>	<b>664,95</b>		<b>12679,80</b>	<b>12470,70</b>	<b>209,17</b>																				<b>58,63</b>

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.03.2023	267996	264514,00						1357,70	15043,70
23.04.2023	281084	277386,00						1418,44	15732,60

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **79,05** час  
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: **79,05** час  
 Период расчета по договору: час  
 Период превышения t2:  
 Корректировка на температуру холодной воды **0,7 °C** **0** Гкал  
**Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):**  
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ, **65,54** Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

Передан через Диадок 28.04.2023 10:42 GMT+03:00  
 Представитель теплоэнергетической организации

9ad10731-ec94-457c-80cd-5c9c262ba169


Страница 1 из 2



Идентификатор документа 9adf073f-ec54-457c-8dcd-5c9c262ba169



## Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

	Владелец сертификата: организация, сотрудник	Сертификат: серийный номер, период действия	Дата и время подписания
Подписи отправителя:	 ГУП "ТЭК СПб" Соколов Дмитрий Александрович, ИНЖЕНЕР 2 КАТЕГОРИИ	03C68CDB00D9AEC0984CD29624B92725CB с 21.07.2022 16:14 по 21.07.2023 16:17 GMT+03:00	28.04.2023 10:42 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа
Подписи получателя:	 ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА" ДМИТРИЕВ ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР	0161EF940018AFF8B34BA2341C9ADDE0DA с 22.09.2022 11:52 по 22.12.2023 11:52 GMT+03:00	28.04.2023 13:59 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа