# Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2023

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 31502 | Телефон: | Узел учета: СЦО
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ново-Александровская 30 / СЦО | Строит.Адрес: Ново-Александровская 30 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: | Телефон: (812) 313-47-06
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график:

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: Ново-Александровская 30_СЦО_апрель_Н
Вычислитель: ВКТ-7 № 207933 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до 10.06.2023 | Тхв, гр.С= 0.4

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Подающ.тр.(М1): | расходомер: ПРЭМ 40 п | Gmin= | Gmax= 45 | Термопреобр.: КТСП-Н | Преобр.давления: | |
| Обратн.тр.(М2): | расходомер: ПРЭМ 40 п | Gmin= | Gmax= 45 | Термопреобр.: КТСП-Н | Преобр.давления: | |
| тр-д. ГВС(М3): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: | |
| тр.цирк.ГВС(М4): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: | |
| тр.подпитки(V5): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: | |

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.=";"Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} ";"Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} Gгвс={G_GVS_SR*24}

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период 23.03.2023 - 23.04.2023

| | | | Учет отопление (ТВ-1) | | | | | | | | | Учет ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | | Контрольные данные | | Общее теплопотр-е |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата | Ти | НС | М1, | М2, | dM, | Т1, | Т2, | dT, | Р1 | Р2 | Qотопл | М3, | М4, | dM, | V3 | V4 | dVгвс | Vподп | Т3, | Т4, | Qгвс общ. | Qгвс изл. | Qтех.гвс | Q общ. |
| | час | | т | т | т | С | С | С | гк/см2 | гк/см2 | Гкал | т | т | т | м.куб | м.куб. | м.куб. | м.куб | С | С | Гкал | Гкал | Гкал. | Гкал. |
| 23.03.2023 | 24.00 | - | 106.17 | 106.17 | 0.00 | 72.09 | 49.82 | 22.27 | 7.00 | 5.00 | | | | | | | | | | | | | | 2.37 |
| 24.03.2023 | 24.00 | - | 105.46 | 105.46 | 0.00 | 71.62 | 49.50 | 22.12 | 7.00 | 5.00 | | | | | | | | | | | | | | 2.34 |
| 25.03.2023 | 24.00 | - | 104.69 | 104.69 | 0.00 | 71.54 | 49.30 | 22.24 | 7.00 | 5.00 | | | | | | | | | | | | | | 2.33 |
| 26.03.2023 | 24.00 | - | 102.96 | 102.96 | 0.00 | 71.57 | 48.94 | 22.63 | 7.00 | 5.00 | | | | | | | | | | | | | | 2.33 |
| 27.03.2023 | 24.00 | - | 100.05 | 100.05 | 0.00 | 70.62 | 47.62 | 23.00 | 7.00 | 5.00 | | | | | | | | | | | | | | 2.30 |
| 28.03.2023 | 24.00 | - | 101.22 | 101.22 | 0.00 | 71.09 | 47.84 | 23.25 | 7.00 | 5.00 | | | | | | | | | | | | | | 2.35 |
| 29.03.2023 | 24.00 | - | 99.42 | 99.42 | 0.00 | 72.28 | 47.83 | 24.45 | 7.00 | 5.00 | | | | | | | | | | | | | | 2.43 |
| 30.03.2023 | 24.00 | - | 99.64 | 99.64 | 0.00 | 74.32 | 48.80 | 25.52 | 7.00 | 5.00 | | | | | | | | | | | | | | 2.55 |
| 31.03.2023 | 24.00 | - | 102.40 | 102.40 | 0.00 | 75.42 | 49.84 | 25.58 | 7.00 | 5.00 | | | | | | | | | | | | | | 2.62 |
| 01.04.2023 | 24.00 | - | 103.16 | 103.16 | 0.00 | 77.02 | 50.80 | 26.22 | 7.00 | 5.00 | | | | | | | | | | | | | | 2.71 |
| 02.04.2023 | 24.00 | - | 102.60 | 102.60 | 0.00 | 77.42 | 50.84 | 26.58 | 7.00 | 5.00 | | | | | | | | | | | | | | 2.73 |
| 03.04.2023 | 24.00 | - | 101.01 | 101.01 | 0.00 | 75.65 | 49.56 | 26.09 | 7.00 | 5.00 | | | | | | | | | | | | | | 2.64 |
| 04.04.2023 | 24.00 | - | 103.11 | 103.11 | 0.00 | 76.01 | 50.18 | 25.83 | 7.00 | 5.00 | | | | | | | | | | | | | | 2.67 |
| 05.04.2023 | 24.00 | - | 104.41 | 104.41 | 0.00 | 74.99 | 50.21 | 24.78 | 7.00 | 5.00 | | | | | | | | | | | | | | 2.59 |
| 06.04.2023 | 24.00 | - | 105.06 | 105.06 | 0.00 | 72.99 | 49.41 | 23.58 | 7.00 | 5.00 | | | | | | | | | | | | | | 2.48 |
| 07.04.2023 | 24.00 | - | 103.71 | 103.71 | 0.00 | 70.95 | 48.39 | 22.56 | 7.00 | 5.00 | | | | | | | | | | | | | | 2.34 |
| 08.04.2023 | 24.00 | - | 96.22 | 86.88 | 9.34 | 71.16 | 50.04 | 21.12 | 7.00 | 5.00 | | | | | | | | | | | | | | 2.55 |
| 09.04.2023 | 24.00 | - | 105.57 | 104.59 | 0.98 | 70.39 | 62.07 | 8.32 | 7.00 | 5.00 | | | | | | | | | | | | | | 0.95 |
| 10.04.2023 | 24.00 | - | 104.70 | 104.70 | 0.00 | 69.69 | 48.76 | 20.93 | 7.00 | 5.00 | | | | | | | | | | | | | | 2.19 |
| 11.04.2023 | 24.00 | - | 106.22 | 106.22 | 0.00 | 69.66 | 49.06 | 20.60 | 7.00 | 5.00 | | | | | | | | | | | | | | 2.19 |
| 12.04.2023 | 24.00 | - | 108.38 | 108.38 | 0.00 | 70.83 | 50.27 | 20.56 | 7.00 | 5.00 | | | | | | | | | | | | | | 2.23 |
| 13.04.2023 | 24.00 | - | 107.49 | 107.49 | 0.00 | 69.77 | 49.03 | 20.74 | 7.00 | 5.00 | | | | | | | | | | | | | | 2.23 |
| 14.04.2023 | 24.00 | - | 105.09 | 105.09 | 0.00 | 71.45 | 49.19 | 22.26 | 7.00 | 5.00 | | | | | | | | | | | | | | 2.34 |
| 15.04.2023 | 24.00 | - | 106.73 | 106.73 | 0.00 | 71.89 | 49.64 | 22.25 | 7.00 | 5.00 | | | | | | | | | | | | | | 2.38 |
| 16.04.2023 | 24.00 | - | 107.82 | 107.82 | 0.00 | 72.11 | 50.15 | 21.96 | 7.00 | 5.00 | | | | | | | | | | | | | | 2.37 |
| 17.04.2023 | 24.00 | - | 107.72 | 107.72 | 0.00 | 71.02 | 49.78 | 21.24 | 7.00 | 5.00 | | | | | | | | | | | | | | 2.29 |
| 18.04.2023 | 24.00 | - | 107.66 | 107.66 | 0.00 | 71.44 | 49.96 | 21.48 | 7.00 | 5.00 | | | | | | | | | | | | | | 2.32 |
| 19.04.2023 | 24.00 | - | 108.71 | 108.71 | 0.00 | 71.95 | 50.46 | 21.49 | 7.00 | 5.00 | | | | | | | | | | | | | | 2.34 |
| 20.04.2023 | 24.00 | - | 106.70 | 106.70 | 0.00 | 67.69 | 48.39 | 19.30 | 7.00 | 5.00 | | | | | | | | | | | | | | 2.06 |
| 21.04.2023 | 24.00 | - | 106.57 | 106.57 | 0.00 | 66.35 | 47.38 | 18.97 | 7.00 | 5.00 | | | | | | | | | | | | | | 2.02 |
| 22.04.2023 | 24.00 | - | 107.11 | 107.11 | 0.00 | 67.49 | 48.65 | 18.84 | 7.00 | 5.00 | | | | | | | | | | | | | | 2.02 |
| Среднее | 24.00 | - | 104.44 | 104.11 | 0.33 | 71.89 | 49.73 | 22.15 | 7.00 | 5.00 | | | | | | | | | | | | | | 2.33 |
| Итого | 744.00 | | 3237.76 | 3227.44 | 10.32 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 72.26 |

| Показания счетчиков на момент снятия данных: | Дата, время | М1(т) | М2(т) | М3(т) | М4(т) | V3(м3) | V4(м3) | Q СЦО (Гкал) | Q ГВС (Гкал) | Траб, ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 21.04.2023 04:00:00 | 44109.53 | 44136.13 | - | - | - | - | 1182.79 | 0.78 | 13448.00 |
| | 22.04.2023 02:00:00 | 44207.80 | 44234.40 | - | - | - | - | 1184.68 | 0.78 | 13470.00 |

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл., расчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0.4 °С = 0.00 Гкал;
**Итого по приборам учета (с учетом корректировок):** **72.26** Гкал;
**Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл.** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

Представитель теплоснабжающей организации _____ /_____/

Общество с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис №2 Невского района» Санкт-Петербург

ГУП «ТЭК СПБ»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26 04 2023г.