

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за Апрель 2023

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
 Адрес: **Ольминского ул, д. 24, лит. А**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **котельная 1 Невская**

Договор: **8991.038.1**
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:

Узел учета: **Общий**
 Код УУТЭ: **23774**

график: **147/71**

| | | | | | | |
|--|------------------------------------|------------------|---|----------------------|-----------------------|------------------|
| Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: | | Приборы УУТЭ поверены до: 04.09.2024 | | Режим (схема): | |
| Вычислитель: ВКТ-7 № 207204 | расходомер: | | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |
| Подающий трубопровод (M1) | ПРЭМ | 0,1 | 45 | КТСП-Н | | |
| Обратный трубопровод (M2) | ПРЭМ | 0,1 | 45 | КТСП-Н | | |
| Подающий ГВС (M3) | ПРЭМ | 0,12 | 30 | ТСП-Н | | |
| Циркуляционный ГВС (M4) | | | | | | |
| Подпиточный трубопровод (Vп) | | | | | | |
| Расчетный алгоритм: | зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) | | лето: Qгвс=M3*(h3-hхв) | | | |
| Договорные нагрузки, Гкал/час: | Qот.= 0,31 | Qвент.= 0 | Qтех.= 0 | Qтех.гв.= 0 | Qгвс.= 0,1936 | |
| Договорные нагрузки (ср.час.), Гкал/час: | | | | Qтех.гвс.ср 0 | Qгвс.ср= 0,088 | |
| Договорные расходы (ср.сут.), Гт/сут: | Gот.= 97,8947 | Gвент.= 0 | Gтех.= 0 | Gтех.гв.= 0 | Gгвс.= 35,2 | Gгвс.м= |

Фактическое потребление за отчетный период с 23.03.2023 по 22.04.2023

| Дата | Ти час | НС | Учет отопление (ТВ-1) | | | | | | | | Контроль ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | Qобщ | | | | |
|------------|--------|----|-----------------------|---------|--------|-------|-------|-------|---------|---------|---------------------|--------|----|--------|--------|------------|---------|----|------|----|---------|---------|-------|
| | | | M1 | M2 | dM | T1 | T2 | dT | P1 | P2 | M3 | M4 | dM | V3 | V4 | dV (излив) | Vподпит | T3 | | T4 | P3 | P4 | |
| | | | т | т | т | °C | °C | °C | кгс/см2 | кгс/см2 | т | т | т | м3 | м3 | м3 | м3 | °C | | °C | кгс/см2 | кгс/см2 | Гкал |
| 23.03.2023 | 24,00 | * | 90,16 | 77,78 | 12,38 | 71,31 | 45,20 | 26,11 | | | | 13,86 | | 13,86 | 14,12 | | 14,12 | | | | | | 2,92 |
| 24.03.2023 | 24,00 | * | 92,74 | 79,82 | 12,92 | 70,75 | 45,51 | 25,24 | | | | 14,33 | | 14,33 | 14,59 | | 14,59 | | | | | | 2,93 |
| 25.03.2023 | 24,00 | * | 96,94 | 84,44 | 12,50 | 70,37 | 45,79 | 24,58 | | | | 14,02 | | 14,02 | 14,29 | | 14,29 | | | | | | 2,96 |
| 26.03.2023 | 24,00 | * | 95,84 | 80,81 | 15,03 | 70,49 | 45,37 | 25,12 | | | | 16,59 | | 16,59 | 16,88 | | 16,88 | | | | | | 3,09 |
| 27.03.2023 | 24,00 | * | 98,03 | 86,36 | 11,67 | 70,23 | 45,10 | 25,13 | | | | 13,26 | | 13,26 | 13,53 | | 13,53 | | | | | | 2,99 |
| 28.03.2023 | 24,00 | * | 90,91 | 78,32 | 12,59 | 70,69 | 44,10 | 26,59 | | | | 14,14 | | 14,14 | 14,41 | | 14,41 | | | | | | 2,97 |
| 29.03.2023 | 24,00 | * | 93,65 | 79,78 | 13,87 | 72,02 | 44,64 | 27,38 | | | | 15,30 | | 15,30 | 15,58 | | 15,58 | | | | | | 3,18 |
| 30.03.2023 | 24,00 | * | 87,70 | 75,59 | 12,11 | 74,65 | 45,11 | 29,54 | | | | 13,46 | | 13,46 | 13,69 | | 13,69 | | | | | | 3,14 |
| 31.03.2023 | 24,00 | * | 88,62 | 74,88 | 13,74 | 76,75 | 46,60 | 30,15 | | | | 14,94 | | 14,94 | 15,22 | | 15,22 | | | | | | 3,32 |
| 01.04.2023 | 24,00 | * | 90,16 | 74,23 | 15,93 | 76,51 | 46,36 | 30,15 | | | | 17,10 | | 17,10 | 17,38 | | 17,38 | | | | | | 3,46 |
| 02.04.2023 | 24,00 | * | 90,44 | 74,20 | 16,24 | 76,07 | 45,99 | 30,08 | | | | 17,36 | | 17,36 | 17,67 | | 17,67 | | | | | | 3,47 |
| 03.04.2023 | 24,00 | * | 88,61 | 75,33 | 13,28 | 76,16 | 45,75 | 30,41 | | | | 14,57 | | 14,57 | 14,83 | | 14,83 | | | | | | 3,30 |
| 04.04.2023 | 24,00 | * | 88,55 | 75,33 | 13,22 | 75,99 | 45,81 | 30,18 | | | | 14,52 | | 14,52 | 14,79 | | 14,79 | | | | | | 3,28 |
| 05.04.2023 | 24,00 | * | 90,06 | 75,28 | 14,78 | 75,16 | 46,29 | 28,87 | | | | 16,08 | | 16,08 | 16,36 | | 16,36 | | | | | | 3,28 |
| 06.04.2023 | 24,00 | * | 93,71 | 80,80 | 12,91 | 71,84 | 45,42 | 26,42 | | | | 14,50 | | 14,50 | 14,78 | | 14,78 | | | | | | 3,06 |
| 07.04.2023 | 24,00 | * | 104,07 | 91,78 | 12,29 | 69,48 | 45,67 | 23,81 | | | | 14,11 | | 14,11 | 14,39 | | 14,39 | | | | | | 3,04 |
| 08.04.2023 | 24,00 | * | 103,68 | 90,19 | 13,49 | 69,11 | 45,62 | 23,49 | | | | 15,31 | | 15,31 | 15,61 | | 15,61 | | | | | | 3,05 |
| 09.04.2023 | 24,00 | * | 102,43 | 89,05 | 13,38 | 69,14 | 46,09 | 23,05 | | | | 15,21 | | 15,21 | 15,48 | | 15,48 | | | | | | 2,98 |
| 10.04.2023 | 24,00 | * | 108,80 | 95,31 | 13,49 | 68,48 | 46,73 | 21,75 | | | | 15,48 | | 15,48 | 15,80 | | 15,80 | | | | | | 3,00 |
| 11.04.2023 | 24,00 | * | 107,95 | 96,48 | 11,47 | 68,11 | 47,00 | 21,11 | | | | 13,46 | | 13,46 | 13,76 | | 13,76 | | | | | | 2,82 |
| 12.04.2023 | 24,00 | * | 106,94 | 94,99 | 11,95 | 68,40 | 47,53 | 20,87 | | | | 13,92 | | 13,92 | 14,24 | | 14,24 | | | | | | 2,80 |
| 13.04.2023 | 24,00 | * | 108,89 | 96,27 | 12,62 | 68,27 | 46,98 | 21,29 | | | | 14,65 | | 14,65 | 14,96 | | 14,96 | | | | | | 2,91 |
| 14.04.2023 | 24,00 | * | 107,68 | 96,53 | 11,15 | 68,19 | 46,31 | 21,88 | | | | 13,09 | | 13,09 | 13,36 | | 13,36 | | | | | | 2,87 |
| 15.04.2023 | 24,00 | * | 108,58 | 96,45 | 12,13 | 68,63 | 46,13 | 22,50 | | | | 14,16 | | 14,16 | 14,45 | | 14,45 | | | | | | 3,00 |
| 16.04.2023 | 24,00 | * | 105,16 | 92,68 | 12,48 | 68,83 | 46,28 | 22,55 | | | | 14,45 | | 14,45 | 14,74 | | 14,74 | | | | | | 2,95 |
| 17.04.2023 | 24,00 | * | 104,40 | 91,03 | 13,37 | 69,16 | 46,91 | 22,25 | | | | 15,38 | | 15,38 | 15,66 | | 15,66 | | | | | | 2,95 |
| 18.04.2023 | 24,00 | * | 109,51 | 96,68 | 12,83 | 68,48 | 47,17 | 21,31 | | | | 14,91 | | 14,91 | 15,21 | | 15,21 | | | | | | 2,94 |
| 19.04.2023 | 24,00 | * | 108,19 | 96,66 | 11,53 | 68,78 | 47,50 | 21,28 | | | | 13,55 | | 13,55 | 13,85 | | 13,85 | | | | | | 2,85 |
| 20.04.2023 | 24,00 | * | 109,00 | 97,44 | 11,56 | 68,06 | 47,45 | 20,61 | | | | 13,61 | | 13,61 | 13,88 | | 13,88 | | | | | | 2,80 |
| 21.04.2023 | 24,00 | * | 106,41 | 95,53 | 10,88 | 68,85 | 48,27 | 20,58 | | | | 12,81 | | 12,81 | 13,08 | | 13,08 | | | | | | 2,72 |
| 22.04.2023 | 24,00 | * | 105,48 | 93,11 | 12,37 | 68,88 | 48,83 | 20,05 | | | | 14,30 | | 14,30 | 14,58 | | 14,58 | | | | | | 2,72 |
| Среднее | 24,00 | | 99,46 | 86,55 | 12,91 | 70,90 | 46,24 | 24,66 | | | | 14,59 | | 14,59 | 14,88 | | 14,88 | | | | | | 3,02 |
| Итого | 744,00 | | 3083,29 | 2683,13 | 400,16 | | | | | | | 452,43 | | 452,43 | 461,17 | | 461,17 | | | | | | 93,75 |

Показания счетчиков на момент снятия данных:

| Дата, время | M1, т | M2, т | M3, т | M4, т | V3, куб.м | V4, куб.м | Vп, т | Qобщ, Гкал | Траб, ч |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-----------|-----------|-------|------------|---------|
| | | | | | | | | | |

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: **0** час

Период расчета по договору: час

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды **1,35 °C** **0,54** Гкал

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ, **93,21** Гкал

Гкал

куб.м

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ / _____ /


Передан через Диадок 28.04.2023 10:44 GMT+03:00
 Представитель теплоснабжающей организации
 8a5530f9-3a18-4da1-bd2-fec53a51244e2



Идентификатор документа 8a553bf9-3af8-4da1-bd21-ec53a51244e2



Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

| | Владелец сертификата: организация, сотрудник | Сертификат: серийный номер, период действия | Дата и время подписания |
|----------------------|--|--|---|
| Подписи отправителя: |  ГУП "ТЭК СПб" Соколов Дмитрий Александрович, ИНЖЕНЕР 2 КАТЕГОРИИ | 03C68CDB00D9AEC0984CD29624B92725CB с 21.07.2022 16:14 по 21.07.2023 16:17 GMT+03:00 | 28.04.2023 10:44 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа |
| Подписи получателя: |  ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА" ДМИТРИЕВ ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | 0161EF940018AFF8B34BA2341C9ADDE0DA с 22.09.2022 11:52 по 22.12.2023 11:52 GMT+03:00 | 28.04.2023 13:58 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа |