Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2023

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Договор:
Телефон:
Узел учета: СЦО
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 71 / СЦО
Строит.Адрес: Седова 71
Код УУТЭ:
Обслуживающая организация:
Телефон: (812) 313-47-06
Источник 2я Невская котельная
Схема подключения: Двухтрубная
график:

Установленные приборы:
Часовые и суточн. архивы в файлах: Седова 71_СЦО_апрель_Н
Вычислитель: СПТ-941 № 24960
Режим (схема):
Приборы УУТЭ поверены до 02.08.2025
Тхв, гр.С= 0.02

Подающ.тр.(M1): расходомер: ПРЭМ-3 32 Gmin= Gmax= 30 Термопреобр.: КТПТР-01 Преобр.давления:
Обратн.тр.(M2): расходомер: ПРЭМ-3 32 Gmin= Gmax= 30 Термопреобр.: КТПТР-01 Преобр.давления:
тр-д. ГВС(M3): расходомер: Gmin= Gmax= Термопреобр.: Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(M4): расходомер: Gmin= Gmax= Термопреобр.: Преобр.давления:
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax= Термопреобр.: Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0.396 Qвент.= Qтех.пот.=";"Qот=0.396 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} ";"Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} Gгвс={G_GVS_SR*24}

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период 23.03.2023 - 23.04.2023

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.03.2023	24.00	-	115.59	112.69	2.91	71.80	41.00	30.81	-	-														3.68
24.03.2023	24.00	-	114.63	113.26	1.37	71.47	41.36	30.11	-	-														3.51
25.03.2023	24.00	-	121.18	119.58	1.60	71.35	41.82	29.53	-	-														3.65
26.03.2023	24.00	-	144.68	142.37	2.32	71.71	44.54	27.17	-	-														4.04
27.03.2023	24.00	-	128.32	126.57	1.75	71.07	42.43	28.64	-	-														3.75
28.03.2023	24.00	-	103.95	102.71	1.23	71.64	39.50	32.14	-	-														3.39
29.03.2023	24.00	-	104.06	102.83	1.23	72.07	39.30	32.77	-	-														3.46
30.03.2023	24.00	-	102.73	100.36	8.96	73.48	40.13	33.34	-	-														3.82
31.03.2023	24.00	-	139.27	136.55	2.72	76.87	45.81	31.06	-	-														4.46
01.04.2023	24.00	-	117.37	115.56	1.81	77.24	43.15	34.09	-	-														4.09
02.04.2023	24.00	-	117.00	115.32	1.68	77.51	43.11	34.40	-	-														4.10
03.04.2023	24.00	-	110.66	109.25	1.41	77.12	41.92	35.21	-	-														3.96
04.04.2023	24.00	-	111.95	110.53	1.42	77.16	42.05	35.10	-	-														4.00
05.04.2023	24.00	-	111.67	110.27	1.40	76.15	41.93	34.22	-	-														3.89
06.04.2023	24.00	-	111.47	110.09	1.38	72.86	41.12	31.74	-	-														3.60
07.04.2023	24.00	-	87.87	86.75	1.12	70.15	38.54	31.61	-	-														2.82
08.04.2023	24.00	-	54.25	53.52	0.73	69.11	31.42	37.70	-	-														2.07
09.04.2023	24.00	-	54.89	54.14	0.75	68.91	31.52	37.39	-	-														2.08
10.04.2023	24.00	-	55.25	54.50	0.75	69.04	31.83	37.21	-	-														2.08
11.04.2023	24.00	-	55.75	55.00	0.75	68.79	32.08	36.71	-	-														2.07
12.04.2023	24.00	-	56.68	55.92	0.76	68.75	32.41	36.33	-	-														2.09
13.04.2023	24.00	-	55.38	54.63	0.75	68.67	31.78	36.89	-	-														2.07
14.04.2023	24.00	-	54.67	53.93	0.74	68.78	30.97	37.81	-	-														2.09
15.04.2023	24.00	-	99.24	98.01	1.23	69.25	37.85	31.41	-	-														3.17
16.04.2023	24.00	-	101.74	100.45	1.29	69.44	38.94	30.50	-	-														3.16
17.04.2023	24.00	-	96.19	95.01	1.18	69.38	38.77	30.61	-	-														2.99
18.04.2023	24.00	-	77.75	76.75	1.00	69.37	37.21	32.16	-	-														2.54
19.04.2023	24.00	-	52.04	51.32	0.72	68.84	31.48	37.36	-	-														1.97
20.04.2023	24.00	-	52.39	51.67	0.72	68.91	31.57	37.34	-	-														1.98
21.04.2023	24.00	-	52.18	51.46	0.72	68.71	31.38	37.33	-	-														1.97
22.04.2023	24.00	-	52.70	52.00	0.71	68.66	32.07	36.59	-	-														1.95
Среднее	24.00	-	90.76	89.45	1.52	71.43	37.71	33.72	-	-														3.05
Итого	744.00		2813.53	2773.01	47.10																			94.51

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	21.04.2023 05:00:00	24427.17	24111.74	373.09	-	0.00	-	894.80	-	5557.00
	22.04.2023 02:00:00	24475.15	24159.07	373.74	-	0.00	-	896.61	-	5579.00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл., расчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0.02 °С = 0.00 Гкал;
Итого по приборам учета (с учетом корректировок): 94.51 Гкал;
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

______________________ /____________/

Представитель теплоснабжающей организации

______________________ /____________/

ООО «Жилкомсервис №2 Невского района»

ГУП «ТЭК СПБ»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26 04 2023г.