

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за Апрель 2023

Абонент: **Жилой дом по адресу: ул. Седова, д. 144, лит. Щ**
 Адрес: **Седова ул, д. 144, лит. Щ**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"**

Договор: **32804.046.6**
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:

Узел учета: **Общий**
 Код УУТЭ: **105286**

график: **150/70**

| | | | |
|--|------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: | Приборы УУТЭ поверены до: | Режим (схема): |
| Вычислитель: ВКТ-7 № 207107 | расходомер: | 26.07.2025 | Преобр.давления: |
| Подающий трубопровод (M1) | PRЭM-32-B1 | Gmin= 0,067 | Термопреобр.: КТСП-Н |
| Обратный трубопровод (M2) | PRЭM-32-B1 | 0,067 | КТСП-Н |
| Подающий ГВС (M3) | PRЭM-20-B1 | 0,027 | ТСП-Н |
| Циркуляционный ГВС (M4) | | | |
| Подпиточный трубопровод (Vп) | | | |
| Расчетный алгоритм: | зима: $Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)$ | лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hxb)$ | |
| Договорные нагрузки, Гкал/час: | Qот.= 0,174 | Qвент.= 0 | Qтех.= 0 |
| Договорные нагрузки (ср.сут.), Гкал/час: | | | Qтех.гвс.= 0 |
| Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: | Gот.= 52,2 | Gвент.= 0 | Gтех.= 0 |
| | | | Qгвс.= 0,0946 |
| | | | Qгвс.ср.= 0,043 |
| | | | Gгвс.= 17,2 Gгвс.м= |

Фактическое потребление за отчетный период с 23.03.2023 по 22.04.2023

| Дата | Ти час | НС | Учет отопление (ТВ-1) | | | | | | | | Контроль ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | Qобщ Гкал | | | | | | | |
|--------------|---------------|----|-----------------------|----------------|---------------|-------|-------|-------|---------|---------|---------------------|---------------|----|---------------|---------------|------------|---------------|----|-----------|----|---------|---------|--|--|------|--------------|
| | | | M1 | M2 | dM | T1 | T2 | dT | P1 | P2 | M3 | M4 | dM | V3 | V4 | dV (излив) | Vподпит | T3 | | T4 | P3 | P4 | | | | |
| | | | т | т | т | °C | °C | °C | кгс/см2 | кгс/см2 | т | т | т | м3 | м3 | м3 | м3 | °C | | °C | кгс/см2 | кгс/см2 | | | | |
| 23.03.2023 | 24,00 | | 69,52 | 60,07 | 9,45 | 71,28 | 42,20 | 29,08 | | | | 7,75 | | 7,75 | 7,95 | | 7,95 | | | | | | | | 2,42 | |
| 24.03.2023 | 24,00 | * | 68,06 | 59,82 | 8,24 | 70,67 | 41,99 | 28,68 | | | | 6,60 | | 6,60 | 6,76 | | 6,76 | | | | | | | | | 2,30 |
| 25.03.2023 | 24,00 | | 68,61 | 59,29 | 9,32 | 70,69 | 41,78 | 28,91 | | | | 7,64 | | 7,64 | 7,83 | | 7,83 | | | | | | | | | 2,37 |
| 26.03.2023 | 24,00 | * | 68,02 | 58,35 | 9,67 | 70,73 | 41,32 | 29,41 | | | | 8,01 | | 8,01 | 8,20 | | 8,20 | | | | | | | | | 2,40 |
| 27.03.2023 | 24,00 | | 66,47 | 56,74 | 9,73 | 69,74 | 40,15 | 29,59 | | | | 8,03 | | 8,03 | 8,23 | | 8,23 | | | | | | | | | 2,36 |
| 28.03.2023 | 24,00 | | 66,50 | 57,45 | 9,05 | 70,13 | 40,37 | 29,76 | | | | 7,40 | | 7,40 | 7,57 | | 7,57 | | | | | | | | | 2,34 |
| 29.03.2023 | 24,00 | | 65,34 | 56,51 | 8,83 | 71,17 | 40,18 | 30,99 | | | | 7,18 | | 7,18 | 7,36 | | 7,36 | | | | | | | | | 2,38 |
| 30.03.2023 | 24,00 | | 66,55 | 56,60 | 9,95 | 73,25 | 40,74 | 32,51 | | | | 8,28 | | 8,28 | 8,50 | | 8,50 | | | | | | | | | 2,57 |
| 31.03.2023 | 24,00 | * | 67,03 | 58,05 | 8,98 | 74,28 | 41,83 | 32,45 | | | | 7,30 | | 7,30 | 7,51 | | 7,51 | | | | | | | | | 2,55 |
| 01.04.2023 | 24,00 | * | 67,33 | 58,48 | 8,85 | 75,91 | 42,62 | 33,29 | | | | 7,21 | | 7,21 | 7,41 | | 7,41 | | | | | | | | | 2,62 |
| 02.04.2023 | 24,00 | * | 67,86 | 58,38 | 9,48 | 76,33 | 42,73 | 33,60 | | | | 7,83 | | 7,83 | 8,06 | | 8,06 | | | | | | | | | 2,69 |
| 03.04.2023 | 24,00 | * | 66,33 | 57,34 | 8,99 | 74,50 | 41,66 | 32,84 | | | | 7,30 | | 7,30 | 7,49 | | 7,49 | | | | | | | | | 2,55 |
| 04.04.2023 | 24,00 | * | 66,93 | 58,43 | 8,50 | 74,90 | 42,15 | 32,75 | | | | 6,82 | | 6,82 | 7,02 | | 7,02 | | | | | | | | | 2,55 |
| 05.04.2023 | 24,00 | | 68,09 | 59,26 | 8,83 | 74,01 | 42,45 | 31,56 | | | | 7,16 | | 7,16 | 7,33 | | 7,33 | | | | | | | | | 2,52 |
| 06.04.2023 | 24,00 | * | 68,84 | 59,55 | 9,29 | 72,11 | 42,18 | 29,93 | | | | 7,63 | | 7,63 | 7,82 | | 7,82 | | | | | | | | | 2,45 |
| 07.04.2023 | 24,00 | | 66,98 | 58,79 | 8,19 | 70,08 | 41,48 | 28,60 | | | | 6,52 | | 6,52 | 6,69 | | 6,69 | | | | | | | | | 2,26 |
| 08.04.2023 | 24,00 | | 68,66 | 59,07 | 9,59 | 70,49 | 41,83 | 28,66 | | | | 7,90 | | 7,90 | 8,11 | | 8,11 | | | | | | | | | 2,37 |
| 09.04.2023 | 24,00 | | 69,41 | 59,07 | 10,34 | 69,84 | 41,83 | 28,01 | | | | 8,67 | | 8,67 | 8,86 | | 8,86 | | | | | | | | | 2,38 |
| 10.04.2023 | 24,00 | * | 68,27 | 59,00 | 9,27 | 69,11 | 41,74 | 27,37 | | | | 7,52 | | 7,52 | 7,71 | | 7,71 | | | | | | | | | 2,26 |
| 11.04.2023 | 24,00 | * | 68,59 | 59,69 | 8,90 | 69,05 | 41,93 | 27,12 | | | | 7,19 | | 7,19 | 7,39 | | 7,39 | | | | | | | | | 2,23 |
| 12.04.2023 | 24,00 | * | 69,66 | 60,55 | 9,11 | 70,24 | 42,88 | 27,36 | | | | 7,42 | | 7,42 | 7,60 | | 7,60 | | | | | | | | | 2,30 |
| 13.04.2023 | 24,00 | | 70,51 | 60,58 | 9,93 | 69,01 | 42,01 | 27,00 | | | | 8,25 | | 8,25 | 8,44 | | 8,44 | | | | | | | | | 2,32 |
| 14.04.2023 | 24,00 | * | 67,77 | 59,10 | 8,67 | 70,59 | 41,90 | 28,69 | | | | 6,99 | | 6,99 | 7,16 | | 7,16 | | | | | | | | | 2,31 |
| 15.04.2023 | 24,00 | | 68,48 | 60,03 | 8,45 | 71,06 | 42,23 | 28,83 | | | | 6,76 | | 6,76 | 6,92 | | 6,92 | | | | | | | | | 2,33 |
| 16.04.2023 | 24,00 | * | 70,06 | 60,68 | 9,38 | 71,38 | 42,81 | 28,57 | | | | 7,68 | | 7,68 | 7,87 | | 7,87 | | | | | | | | | 2,40 |
| 17.04.2023 | 24,00 | | 70,33 | 60,61 | 9,72 | 70,28 | 42,70 | 27,58 | | | | 8,08 | | 8,08 | 8,27 | | 8,27 | | | | | | | | | 2,36 |
| 18.04.2023 | 24,00 | | 70,17 | 60,72 | 9,45 | 70,48 | 42,79 | 27,69 | | | | 7,78 | | 7,78 | 7,96 | | 7,96 | | | | | | | | | 2,35 |
| 19.04.2023 | 24,00 | | 70,54 | 61,29 | 9,25 | 70,66 | 43,05 | 27,61 | | | | 7,54 | | 7,54 | 7,74 | | 7,74 | | | | | | | | | 2,35 |
| 20.04.2023 | 24,00 | | 70,74 | 60,24 | 10,50 | 66,54 | 41,47 | 25,07 | | | | 8,79 | | 8,79 | 8,95 | | 8,95 | | | | | | | | | 2,21 |
| 21.04.2023 | 24,00 | | 69,17 | 60,13 | 9,04 | 64,90 | 40,45 | 24,45 | | | | 7,25 | | 7,25 | 7,40 | | 7,40 | | | | | | | | | 2,06 |
| 22.04.2023 | 24,00 | * | 69,82 | 60,56 | 9,26 | 66,27 | 41,83 | 24,44 | | | | 7,58 | | 7,58 | 7,72 | | 7,72 | | | | | | | | | 2,09 |
| Среднее | 24,00 | | 68,41 | 59,18 | 9,23 | 70,96 | 41,85 | 29,11 | | | | 7,55 | | 7,55 | 7,74 | | 7,74 | | | | | | | | | 2,38 |
| Итого | 744,00 | | 2120,64 | 1834,43 | 286,21 | | | | | | | 234,06 | | 234,06 | 239,83 | | 239,83 | | | | | | | | | 73,65 |

Показания счетчиков на момент снятия данных:

| Дата, время | M1, т | M2, т | M3, т | M4, т | V3, куб.м | V4, куб.м | Vп, т | Qобщ, Гкал | Траб, ч |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-----------|-----------|-------|------------|---------|
| | | | | | | | | | |

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: **0** час

Период расчета по договору: час

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды **0,27** °C **0,08** Гкал

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ, **73,57** Гкал

Гкал

куб.м

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ / _____ /



Передан через Диадок 28.04.2023 10:45 GMT+03:00
 Представитель ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго" 39069076-fda1-490d-a2c8-b0d8718711a2



Идентификатор документа 39969076-fda1-490d-a2c8-b6d8718711a2



Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

| | Владелец сертификата: организация, сотрудник | Сертификат: серийный номер, период действия | Дата и время подписания |
|----------------------|--|--|---|
| Подписи отправителя: |  ГУП "ТЭК СПб" Соколов Дмитрий Александрович, ИНЖЕНЕР 2 КАТЕГОРИИ | 03C68CDB00D9AEC0984CD29624B92725CB с 21.07.2022 16:14 по 21.07.2023 16:17 GMT+03:00 | 28.04.2023 10:45 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа |
| Подписи получателя: |  ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА" ДМИТРИЕВ ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | 0161EF940018AFF8B34BA2341C9ADDE0DA с 22.09.2022 11:52 по 22.12.2023 11:52 GMT+03:00 | 28.04.2023 13:57 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа |