

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за Апрель 2023

Абонент: **Жилой дом по адресу: ул. Седова, д. 94, лит. А**
 Адрес: **Седова ул, д. 94 ИТП-2**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"**

Договор: **35527.046.6**
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:
 Узел учета: **Общий**
 Код УУТЭ: **114693**
 график: **150/70**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	31.07.2025	Режим (схема):	Преобр.давления:
Вычислитель: ВКТ-7 № 219401	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	
Подающий трубопровод (M1)	ПРЭМ-32-B1	0,067	30	КТСП-Н	
Обратный трубопровод (M2)	ПРЭМ-32-B1	0,067	30	КТСП-Н	
Подающий ГВС (M3)	ПРЭМ-20-B1	0,027	12	ТСП-Н	
Циркуляционный ГВС (M4)					
Подпиточный трубопровод (Vп)					
Расчетный алгоритм:	зима: $Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)$	лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hxb)$			
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,3059	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гвс.= 0	Qгвс.= 0
Договорные нагрузки (ср.час.), Гкал/час:	Qот.= 91,77	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гвс.ср.= 0	Qгвс.ср.= 0
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 91,77	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гвс.= 0	Gгвс.= 0 Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.03.2023 по 22.04.2023

Дата	Ти час	НС	Учет отопление (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)								Qобщ Гкал						
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3		T4	P3	P4			
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C		°C	кгс/см2	кгс/см2			
23.03.2023	24,00	*	141,89	141,36	0,53	72,18	47,49	24,69				2,14		2,14	2,16		2,16		72,27						3,53
24.03.2023	24,00	*	141,20	140,58	0,62	71,41	47,20	24,21				1,98		1,98	2,01		2,01		72,69						3,45
25.03.2023	24,00	*	139,40	139,37	0,03	71,53	47,34	24,19				0,74		0,74	0,74		0,74		70,00						3,38
26.03.2023	24,00	*	137,18	137,18	0,00	71,54	46,93	24,61				0,19		0,19	0,19		0,19		68,86						3,38
27.03.2023	24,00	*	134,53	133,91	0,62	70,63	45,68	24,95				2,16		2,16	2,18		2,18		69,95						3,39
28.03.2023	24,00	*	136,45	135,52	0,93	71,05	45,88	25,17				2,67		2,67	2,73		2,73		71,00						3,48
29.03.2023	24,00	*	134,15	133,27	0,88	72,03	45,66	26,37				2,44		2,44	2,49		2,49		72,36						3,58
30.03.2023	24,00	*	134,07	133,55	0,52	74,21	46,61	27,60				2,22		2,22	2,25		2,25		73,92						3,73
31.03.2023	24,00	*	137,24	136,64	0,60	75,20	47,48	27,72				2,07		2,07	2,12		2,12		75,35						3,84
01.04.2023	24,00	*	137,01	137,01	0,00	76,91	48,29	28,62				0,08		0,08	0,08		0,08		66,37						3,92
02.04.2023	24,00	*	136,68	136,68	0,00	77,30	48,53	28,77				0,08		0,08	0,08		0,08		58,62						3,94
03.04.2023	24,00	*	135,64	135,05	0,59	75,53	47,20	28,33				2,07		2,07	2,10		2,10		74,03						3,88
04.04.2023	24,00	*	138,08	137,51	0,57	75,91	47,68	28,23				2,23		2,23	2,27		2,27		75,20						3,93
05.04.2023	24,00	*	139,93	139,40	0,53	75,00	47,74	27,26				2,00		2,00	2,02		2,02		74,79						3,84
06.04.2023	24,00	*	140,80	140,27	0,53	72,98	47,06	25,92				2,31		2,31	2,33		2,33		72,79						3,68
07.04.2023	24,00	*	139,02	138,56	0,46	70,93	46,36	24,57				1,98		1,98	2,00		2,00		70,75						3,44
08.04.2023	24,00	*	139,51	139,39	0,12	71,19	47,01	24,18				0,87		0,87	0,88		0,88		69,88						3,38
09.04.2023	24,00	*	139,69	139,69	0,00	70,35	46,98	23,37				0,08		0,08	0,08		0,08		61,21						3,26
10.04.2023	24,00	*	140,63	140,24	0,39	69,60	46,97	22,63				1,90		1,90	1,91		1,91		70,40						3,20
11.04.2023	24,00	*	142,23	141,86	0,37	69,51	47,44	22,07				1,91		1,91	1,93		1,93		70,04						3,16
12.04.2023	24,00	*	144,23	143,79	0,44	70,70	48,54	22,16				1,99		1,99	2,01		2,01		71,22						3,22
13.04.2023	24,00	*	143,45	143,06	0,39	69,65	47,75	21,90				1,80		1,80	1,82		1,82		69,03						3,16
14.04.2023	24,00	*	140,51	140,07	0,44	71,21	48,17	23,04				1,89		1,89	1,91		1,91		71,70						3,26
15.04.2023	24,00	*	142,19	142,10	0,09	71,65	48,54	23,11				0,89		0,89	0,89		0,89		69,48						3,29
16.04.2023	24,00	*	143,39	143,39	0,00	72,00	49,08	22,92				0,10		0,10	0,10		0,10		65,12						3,29
17.04.2023	24,00	*	144,11	143,76	0,35	70,81	48,73	22,08				1,90		1,90	1,91		1,91		71,41						3,20
18.04.2023	24,00	*	144,25	143,51	0,74	71,12	48,99	22,13				2,52		2,52	2,55		2,55		71,70						3,23
19.04.2023	24,00	*	144,55	144,33	0,22	71,67	49,38	22,29				1,84		1,84	1,85		1,85		71,44						3,24
20.04.2023	24,00	*	142,32	141,89	0,43	67,80	47,63	20,17				2,09		2,09	2,11		2,11		65,96						2,89
21.04.2023	24,00	*	142,28	141,81	0,47	65,76	46,51	19,25				2,21		2,21	2,23		2,23		66,04						2,76
22.04.2023	24,00	*	142,10	142,10	0,00	67,31	48,08	19,23				0,39		0,39	0,39		0,39		64,73						2,73
Среднее	24,00		139,96	139,58	0,38	71,76	47,51	24,25				1,60		1,60	1,62		1,62		69,95						3,41
Итого	744,00		4338,71	4326,85	11,86							49,74		49,74	50,32		50,32								105,66

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: **0** час

Период расчета по договору: **0** час

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды **0,27** °C

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): **0** Гкал

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ, **105,66** Гкал

Гкал

куб.м

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ / _____ /

Передан через Диадок 28.04.2023 10:45 GMT+03:00
 Представитель: 00513a73-c5de-4a4d-ba48-9e4c9f21c69e



Идентификатор документа 00513a73-c5de-4a4d-ba48-9e4c9f21c69e



Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

	Владелец сертификата: организация, сотрудник	Сертификат: серийный номер, период действия	Дата и время подписания
Подписи отправителя:	 ГУП "ТЭК СПб" Соколов Дмитрий Александрович, ИНЖЕНЕР 2 КАТЕГОРИИ	03C68CDB00D9AEC0984CD29624B92725CB с 21.07.2022 16:14 по 21.07.2023 16:17 GMT+03:00	28.04.2023 10:45 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа
Подписи получателя:	 ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА" ДМИТРИЕВ ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР	0161EF940018AFF8B34BA2341C9ADDE0DA с 22.09.2022 11:52 по 22.12.2023 11:52 GMT+03:00	28.04.2023 13:57 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа