Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2023

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Договор: 9105.038.1
Телефон:
Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Шелгунова 10 / СЦО+ГВС
Строит.Адрес: Шелгунова 10
Код УУТЭ:
Обслуживающая организация:
Телефон: (812) 313-47-06
Источник Обуховский з-д
Схема подключения: Двухтрубная
график:

Установленные приборы:
Часовые и суточн. архивы в файлах: Шелгунова 10_СЦО+ГВС_апрель_Н
Вычислитель: ВКТ-7 № 202222
Режим (схема):
Приборы УУТЭ поверены до 14.07.2025
Txв, гр.С= 0.4

Подающ.тр.(M1):	расходомер: ПРЭМ 40 п	Gmin= 0.1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(M2):	расходомер: ПРЭМ 40 п	Gmin= 0.1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(M3):	расходомер: ПРЭМ 32 п	Gmin= 0.067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(M4):	расходомер: ПРЭМ 20 п	Gmin= 0.048	Gmax= 12	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.=";"Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} ";"Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} Gгвс={G_GVS_SR*24}

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период 23.03.2023 - 23.04.2023

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.03.2023	0.00	-																						
24.03.2023	14.00	-	77.93	68.82	9.11	73.45	49.93	23.52	7.00	5.00		35.27	26.49	8.78	36.14	26.92	9.22	-	73.49	58.00				2.29
25.03.2023	24.00	-	130.97	117.17	13.80	71.26	48.78	22.48	7.00	5.00		56.90	44.30	12.60	58.21	44.94	13.27	-	71.34	56.42				3.62
26.03.2023	24.00	-	129.51	112.26	17.25	71.29	48.07	23.22	7.00	5.00		57.32	41.35	15.97	58.65	41.94	16.71	-	71.36	56.04				3.84
27.03.2023	24.00	-	124.75	109.09	15.66	70.34	46.66	23.68	7.00	5.00		54.81	40.54	14.27	56.07	41.10	14.97	-	70.38	54.42				3.69
28.03.2023	24.00	-	124.68	111.44	13.24	70.81	46.93	23.88	7.00	5.00		54.18	42.01	12.17	55.43	42.62	12.81	-	70.91	55.08				3.60
29.03.2023	24.00	-	122.55	108.81	13.74	71.95	46.77	25.18	7.00	5.00		53.40	40.76	12.64	54.70	41.35	13.35	-	72.08	55.11				3.73
30.03.2023	24.00	-	122.66	108.71	13.95	73.99	47.62	26.37	7.00	5.00		53.45	40.59	12.86	54.78	41.21	13.57	-	74.09	56.47				3.90
31.03.2023	24.00	-	126.23	113.11	13.12	75.12	49.04	26.08	7.00	5.00		54.66	42.72	11.94	56.03	43.42	12.61	-	75.23	57.88				3.94
01.04.2023	24.00	-	127.27	114.47	12.80	76.69	50.08	26.61	7.00	5.00		54.78	43.37	11.41	56.23	44.07	12.16	-	76.76	59.22				4.03
02.04.2023	24.00	-	127.79	109.92	17.87	77.08	49.47	27.61	7.00	5.00		56.52	40.08	16.44	58.04	40.71	17.33	-	77.16	58.76				4.42
03.04.2023	24.00	-	124.67	111.30	13.37	75.31	48.50	26.81	7.00	5.00		54.08	41.85	12.23	55.49	42.49	13.00	-	75.38	57.43				3.99
04.04.2023	24.00	-	126.69	113.17	13.52	75.68	49.14	26.54	7.00	5.00		54.87	42.56	12.31	56.31	43.23	13.08	-	75.74	58.21				4.03
05.04.2023	24.00	-	127.79	114.64	13.15	74.67	49.21	25.46	7.00	5.00		55.22	43.29	11.93	56.60	43.96	12.64	-	74.72	57.87				3.90
06.04.2023	24.00	-	128.72	114.81	13.91	72.72	48.47	24.25	7.00	5.00		55.94	43.15	12.79	57.26	43.81	13.45	-	72.77	56.66				3.80
07.04.2023	24.00	-	126.92	113.77	13.15	70.68	47.65	23.03	7.00	5.00		55.21	42.95	12.26	56.50	43.57	12.93	-	70.76	55.28				3.55
08.04.2023	23.00	-	122.98	109.53	13.45	70.93	48.28	22.65	7.00	5.00		56.16	42.86	13.30	57.50	43.51	13.99	-	71.00	56.03				3.44
09.04.2023	24.00	-	127.54	111.76	15.78	70.13	47.83	22.30	7.00	5.00		56.28	41.44	14.84	57.56	42.03	15.53	-	70.24	55.30				3.60
10.04.2023	24.00	-	126.04	111.49	14.55	69.42	47.64	21.78	7.00	5.00		55.46	41.69	13.77	56.68	42.28	14.40	-	69.53	54.78				3.44
11.04.2023	24.00	-	128.58	115.30	13.28	69.39	48.23	21.16	7.00	5.00		56.09	43.60	12.49	57.35	44.23	13.12	-	69.50	55.25				3.36
12.04.2023	24.00	-	129.22	116.05	13.17	70.56	49.15	21.41	7.00	5.00		56.46	43.81	12.65	57.76	44.46	13.30	-	70.65	56.19				3.42
13.04.2023	24.00	-	128.80	115.04	13.76	69.48	47.91	21.57	7.00	5.00		56.46	43.25	13.21	57.70	43.90	13.80	-	69.55	55.11				3.44
14.04.2023	24.00	-	125.44	112.90	12.54	71.15	48.15	23.00	7.00	5.00		54.57	42.71	11.86	55.85	43.36	12.49	-	71.26	55.82				3.49
15.04.2023	24.00	-	128.16	112.86	15.30	71.62	48.36	23.26	7.00	5.00		56.60	41.95	14.65	57.95	42.59	15.36	-	71.72	56.20				3.72
16.04.2023	24.00	-	130.09	114.45	15.64	71.85	49.18	22.67	7.00	5.00		57.44	42.49	14.95	58.80	43.13	15.67	-	71.94	56.87				3.72
17.04.2023	24.00	-	130.50	117.28	13.22	70.75	49.20	21.55	7.00	5.00		56.81	44.29	12.52	58.14	44.96	13.18	-	70.86	56.29				3.47
18.04.2023	24.00	-	130.49	117.40	13.09	71.14	49.39	21.75	7.00	5.00		56.58	44.42	12.16	57.89	45.10	12.79	-	71.25	56.58				3.49
19.04.2023	24.00	-	131.27	117.12	14.15	71.64	49.50	22.14	7.00	5.00		57.03	44.09	12.94	58.37	44.77	13.60	-	71.73	56.87				3.61
20.04.2023	24.00	-	127.69	113.86	13.83	67.38	47.54	19.84	7.00	5.00		55.64	42.92	12.72	56.79	43.53	13.26	-	67.30	54.28				3.19
21.04.2023	24.00	-	125.97	114.29	11.68	66.06	46.45	19.61	7.00	5.00		54.27	43.68	10.59	55.35	44.25	11.10	-	66.20	52.84				3.01
22.04.2023	24.00	-	127.60	113.16	14.44	67.21	47.64	19.57	7.00	5.00		55.74	42.60	13.14	56.94	43.17	13.77	-	67.29	54.11				3.19
Среднее	22.87	-	125.65	111.80	13.85	71.66	48.36	23.30	7.00	5.00		54.94	42.06	12.88	56.24	42.69	13.55	-	71.74	56.18				3.60
Итого	709.00		3769.50	3353.98	415.52							1648.20	1261.81	386.39	1687.07	1280.61	406.46	0.00						107.92

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	21.04.2023 06:00:00	63941.02	60103.92	32978.79	27146.74	33875.07	27662.27	1532.13	197.90	12278.00
	22.04.2023 04:00:00	64057.98	60210.11	33029.16	27187.32	33926.48	27703.42	1534.97	198.41	12300.00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: 35 час **5.25 Гкалл**
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл., расчитанный по среднему **19.76 куб.м;**
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0.4 °C = -0.66 Гкал;
Итого по приборам учета (с учетом корректировок): **112.51** Гкал;
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. **426.22** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_______________________ /__________

Представитель теплоснабжающей организации

_______________________ /__________

ГУП «ТЭК СПБ»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Сокслов Д.А. 26 04 2023г.