

Отчет (акт) о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 23.03.2023 по 22.04.2023

Потребитель: ООО "ЖКС № 2 НЕВСКОГО РАЙОНА"
 Адрес: РЫБАЦКИЙ ПР, Д.49, КОРП.1[ОТОП]
 Договор: 31502

Тип прибора: ВКТ-7-02
 Номер прибора: 43740
 Схема измерения: СИ-1

Показания счетчиков
 М1,т: -
 М2,т: -
 Wсумм,Гкал: -

Линия ГВС: -

| Дата | НС, # | п, ч | M1, т | t1, гр.С | P1, кгс/см2 | M2, т | t2, гр.С | P2, кгс/см2 | t1-t2, гр.С | M1-M2, т | Wсумм, Гкал | Линия ГВС, # |
|------------|-------|------|-----------|----------|-------------|-----------|----------|-------------|-------------|----------|-------------|--------------|
| 23.03.2023 | | 24 | 124.63 | 55.6 | 10.2 | 124.63 | 40.5 | 5.6 | 15.1 | 0 | 1.875 | 0 |
| 24.03.2023 | | 24 | 124.41 | 58.5 | 10.2 | 124.41 | 41.9 | 5.6 | 16.6 | 0 | 2.07 | 0 |
| 25.03.2023 | | 24 | 124.24 | 63.7 | 10.2 | 124.24 | 44.6 | 5.6 | 19.1 | 0 | 2.378 | 0 |
| 26.03.2023 | | 24 | 124.21 | 64.5 | 10.2 | 124.21 | 44.9 | 5.6 | 19.6 | 0 | 2.435 | 0 |
| 27.03.2023 | | 24 | 124.23 | 66.9 | 10.2 | 124.23 | 45.7 | 5.6 | 21.2 | 0 | 2.635 | 0 |
| 28.03.2023 | | 24 | 124.44 | 69.4 | 10.2 | 124.44 | 47 | 5.6 | 22.4 | 0 | 2.782 | 0 |
| 29.03.2023 | | 24 | 124.18 | 70.7 | 10.2 | 124.18 | 47.6 | 5.6 | 23.1 | 0 | 2.87 | 0 |
| 30.03.2023 | | 24 | 124.15 | 72.1 | 10.2 | 124.15 | 48.1 | 5.6 | 24 | 0 | 2.982 | 0 |
| 31.03.2023 | | 24 | 124.2 | 71.4 | 10.2 | 124.2 | 47.9 | 5.6 | 23.5 | 0 | 2.917 | 0 |
| 01.04.2023 | | 24 | 124.23 | 72 | 10.2 | 124.23 | 48.1 | 5.6 | 23.9 | 0 | 2.967 | 0 |
| 02.04.2023 | | 24 | 124.17 | 72.8 | 10.2 | 124.17 | 48.3 | 5.6 | 24.5 | 0 | 3.038 | 0 |
| 03.04.2023 | | 24 | 124.2 | 72.6 | 10.2 | 124.2 | 48 | 5.6 | 24.6 | 0 | 3.055 | 0 |
| 04.04.2023 | | 24 | 124.22 | 73.4 | 10.2 | 124.22 | 48.6 | 5.6 | 24.8 | 0 | 3.083 | 0 |
| 05.04.2023 | | 24 | 124.4 | 68.6 | 10.2 | 124.4 | 46.7 | 5.6 | 21.9 | 0 | 2.731 | 0 |
| 06.04.2023 | | 24 | 124.7 | 64.5 | 10.2 | 124.7 | 44.7 | 5.6 | 19.8 | 0 | 2.463 | 0 |
| 07.04.2023 | | 24 | 124.6 | 57.4 | 10.2 | 124.6 | 41.5 | 5.6 | 15.9 | 0 | 1.985 | 0 |
| 08.04.2023 | | 24 | 124.54 | 53.6 | 10.2 | 124.54 | 39.5 | 5.6 | 14.1 | 0 | 1.763 | 0 |
| 09.04.2023 | | 24 | 124.76 | 53.6 | 10.2 | 124.76 | 39.5 | 5.6 | 14.1 | 0 | 1.76 | 0 |
| 10.04.2023 | | 24 | 124.76 | 53.6 | 10.2 | 124.76 | 39.7 | 5.6 | 13.9 | 0 | 1.74 | 0 |
| 11.04.2023 | | 24 | 124.68 | 53.6 | 10.2 | 124.68 | 39.8 | 5.6 | 13.8 | 0 | 1.721 | 0 |
| 12.04.2023 | | 24 | 124.52 | 53.6 | 10.2 | 124.52 | 39.9 | 5.6 | 13.7 | 0 | 1.71 | 0 |
| 13.04.2023 | | 24 | 124.62 | 53.6 | 10.2 | 124.62 | 39.5 | 5.6 | 14.1 | 0 | 1.755 | 0 |
| 14.04.2023 | | 24 | 124.52 | 53.6 | 10.2 | 124.52 | 39.2 | 5.6 | 14.4 | 0 | 1.788 | 0 |
| 15.04.2023 | | 24 | 124.41 | 53.6 | 10.2 | 124.41 | 39.2 | 5.6 | 14.4 | 0 | 1.795 | 0 |
| 16.04.2023 | | 24 | 124.39 | 53.6 | 10.2 | 124.39 | 39.3 | 5.6 | 14.3 | 0 | 1.776 | 0 |
| 17.04.2023 | | 24 | 124.33 | 53.6 | 10.2 | 124.33 | 39.6 | 5.6 | 14 | 0 | 1.739 | 0 |
| 18.04.2023 | | 24 | 124.37 | 53.6 | 10.2 | 124.37 | 39.5 | 5.6 | 14.1 | 0 | 1.754 | 0 |
| 19.04.2023 | | 24 | 124.35 | 53.6 | 10.2 | 124.35 | 39.4 | 5.6 | 14.2 | 0 | 1.761 | 0 |
| 20.04.2023 | | 24 | 124.39 | 53.6 | 10.2 | 124.39 | 39.8 | 5.6 | 13.8 | 0 | 1.717 | 0 |
| 21.04.2023 | | 24 | 124.72 | 53 | 10.2 | 124.72 | 39.9 | 5.6 | 13.1 | 0 | 1.642 | 0 |
| 22.04.2023 | | 24 | 124.71 | 52.6 | 10.2 | 124.71 | 40 | 5.6 | 12.6 | 0 | 1.571 | 0 |
| Среднее | | | 124.428 | 60.5 | 10.2 | 124.428 | 42.8 | 5.6 | 17.7 | 0 | | |
| Итого | | 744 | 3857.28 | | | 3857.28 | | | | 0 | 68.258 | 0 |
| Досчёт | | | 995.726 | | | 995.726 | | | | 0 | 13.668 | 0 |
| Снятие | | | -1120.243 | | | -1120.243 | | | | 0 | -22.757 | 0 |
| Сумма | | | 3732.763 | | | 3732.763 | | | | 0 | 59.169 | 0 |

Итого потребление за расчетный месяц
 Тхв на источнике = 0.70 V гвс (м3) = 0.0
 Суммарное время аварийных ситуаций, ч : 0.0
 Комментарий:

Отчет сдан: ООО "ЖКС № 2 НЕВСКОГО РАЙОНА"

Отчет принят : 2023.04.25 17:26
 Комментарий ответственного лица : Принят.

Отчет принят
 ОРИАТ ПАО "ТГК-1"

/Подпись _____

