Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июнь 2023

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС

Адрес: г. Санкт-Петербург, Александровской Фермы 1 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Александровской Фермы 1 | Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: | Телефон: (812) 313-47-06

Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график:

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: Александровской Фермы 1_СЦО+ГВС_июнь_Н

Вычислитель: СПТ-943 № 2752 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до 25.07.2025 | Тхв, гр.С= 13.66

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ-3 32	Gmin= 1	Gmax= 30	Термопреобр.: КТПТР-01	Преобр.давления:	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ-3 32	Gmin= 2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТПТР-01	Преобр.давления:	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 3	Gmax= 12	Термопреобр.: ТПТ-1-3	Преобр.давления:	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.=3 Qтех.пот.=4";"Qот= Qвент.=3 Qтех.пот.=4 Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} ";"Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} Gгвс={G_GVS_SR*24}

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период 23.05.2023 - 23.06.2023

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.05.2023	24.00	4;	114.51	100.47	14.04	69.26	68.27	1.00	8.00	3.00		18.57	0.00	0.00	18.97	0.00	18.97	-	69.06	0.00				1.08
24.05.2023	24.00	4;	114.05	101.50	12.55	68.50	67.57	0.93	8.00	3.00		17.17	0.00	0.00	17.54	0.00	17.54	-	68.09	0.00				0.97
25.05.2023	24.00	4;	115.72	102.63	13.09	69.37	68.43	0.95	8.00	3.00		17.84	0.00	0.00	18.24	0.00	18.24	-	69.09	0.00				1.02
26.05.2023	24.00	4;	110.38	97.85	12.54	70.08	69.04	1.04	8.00	3.00		17.18	0.00	0.00	17.57	0.00	17.57	-	70.12	0.00				0.99
27.05.2023	24.00	4;	103.89	89.62	14.26	70.22	69.16	1.06	8.00	3.00		18.33	0.00	0.00	18.75	0.00	18.75	-	70.18	0.00				1.11
28.05.2023	24.00	4;	113.22	97.21	16.00	69.64	68.62	1.02	8.00	3.00		20.32	0.00	0.00	20.78	0.00	20.78	-	69.57	0.00				1.22
29.05.2023	24.00	4;	126.01	111.38	14.62	68.91	67.96	0.95	8.00	3.00		19.48	0.00	0.00	19.91	0.00	19.91	-	68.67	0.00				1.13
30.05.2023	24.00	4;	109.63	94.31	15.32	68.94	67.90	1.04	8.00	3.00		19.38	0.00	0.00	19.81	0.00	19.81	-	68.91	0.00				1.16
31.05.2023	24.00	4;	91.82	78.59	13.22	69.40	68.38	1.02	8.00	3.00		16.63	0.00	0.00	17.00	0.00	17.00	-	68.99	0.00				1.01
01.06.2023	24.00	4;	98.46	82.34	16.12	69.38	68.39	0.99	8.00	3.00		19.74	0.00	0.00	20.17	0.00	20.17	-	69.11	0.00				1.21
02.06.2023	24.00	4;	97.79	80.84	16.95	69.20	68.16	1.04	8.00	3.00		20.46	0.00	0.00	20.91	0.00	20.91	-	69.06	0.00				1.27
03.06.2023	24.00	4;	84.24	70.64	13.60	69.10	68.01	1.08	8.00	3.00		16.52	0.00	0.00	16.88	0.00	16.88	-	68.98	0.00				1.02
04.06.2023	24.00	4;	88.15	72.31	15.83	70.41	69.35	1.06	8.00	3.00		18.81	0.00	0.00	19.24	0.00	19.24	-	70.18	0.00				1.20
05.06.2023	24.00	19;4;	89.46	75.41	14.05	70.45	69.39	1.06	8.00	3.00		17.24	0.00	0.00	17.63	0.00	17.63	-	70.14	0.00				1.08
06.06.2023	24.00	4;	94.63	74.83	19.80	69.22	68.08	1.14	8.00	3.00		23.61	0.00	0.00	24.13	0.00	24.13	-	68.95	0.00				1.46
07.06.2023	24.00	4;	91.29	77.45	13.83	69.39	68.03	1.36	8.00	3.00		18.60	0.00	0.00	19.01	0.00	19.01	-	69.09	0.00				1.07
08.06.2023	24.00	4;	90.52	78.60	11.92	70.80	69.33	1.48	8.00	3.00		16.96	0.00	0.00	17.34	0.00	17.34	-	70.39	0.00				0.97
09.06.2023	24.00	4;	87.73	74.79	12.94	69.71	68.07	1.65	8.00	3.00		18.42	0.00	0.00	18.83	0.00	18.83	-	69.46	0.00				1.03
10.06.2023	24.00	4;	88.67	74.66	14.01	69.53	67.90	1.63	8.00	3.00		19.30	0.00	0.00	19.73	0.00	19.73	-	69.46	0.00				1.10
11.06.2023	24.00	4;	90.46	76.98	13.48	69.99	68.34	1.65	8.00	3.00		18.92	0.00	0.00	19.34	0.00	19.34	-	69.77	0.00				1.08
12.06.2023	24.00	4;	90.36	79.02	11.34	69.99	68.43	1.56	8.00	3.00		16.75	0.00	0.00	17.12	0.00	17.12	-	69.70	0.00				0.93
13.06.2023	24.00	16;14;4;	58.85	45.17	13.67	70.03	67.34	2.69	8.00	3.00		20.76	0.00	0.00	21.22	0.00	21.22	-	68.79	0.00				1.09
14.06.2023	24.00		25.57	11.91	13.66	68.81	50.57	18.24	8.00	3.00		25.89	0.00	0.00	26.45	0.00	26.45	-	68.48	0.00				1.16
15.06.2023	24.00	19;	23.31	11.92	11.39	69.20	50.29	18.91	8.00	3.00		23.66	0.00	0.00	24.18	0.00	24.18	-	68.82	0.00				1.02
16.06.2023	24.00	19;	20.79	10.82	9.97	68.01	49.07	18.93	8.00	3.00		21.12	0.00	0.00	21.56	0.00	21.56	-	67.59	0.00				0.88
17.06.2023	24.00		20.91	11.75	9.17	68.99	50.18	18.81	8.00	3.00		21.24	0.00	0.00	21.70	0.00	21.70	-	68.57	0.00				0.86
18.06.2023	24.00		22.40	11.50	10.90	69.60	50.24	19.36	8.00	3.00		22.73	0.00	0.00	23.23	0.00	23.23	-	69.21	0.00				0.98
19.06.2023	24.00	19;	24.36	13.64	10.72	68.24	50.89	17.35	8.00	3.00		24.71	0.00	0.00	25.24	0.00	25.24	-	67.90	0.00				0.97
20.06.2023	24.00		27.63	16.03	11.59	69.35	52.87	16.48	8.00	3.00		28.01	0.00	0.00	28.62	0.00	28.62	-	69.07	0.00				1.07
21.06.2023	24.00		25.37	16.12	9.24	68.87	52.11	16.76	8.00	3.00		25.60	0.00	0.00	26.16	0.00	26.16	-	68.55	0.00				0.91
22.06.2023	24.00		26.14	15.82	10.32	68.72	52.86	15.86	8.00	3.00		26.34	0.00	0.00	26.90	0.00	26.90	-	68.44	0.00				0.96
Среднее	24.00	-	76.33	63.10	13.23	69.40	63.33	6.07	8.00	3.00		20.33	-	-	20.78	-	20.78	-	69.11	-				1.06
Итого	744.00		2366.30	1956.13	410.17							630.33	0.00	0.00	644.17	0.00	644.17	0.00						33.01

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	21.06.2023 02:00:00	80934.89	73319.98	16955.92	0.00	17412.90	0.00	2205.25	1302.09	13762.95
	22.06.2023 00:00:00	80958.64	73334.86	16979.87	0.00	17437.38	0.00	2206.11	1303.74	13784.95

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл., расчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 13.66 °C = -5.71 Гкал;

Итого по приборам учета (с учетом корректировок): **27.30** Гкал;

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. **418.54** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

Представитель теплоснабжающей организации

_____ /_____/

ГУП «ТЭК СПБ»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26 06 2023г.