Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июнь 2023

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: | Телефон: | Узел учета: ТЦ-2 СЦО+ГВС

Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 111 / ТЦ-2 СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Бабушкина 111 | Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: | Телефон: (812) 313-47-06

Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график:

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: Бабушкина 111_ТЦ-2 СЦО+ГВС_июнь_Н

Вычислитель: СПТ-943 № 10250 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до 24.06.2023 | Тхв, гр.С= 13.66

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 50	Gmin= 0.16	Gmax= 72	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 50	Gmin= 0.16	Gmax= 72	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0.12	Gmax= 30	Термопреобр.: ТПТ-15-2	Преобр.давления:	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.=";"Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} ";"Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} Gгвс={G_GVS_SR*24}

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период 23.05.2023 - 23.06.2023

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.05.2023	24.00	11;	63.44	52.00	11.44	69.80	69.41	0.39	7.20	3.90		10.71	0.00	0.00	10.94	0.00	10.94	-	69.42	0.00	0.74			0.82
24.05.2023	24.00	11;	63.21	52.37	10.84	68.95	68.63	0.33	7.20	3.90		10.18	0.00	0.00	10.40	0.00	10.40	-	68.34	0.00	0.70			0.77
25.05.2023	24.00	11;	64.64	52.75	11.88	69.93	69.62	0.31	7.20	3.90		11.20	0.00	0.00	11.45	0.00	11.45	-	69.34	0.00	0.78			0.85
26.05.2023	24.00	11;	62.82	52.48	10.34	70.71	70.23	0.48	7.20	3.90		9.78	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	-	70.48	0.00	0.69			0.76
27.05.2023	24.00		62.40	52.35	10.05	70.73	70.23	0.50	7.20	3.90		9.42	0.00	0.00	9.63	0.00	9.63	-	70.37	0.00	0.66			0.74
28.05.2023	24.00	20;11;	67.02	55.45	11.57	70.10	69.59	0.51	7.20	3.90		10.87	0.00	0.00	11.12	0.00	11.12	-	69.78	0.00	0.76			1.46
29.05.2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
30.05.2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
31.05.2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
01.06.2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
02.06.2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
03.06.2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
04.06.2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
05.06.2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
06.06.2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
07.06.2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
08.06.2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
09.06.2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
10.06.2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
11.06.2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
12.06.2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
13.06.2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
14.06.2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
15.06.2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
16.06.2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
17.06.2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
18.06.2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
19.06.2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
20.06.2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
21.06.2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
22.06.2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
Среднее	24.00	-	63.92	52.90	11.02	70.04	69.62	0.42	7.20	3.90		10.36	-	-	10.59	-	10.59	-	69.62	-	0.72	-	-	0.90
Итого	144.00		383.52	317.40	66.12							62.16	0.00	0.00	63.55	0.00	63.55	0.00			4.33	0.00	0.00	5.41

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	27.05.2023 02:00:00	118056.10	98922.59	15168.44	0.00	15545.45	0.00	4031.07	1114.04	32463.38
	29.05.2023 02:00:00	118187.14	99031.68	15189.04	0.00	15566.51	0.00	4033.29	1115.48	32511.38

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: 600 час 22.5 Гкалл

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл., расчитанный по среднему 264.75 куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 13.66 °С = -0.85 Гкал;

Итого по приборам учета (с учетом корректировок): 27.06 Гкал;

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. 328.30 куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

Представитель теплоснабжающей организации

_____ /_____/

ГУП «ТЭК СПБ»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26 06 2023г.