Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июнь 2023

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9978.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 115-5 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Бабушкина 115-5 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: | Телефон: (812) 313-47-06
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график:

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: Бабушкина 115-5_СЦО+ГВС_июнь_Н
Вычислитель: ВКТ-7 № 208211 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до 04.08.2025 | Тхв, гр.С= 13.66

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32 п	Gmin= 0.067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32 п	Gmin= 0.067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32 п	Gmin= 0.067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер: ПРЭМ 20 п	Gmin= 0.027	Gmax= 12	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0.198 Qвент.= Qтех.пот.=";"Qот=0.198 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0.14696
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0.0668
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} ";"Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} Gгвс={G_GVS_SR*24}

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период 23.05.2023 - 23.06.2023

Дата	Учет отопление (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.05.2023	24.00	-	99.63	92.89	6.74	70.33	65.66	4.67	7.00	5.00		59.38	54.13	5.25	60.72	55.09	5.63	-	70.27	62.61				0.91
24.05.2023	24.00	-	100.31	93.10	7.21	69.33	64.93	4.40	7.00	5.00		59.92	54.22	5.70	61.21	55.18	6.03	-	69.26	62.02				0.92
25.05.2023	24.00	-	100.76	94.11	6.65	70.56	66.03	4.53	7.00	5.00		59.99	54.87	5.12	61.41	55.83	5.58	-	70.49	63.04				0.90
26.05.2023	24.00	-	100.46	93.18	7.28	71.30	66.60	4.70	7.00	5.00		60.08	54.30	5.78	61.46	55.27	6.19	-	71.25	63.52				0.97
27.05.2023	24.00	-	100.51	93.21	7.30	71.31	66.48	4.83	7.00	5.00		60.16	54.30	5.86	61.55	55.26	6.29	-	71.25	63.33				0.97
28.05.2023	24.00	-	105.18	97.42	7.76	70.55	65.94	4.61	7.00	5.00		63.02	56.79	6.23	64.45	57.83	6.62	-	70.50	62.92				1.00
29.05.2023	24.00	-	111.41	104.66	6.75	69.82	65.63	4.19	7.00	5.00		66.17	61.07	5.10	67.64	62.22	5.42	-	69.76	62.87				0.91
30.05.2023	24.00	-	97.66	90.63	7.03	70.05	65.16	4.89	7.00	5.00		58.31	52.72	5.59	59.61	53.67	5.94	-	70.00	61.95				0.94
31.05.2023	24.00	-	86.75	78.18	8.57	70.60	65.13	5.47	7.00	5.00		52.43	45.18	7.25	53.64	45.97	7.67	-	70.53	61.51				1.03
01.06.2023	24.00	-	89.48	82.24	7.24	70.29	65.04	5.25	7.00	5.00		53.52	47.70	5.82	54.76	48.53	6.23	-	70.21	61.55				0.94
02.06.2023	24.00	-	87.87	79.62	8.25	70.47	64.87	5.60	7.00	5.00		53.02	46.07	6.95	54.23	46.87	7.36	-	70.40	61.17				1.03
03.06.2023	24.00	-	81.52	72.96	8.56	70.57	64.47	6.10	7.00	5.00		49.40	42.10	7.30	50.52	42.82	7.70	-	70.50	60.44				1.05
04.06.2023	24.00	-	83.55	74.51	9.04	71.59	65.53	6.06	7.00	5.00		50.72	43.01	7.71	51.91	43.76	8.15	-	71.52	61.52				1.10
05.06.2023	24.00	-	84.25	76.95	7.30	71.55	65.68	5.87	7.00	5.00		50.56	44.59	5.97	51.76	45.34	6.42	-	71.47	61.79				0.98
06.06.2023	24.00	-	83.97	76.57	7.40	70.52	64.79	5.73	7.00	5.00		50.44	44.32	6.12	51.57	45.06	6.51	-	70.46	61.01				0.96
07.06.2023	24.00	-	84.90	77.93	6.97	70.49	64.90	5.59	7.00	5.00		50.74	45.17	5.57	51.94	45.93	6.01	-	70.40	61.20				0.93
08.06.2023	24.00	-	84.93	77.70	7.23	72.16	66.36	5.80	7.00	5.00		50.94	44.97	5.97	52.15	45.81	6.34	-	72.07	62.54				0.98
09.06.2023	24.00	-	82.29	74.45	7.84	70.87	65.06	5.81	7.00	5.00		49.64	43.06	6.58	50.78	43.78	7.00	-	70.79	61.22				0.99
10.06.2023	24.00	-	82.76	75.33	7.43	70.77	64.91	5.86	7.00	5.00		49.87	43.66	6.21	51.00	44.39	6.61	-	70.70	61.09				0.97
11.06.2023	24.00	-	83.64	76.64	7.00	71.42	65.52	5.90	7.00	5.00		50.24	44.51	5.73	51.37	45.23	6.14	-	71.35	61.65				0.96
12.06.2023	24.00	-	85.82	77.29	8.53	71.33	65.73	5.60	7.00	5.00		52.04	44.81	7.23	53.24	45.57	7.67	-	71.26	62.03				1.05
13.06.2023	24.00	-	85.93	78.55	7.38	71.58	66.13	5.45	7.00	5.00		51.61	45.59	6.02	52.82	46.41	6.41	-	71.49	62.53				0.96
14.06.2023	24.00	-	86.55	80.25	6.30	72.32	66.96	5.36	7.00	5.00		51.69	46.62	5.07	52.90	47.54	5.36	-	72.25	63.44				0.89
15.06.2023	24.00	-	73.92	61.53	12.39	72.46	69.38	3.08	7.00	5.00		24.32	19.38	4.94	24.88	19.76	5.12	-	72.49	64.17				1.09
16.06.2023	24.00	-	112.60	104.57	8.03	71.81	71.54	0.27	7.00	5.00		6.98	0.17	6.81	7.13	0.17	6.96	-	71.46	36.87				0.61
17.06.2023	24.00	-	116.24	107.38	8.86	73.03	72.68	0.35	7.00	5.00		8.04	0.39	7.65	8.24	0.39	7.85	-	72.87	35.74				0.69
18.06.2023	24.00	-	116.02	107.03	8.99	73.15	72.83	0.32	7.00	5.00		8.26	0.40	7.86	8.48	0.40	8.08	-	72.59	36.39				0.70
19.06.2023	24.00	-	99.03	90.92	8.11	71.73	69.82	1.91	7.00	5.00		28.96	21.83	7.13	29.65	22.26	7.39	-	71.69	64.78				0.76
20.06.2023	24.00	-	67.82	62.23	5.59	72.77	66.16	6.61	7.00	5.00		67.32	62.51	4.81	68.98	63.75	5.23	-	72.65	66.28				0.82
21.06.2023	24.00	-	68.24	62.44	5.80	72.30	65.74	6.56	7.00	5.00		67.73	62.71	5.02	69.39	63.94	5.45	-	72.18	65.87				0.83
22.06.2023	24.00	-	67.03	60.47	6.56	72.17	65.64	6.53	7.00	5.00		66.58	60.74	5.84	68.17	61.94	6.23	-	72.06	65.76				0.87
Среднее	24.00	-	90.68	83.06	7.62	71.26	66.49	4.77	7.00	5.00		49.42	43.29	6.14	50.57	44.06	6.50	-	71.17	60.09				0.93
Итого	744.00		2811.03	2574.94	236.09							1532.08	1341.89	190.19	1567.56	1365.97	201.59	0.00						28.71

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	21.06.2023 02:00:00	68237.60	63536.85	39379.91	36052.99	40454.38	36870.59	1452.37	545.97	14559.00
	22.06.2023 00:00:00	68300.27	63594.03	39442.11	36110.41	40518.10	36929.14	1453.14	546.67	14581.00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл., расчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 13.66 °С = -2.75 Гкал;
Итого по приборам учета (с учетом корректировок): **25.96** Гкал;
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. **201.59** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /

Представитель теплоснабжающей организации
_____ /

ГУП «ТЭК СПБ»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26 06 2023г.