Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июнь 2023

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 8793.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 7 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Бабушкина 7 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: | Телефон: (812) 313-47-06
Источник 1я Невская котельная | Схема подключения: Двухтрубная | график:

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: Бабушкина 7_СЦО+ГВС_июнь_Н
Вычислитель: ВКТ-7 № 206886 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до 28.07.2025 | Тхв, гр.С= 12.8

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0.067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:		
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0.067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:		
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0.067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:		
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:		
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:		

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0.191 Qвент.= Qтех.пот.=";"Qот=0.191 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0.132
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0.06
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} ";"Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} Gгвс={G_GVS_SR*24}

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период 23.05.2023 - 23.06.2023

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.05.2023	24.00	-	60.77	51.05	9.72	68.74	67.44	1.30	7.00	5.00		9.06	-	-	9.26	-	9.26	-	68.12	-				0.74
24.05.2023	24.00	-	59.33	51.03	8.30	68.87	67.58	1.29	7.00	5.00		7.63	-	-	7.80	-	7.80	-	68.20	-				0.64
25.05.2023	24.00	-	60.25	51.05	9.20	67.90	66.64	1.26	7.00	5.00		8.54	-	-	8.71	-	8.71	-	67.39	-				0.69
26.05.2023	24.00	-	58.95	51.18	7.77	67.81	66.58	1.23	7.00	5.00		7.12	-	-	7.27	-	7.27	-	66.91	-				0.59
27.05.2023	24.00	-	59.18	51.07	8.11	66.97	65.71	1.26	7.00	5.00		7.37	-	-	7.56	-	7.56	-	66.23	-				0.61
28.05.2023	24.00	-	60.12	51.05	9.07	69.19	67.92	1.27	7.00	5.00		8.29	-	-	8.47	-	8.47	-	68.29	-				0.69
29.05.2023	24.00	-	59.24	51.04	8.20	68.53	67.25	1.28	7.00	5.00		7.53	-	-	7.70	-	7.70	-	67.83	-				0.63
30.05.2023	24.00	-	59.81	51.33	8.48	68.11	66.84	1.27	7.00	5.00		7.78	-	-	7.94	-	7.94	-	67.40	-				0.65
31.05.2023	24.00	-	60.28	51.74	8.54	68.34	67.07	1.27	7.00	5.00		7.84	-	-	8.00	-	8.00	-	67.39	-				0.65
01.06.2023	24.00	-	60.68	51.49	9.19	68.87	67.57	1.30	7.00	5.00		8.45	-	-	8.63	-	8.63	-	68.26	-				0.71
02.06.2023	24.00	-	58.66	49.57	9.09	67.46	66.10	1.36	7.00	5.00		8.42	-	-	8.60	-	8.60	-	66.95	-				0.69
03.06.2023	24.00	-	60.07	51.51	8.56	67.94	66.60	1.34	7.00	5.00		7.86	-	-	8.01	-	8.01	-	67.25	-				0.65
04.06.2023	24.00	-	61.16	51.79	9.37	68.46	67.15	1.31	7.00	5.00		8.66	-	-	8.83	-	8.83	-	67.72	-				0.71
05.06.2023	24.00	-	60.09	52.29	7.80	69.77	68.53	1.24	7.00	5.00		8.03	-	-	8.19	-	8.19	-	68.91	-				0.61
06.06.2023	24.00	-	41.98	46.71	-4.73	68.43	68.27	0.16	7.00	5.00		8.28	-	-	8.47	-	8.47	-	67.55	-				0.31
07.06.2023	24.00	-	8.50	0.00	8.50	68.29	26.32	41.97	7.00	5.00		8.38	-	-	8.56	-	8.56	-	67.20	-				0.58
08.06.2023	24.00	-	8.77	0.00	8.77	68.19	23.01	45.18	7.00	5.00		8.67	-	-	8.85	-	8.85	-	67.09	-				0.60
09.06.2023	24.00	-	2.43	0.00	2.43	66.52	43.76	22.76	7.00	5.00		2.43	-	-	2.46	-	2.46	-	64.93	-				0.16
10.06.2023		-																						
11.06.2023		-																						
12.06.2023		-																						
13.06.2023		-																						
14.06.2023		-																						
15.06.2023		-																						
16.06.2023		-																						
17.06.2023		-																						
18.06.2023		-																						
19.06.2023		-																						
20.06.2023		-																						
21.06.2023		-																						
22.06.2023		-																						
Среднее	24.00	-	50.02	42.44	7.58	68.24	61.13	7.11	7.00	5.00		7.80	-	-	7.96	-	7.96	-	67.42	-				0.61
Итого	432.00		900.27	763.90	136.37							140.34	0.00	0.00	143.31	0.00	143.31	0.00						10.91

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	07.06.2023 14:00:00	39039.21	33879.97	5018.20	-	5142.18	-	1324.78	370.52	14764.00
	07.06.2023 21:00:00	39042.29	33879.97	5021.23	-	5145.28	-	1324.99	370.72	14771.00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: 312 час 7.92 Гкалл
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл., расчитанный по среднему 103.47 куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 12.8 °C = -3.16 Гкал;
Итого по приборам учета (с учетом корректировок): **15.67** Гкал;
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. **246.78** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/
Представитель теплоснабжающей организации
_____ /_____/

ГУП «ТЭК СПБ»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26 06 2023г.