Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июнь 2023

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9907.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС

Адрес: г. Санкт-Петербург, Ново-Александровская 19 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Ново-Александровская 19 | Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: | Телефон: (812) 313-47-06

Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график:

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: Ново-Александровская 19_СЦО+ГВС_июнь_Н

Вычислитель: ВКТ-7 № 204697 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до 27.07.2025 | Тхв, гр.С= 13.66

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Подающ.тр.(М1): | расходомер: ПРЭМ 32 | Gmin= 0.067 | Gmax= 30 | Термопреобр.: КТСП-Н | Преобр.давления: | |
| Обратн.тр.(М2): | расходомер: ПРЭМ 32 п | Gmin= 0.067 | Gmax= 30 | Термопреобр.: КТСП-Н | Преобр.давления: | |
| тр-д. ГВС(М3): | расходомер: ПРЭМ 32 | Gmin= 0.067 | Gmax= 30 | Термопреобр.: ТСП-Н | Преобр.давления: | |
| тр.цирк.ГВС(М4): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: | |
| тр.подпитки(V5): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: | |

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0.217 Qвент.= Qтех.пот.=";"Qот=0.217 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0.18404

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0.03927

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} ";"Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} Gгвс={G_GVS_SR*24}

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период 23.05.2023 - 23.06.2023

| Дата | Ти | НС | Учет отопление (ТВ-1) | | | | | | | | | Учет ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | | | Контрольные данные | | Общее теплопотр-е |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | M1, | M2, | dM, | T1, | T2, | dT, | P1 | P2 | Qотопл | M3, | M4, | dM, | V3 | V4 | dVгвс | Vподп | T3, | T4, | Qгвс общ. | Qгвс изл. | Qтех.гвс | Q общ. |
| | час | | т | т | т | C | C | C | гк/см2 | гк/см2 | Гкал | т | т | т | м.куб | м.куб. | м.куб. | м.куб | C | C | Гкал | Гкал | Гкал. | Гкал. |
| 23.05.2023 | 24.00 | - | 50.66 | 43.19 | 7.47 | 69.25 | 59.47 | 9.78 | 7.00 | 5.00 | | 50.14 | - | - | 51.26 | - | 51.26 | - | 69.19 | - | | | | 0.94 |
| 24.05.2023 | 24.00 | - | 49.85 | 43.47 | 6.38 | 68.37 | 59.02 | 9.35 | 7.00 | 5.00 | | 49.39 | - | - | 50.43 | - | 50.43 | - | 68.32 | - | | | | 0.84 |
| 25.05.2023 | 24.00 | - | 48.53 | 43.08 | 5.45 | 69.43 | 59.79 | 9.64 | 7.00 | 5.00 | | 48.02 | - | - | 49.10 | - | 49.10 | - | 69.36 | - | | | | 0.80 |
| 26.05.2023 | 24.00 | - | 50.84 | 43.94 | 6.90 | 70.16 | 60.38 | 9.78 | 7.00 | 5.00 | | 50.31 | - | - | 51.47 | - | 51.47 | - | 70.08 | - | | | | 0.92 |
| 27.05.2023 | 24.00 | - | 51.09 | 43.79 | 7.30 | 70.22 | 60.20 | 10.02 | 7.00 | 5.00 | | 50.57 | - | - | 51.70 | - | 51.70 | - | 70.14 | - | | | | 0.96 |
| 28.05.2023 | 24.00 | - | 53.08 | 45.69 | 7.39 | 69.54 | 59.95 | 9.59 | 7.00 | 5.00 | | 52.58 | - | - | 53.73 | - | 53.73 | - | 69.46 | - | | | | 0.95 |
| 29.05.2023 | 24.00 | - | 55.53 | 48.64 | 6.89 | 68.89 | 59.94 | 8.95 | 7.00 | 5.00 | | 54.97 | - | - | 56.18 | - | 56.18 | - | 68.83 | - | | | | 0.91 |
| 30.05.2023 | 24.00 | - | 49.21 | 42.06 | 7.15 | 68.95 | 58.75 | 10.20 | 7.00 | 5.00 | | 48.72 | - | - | 49.78 | - | 49.78 | - | 68.86 | - | | | | 0.92 |
| 31.05.2023 | 24.00 | - | 43.91 | 36.64 | 7.27 | 69.33 | 57.90 | 11.43 | 7.00 | 5.00 | | 43.44 | - | - | 44.40 | - | 44.40 | - | 69.23 | - | | | | 0.93 |
| 01.06.2023 | 24.00 | - | 45.01 | 38.41 | 6.60 | 69.13 | 58.06 | 11.07 | 7.00 | 5.00 | | 44.49 | - | - | 45.48 | - | 45.48 | - | 69.04 | - | | | | 0.89 |
| 02.06.2023 | 24.00 | - | 44.34 | 37.19 | 7.15 | 69.14 | 57.56 | 11.58 | 7.00 | 5.00 | | 43.84 | - | - | 44.81 | - | 44.81 | - | 69.03 | - | | | | 0.93 |
| 03.06.2023 | 24.00 | - | 41.55 | 34.22 | 7.33 | 69.13 | 56.57 | 12.56 | 7.00 | 5.00 | | 41.08 | - | - | 41.97 | - | 41.97 | - | 68.99 | - | | | | 0.94 |
| 04.06.2023 | 24.00 | - | 42.52 | 34.97 | 7.55 | 70.27 | 57.75 | 12.52 | 7.00 | 5.00 | | 42.04 | - | - | 43.01 | - | 43.01 | - | 70.14 | - | | | | 0.97 |
| 05.06.2023 | 24.00 | - | 43.02 | 36.17 | 6.85 | 70.28 | 58.24 | 12.04 | 7.00 | 5.00 | | 42.55 | - | - | 43.51 | - | 43.51 | - | 70.16 | - | | | | 0.92 |
| 06.06.2023 | 24.00 | - | 39.13 | 32.72 | 6.41 | 69.15 | 57.85 | 11.30 | 7.00 | 5.00 | | 38.83 | - | - | 39.71 | - | 39.71 | - | 69.06 | - | | | | 0.81 |
| 07.06.2023 | 24.00 | - | 42.60 | 36.02 | 6.58 | 69.21 | 58.21 | 11.00 | 7.00 | 5.00 | | 42.27 | - | - | 43.24 | - | 43.24 | - | 69.11 | - | | | | 0.85 |
| 08.06.2023 | 24.00 | - | 42.47 | 35.61 | 6.86 | 70.82 | 59.33 | 11.49 | 7.00 | 5.00 | | 42.06 | - | - | 43.02 | - | 43.02 | - | 70.71 | - | | | | 0.90 |
| 09.06.2023 | 24.00 | - | 40.58 | 34.28 | 6.30 | 69.60 | 57.86 | 11.74 | 7.00 | 5.00 | | 40.21 | - | - | 41.13 | - | 41.13 | - | 69.49 | - | | | | 0.84 |
| 10.06.2023 | 24.00 | - | 40.60 | 34.61 | 5.99 | 69.46 | 57.48 | 11.98 | 7.00 | 5.00 | | 40.21 | - | - | 41.10 | - | 41.10 | - | 69.34 | - | | | | 0.83 |
| 11.06.2023 | 24.00 | - | 41.29 | 35.22 | 6.07 | 70.06 | 58.09 | 11.97 | 7.00 | 5.00 | | 40.90 | - | - | 41.81 | - | 41.81 | - | 69.95 | - | | | | 0.85 |
| 12.06.2023 | 24.00 | - | 42.46 | 35.64 | 6.82 | 70.06 | 58.64 | 11.42 | 7.00 | 5.00 | | 42.04 | - | - | 43.01 | - | 43.01 | - | 69.96 | - | | | | 0.89 |
| 13.06.2023 | 24.00 | - | 42.41 | 36.04 | 6.37 | 70.35 | 59.13 | 11.22 | 7.00 | 5.00 | | 42.00 | - | - | 42.98 | - | 42.98 | - | 70.25 | - | | | | 0.85 |
| 14.06.2023 | 24.00 | - | 42.31 | 36.80 | 5.51 | 71.04 | 59.99 | 11.05 | 7.00 | 5.00 | | 41.89 | - | - | 42.86 | - | 42.86 | - | 70.94 | - | | | | 0.80 |
| 15.06.2023 | 24.00 | - | 42.23 | 36.87 | 5.36 | 71.38 | 60.43 | 10.95 | 7.00 | 5.00 | | 41.84 | - | - | 42.80 | - | 42.80 | - | 71.29 | - | | | | 0.79 |
| 16.06.2023 | 24.00 | - | 41.58 | 36.57 | 5.01 | 70.40 | 59.78 | 10.62 | 7.00 | 5.00 | | 41.19 | - | - | 42.15 | - | 42.15 | - | 70.31 | - | | | | 0.74 |
| 17.06.2023 | 24.00 | - | 42.62 | 37.87 | 4.75 | 71.59 | 61.09 | 10.50 | 7.00 | 5.00 | | 42.22 | - | - | 43.18 | - | 43.18 | - | 71.50 | - | | | | 0.74 |
| 18.06.2023 | 24.00 | - | 42.64 | 37.53 | 5.11 | 71.85 | 61.11 | 10.74 | 7.00 | 5.00 | | 42.24 | - | - | 43.20 | - | 43.20 | - | 71.76 | - | | | | 0.77 |
| 19.06.2023 | 24.00 | - | 43.68 | 37.70 | 5.98 | 70.51 | 59.99 | 10.52 | 7.00 | 5.00 | | 43.27 | - | - | 44.25 | - | 44.25 | - | 70.42 | - | | | | 0.82 |
| 20.06.2023 | 24.00 | - | 45.80 | 39.89 | 5.91 | 71.64 | 61.49 | 10.15 | 7.00 | 5.00 | | 45.39 | - | - | 46.42 | - | 46.42 | - | 71.57 | - | | | | 0.83 |
| 21.06.2023 | 24.00 | - | 48.51 | 35.85 | 12.66 | 71.09 | 61.41 | 9.68 | 7.00 | 5.00 | | 39.72 | - | - | 40.62 | - | 40.62 | - | 71.09 | - | | | | 1.25 |
| 22.06.2023 | 24.00 | - | 45.70 | 40.40 | 5.30 | 70.97 | 61.09 | 9.88 | 7.00 | 5.00 | | 45.19 | - | - | 46.18 | - | 46.18 | - | 70.90 | - | | | | 0.78 |
| Среднее | 24.00 | - | 45.02 | 38.42 | 6.60 | 70.04 | 59.24 | 10.80 | 7.00 | 5.00 | | 44.31 | - | - | 45.31 | - | 45.31 | - | 69.95 | - | | | | 0.88 |
| Итого | 744.00 | | 1395.75 | 1191.08 | 204.67 | | | | | | | 1373.61 | 0.00 | 0.00 | 1404.49 | 0.00 | 1404.49 | 0.00 | | | | | | 27.14 |

| Показания счетчиков на момент снятия данных: | Дата, время | M1(т) | M2(т) | M3(т) | M4(т) | V3(м3) | V4(м3) | Q СЦО (Гкал) | Q ГВС (Гкал) | Траб, ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 19.06.2023 03:00:00 | 63926.67 | 59571.24 | 26141.39 | - | 26846.26 | - | 1670.19 | 2009.61 | 14996.00 |
| | 22.06.2023 01:00:00 | 64061.91 | 59681.61 | 26267.05 | - | 26974.76 | - | 1673.08 | 2018.54 | 15066.00 |

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл., расчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 13.66 °C = -2.85 Гкал;

**Итого по приборам учета (с учетом корректировок): 24.29 Гкал;**

**Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. 208.85 куб.м.**

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____

Представитель теплоснабжающей организации

_____ /_____

ГУП «ТЭК СПБ»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26 06 2023г.