Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июнь 2023

Абонент: Договор: 5012.038.1 Телефон: Узел учета: СЦО+ГВС

Адрес: г. Санкт-Петербург, Обуховской Обороны 291-3 / СЦО+ГВС Строит.Адрес: Обуховской Обороны 291-3 Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: Телефон: (812) 313-47-06

Источник ТЭЦ Обухов Энерго Схема подключения: Двухтрубная график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: Обуховской Обороны 291-3_СЦО+ГВС_июнь_Н

Вычислитель: ВКТ-7 № 102367 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до Txв, гр.С= 14

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32 п	Gmin= 0.067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32 п	Gmin= 0.067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20 п	Gmin= 0.027	Gmax= 12	Термопреобр.: ТПТ-15-2	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.=";"Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} "Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} Gгвс={G_GVS_SR*24}

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период 23.05.2023 - 23.06.2023

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.05.2023	24.00	-	50.98	44.56	6.42	66.99	66.68	0.31	8.00	5.00		6.31	-	-	6.41	-	6.41	-	66.66					0.46
24.05.2023	24.00	-	54.26	46.56	7.70	66.80	66.59	0.21	8.00	5.00		6.90	-	-	7.02	-	7.02	-	66.42					0.53
25.05.2023	24.00	-	54.57	46.90	7.67	67.15	66.88	0.27	8.00	5.00		6.87	-	-	7.00	-	7.00	-	67.13					0.53
26.05.2023	24.00	-	53.45	46.59	6.86	67.70	67.42	0.28	8.00	5.00		6.02	-	-	6.14	-	6.14	-	67.73					0.48
27.05.2023	24.00	-	53.42	46.80	6.62	67.83	67.60	0.23	8.00	5.00		5.75	-	-	5.87	-	5.87	-	67.42					0.46
28.05.2023	24.00	-	55.35	47.51	7.84	67.56	67.33	0.23	8.00	5.00		7.00	-	-	7.17	-	7.17	-	67.23					0.54
29.05.2023	24.00	-	56.27	47.99	8.28	66.68	66.45	0.23	8.00	5.00		7.46	-	-	7.61	-	7.61	-	66.46					0.57
30.05.2023	24.00	-	50.14	43.21	6.93	66.64	66.34	0.30	8.00	5.00		6.11	-	-	6.25	-	6.25	-	66.61					0.48
31.05.2023	24.00	-	46.77	39.69	7.08	67.08	66.75	0.33	8.00	5.00		6.46	-	-	6.60	-	6.60	-	66.94					0.49
01.06.2023	24.00	-	47.99	40.60	7.39	66.78	66.48	0.30	8.00	5.00		6.78	-	-	6.89	-	6.89	-	66.53					0.51
02.06.2023	24.00	-	46.79	39.54	7.25	66.30	65.96	0.34	8.00	5.00		6.69	-	-	6.83	-	6.83	-	66.25					0.50
03.06.2023	24.00	-	45.62	37.98	7.64	66.36	66.01	0.35	8.00	5.00		7.10	-	-	7.26	-	7.26	-	66.22					0.53
04.06.2023	24.00	-	47.11	38.66	8.45	67.57	67.24	0.33	8.00	5.00		7.90	-	-	8.06	-	8.06	-	67.26					0.59
05.06.2023	24.00	-	46.64	39.29	7.35	68.04	67.72	0.32	8.00	5.00		6.73	-	-	6.88	-	6.88	-	67.67					0.51
06.06.2023	24.00	-	48.61	40.94	7.67	67.08	66.74	0.34	8.00	5.00		7.32	-	-	7.47	-	7.47	-	67.02					0.53
07.06.2023	24.00	-	51.16	44.18	6.98	67.20	66.91	0.29	8.00	5.00		6.84	-	-	6.99	-	6.99	-	66.93					0.48
08.06.2023	24.00	-	51.43	44.20	7.23	68.45	68.13	0.32	8.00	5.00		7.19	-	-	7.34	-	7.34	-	68.37					0.51
09.06.2023	24.00	-	48.85	42.91	5.94	67.34	67.03	0.31	8.00	5.00		5.81	-	-	5.95	-	5.95	-	67.15					0.42
10.06.2023	24.00	-	49.29	43.25	6.04	67.18	66.86	0.32	8.00	5.00		5.95	-	-	6.08	-	6.08	-	67.06					0.42
11.06.2023	24.00	-	50.49	43.71	6.78	67.89	67.56	0.33	8.00	5.00		6.71	-	-	6.85	-	6.85	-	67.89					0.48
12.06.2023	24.00	-	50.88	44.44	6.44	67.96	67.67	0.29	8.00	5.00		6.31	-	-	6.45	-	6.45	-	67.71					0.45
13.06.2023	24.00	-	50.95	44.81	6.14	68.40	68.14	0.26	8.00	5.00		6.04	-	-	6.18	-	6.18	-	68.00					0.43
14.06.2023	24.00	-	51.70	45.47	6.23	68.72	68.44	0.28	8.00	5.00		6.13	-	-	6.27	-	6.27	-	68.53					0.44
15.06.2023	24.00	-	51.51	45.48	6.03	69.58	69.31	0.27	8.00	5.00		5.99	-	-	6.12	-	6.12	-	69.20					0.43
16.06.2023	24.00	-	50.83	45.18	5.65	68.51	68.25	0.26	8.00	5.00		5.54	-	-	5.69	-	5.69	-	68.24					0.40
17.06.2023	24.00	-	51.52	46.23	5.29	69.11	68.83	0.28	8.00	5.00		5.21	-	-	5.33	-	5.33	-	68.88					0.38
18.06.2023	24.00	-	51.74	46.09	5.65	69.76	69.51	0.25	8.00	5.00		5.57	-	-	5.70	-	5.70	-	69.32					0.41
19.06.2023	24.00	-	51.59	46.07	5.52	68.31	68.06	0.25	8.00	5.00		5.42	-	-	5.54	-	5.54	-	67.95					0.39
20.06.2023	24.00	-	52.44	46.85	5.59	69.35	69.09	0.26	8.00	5.00		5.52	-	-	5.64	-	5.64	-	69.08					0.40
21.06.2023	24.00	-	53.94	46.93	7.01	69.17	68.91	0.26	8.00	5.00		7.00	-	-	7.15	-	7.15	-	68.98					0.50
22.06.2023	24.00	-	51.39	45.69	5.70	68.79	68.54	0.25	8.00	5.00		5.67	-	-	5.77	-	5.77	-	68.42					0.41
Среднее	24.00	-	50.89	44.14	6.75	67.82	67.53	0.29	8.00	5.00		6.40	-	-	6.53	-	6.53	-	67.59					0.47
Итого	744.00		1577.68	1368.31	209.37							198.30	0.00	0.00	202.51	0.00	202.51	0.00						14.68

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	21.06.2023 03:00:00	36483.56	32681.50	13246.98	-	13507.22	-	1058.82	206.02	15569.00
	22.06.2023 01:00:00	36533.70	32724.47	13254.17	-	13514.57	-	1059.33	206.51	15591.00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл., расчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 14 °C = -2.78 Гкал;

Итого по приборам учета (с учетом корректировок): **11.91** Гкал;

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. **202.51** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ / _____ /

Представитель теплоснабжающей организации

_____ / _____ /

ГУП «ТЭК СПБ»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26 06 2023г.