

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за Июнь 2023

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
 Адрес: **Седова ул, д. 158, лит. X**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"**

Договор: **9305.038.1**
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:

Узел учета: **Общий**
 Код УУТЭ: **24447**

график: **150/70**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	14.07.2025	Режим (схема):	Преобр.давления:
Вычислитель: ВКТ-7 № 205591	расходомер:	Gmin=		Термопреобр.:	
Подающий трубопровод (M1)	ПРЭМ-32-B1	0,067	30	КТСП-Н	
Обратный трубопровод (M2)	ПРЭМ-32-B1	0,067	30	КТСП-Н	
Подающий ГВС (M3)	ПРЭМ	0,067	30	ТСП-Н	
Циркуляционный ГВС (M4)					
Подпиточный трубопровод (Vп)					
Расчетный алгоритм:	зима: $Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)$	лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hxb)$			
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,198	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гв.= 0	Qгвс.= 0,1302
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср. 0	Qгвс.ср.= 0,0592
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 59,4	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гв.= 0	Gгвс.= 23,68 Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.05.2023 по 22.06.2023

Дата	Ти час	НС	Учет ГВС (ТВ-1)							Контроль ГВС (ТВ-2)								Qобщ Гкал				
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит		T3	T4	P3	P4
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3		°C	°C	кгс/см2	кгс/см2
23.05.2023	24,00		89,91	83,42	6,49	70,07	65,26	4,81					91,94	85,08	6,86							0,86
24.05.2023	24,00		90,33	84,04	6,29	69,18	64,61	4,57					92,28	85,69	6,59							0,82
25.05.2023	24,00		90,83	85,30	5,53	70,28	65,65	4,63					92,90	86,98	5,92							0,79
26.05.2023	24,00	*	39,91	38,33	1,58	69,58	65,06	4,52					40,79	39,10	1,69							0,28
27.05.2023	24,00	*	0,00	0,00	0,00	71,61	71,09	0,52					0,00	0,00	0,00							0,00
28.05.2023	24,00	*	0,00	0,00	0,00	70,82	70,31	0,51					0,00	0,00	0,00							0,00
29.05.2023	24,00	*	0,00	0,00	0,00	70,08	69,53	0,55					0,00	0,00	0,00							0,00
30.05.2023	24,00	*	0,00	0,00	0,00	70,38	69,87	0,51					0,00	0,00	0,00							0,00
31.05.2023	11,00	*	0,00	0,00	0,00	70,33	69,48	0,85					0,00	0,00	0,00							0,00
01.06.2023		*																				
02.06.2023		*																				
03.06.2023		*																				
04.06.2023		*																				
05.06.2023		*																				
06.06.2023		*																				
07.06.2023		*																				
08.06.2023		*																				
09.06.2023		*																				
10.06.2023		*																				
11.06.2023		*																				
12.06.2023		*																				
13.06.2023		*																				
14.06.2023		*																				
15.06.2023		*																				
16.06.2023		*																				
17.06.2023		*																				
18.06.2023		*																				
19.06.2023		*																				
20.06.2023		*																				
21.06.2023	24,00	*	23,14	20,16	2,98	71,71	62,86	8,85					23,66	20,53	3,13							0,39
22.06.2023	24,00		43,85	39,38	4,47	71,35	62,43	8,92					44,82	40,10	4,72							0,68
Среднее	22,82		36,14	33,53	2,61	70,49	66,92	3,57					36,95	34,18	2,76							0,37
Итого	251,00		377,97	350,63	27,34								386,39	357,48	28,91							3,82

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **493** час **7,81** Гкал
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: **493** час **59,37** куб.м
 Период расчета по договору: час
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды **14** °C **1,17** Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ, **10,46** Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ / _____ /

Передан через Диадок 29.06.2023 11:45 GMT+03:00
 Представитель обслуживающей организации

е15e1e09-526e-4a3b-a887-5f893c4e691f



Страница 1 из 2



Идентификатор документа ef5e1e09-526e-4a56-a887-5f893c4e691f



Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

	Владелец сертификата: организация, сотрудник	Сертификат: серийный номер, период действия	Дата и время подписания
Подписи отправителя:	 ГУП "ТЭК СПб" Соколов Дмитрий Александрович, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР	044CF568002DB0F5AB4FB0F7D702C5E74A с 26.06.2023 09:17 по 26.06.2024 09:07 GMT+03:00	29.06.2023 11:45 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа
Подписи получателя:	 Чебышев Дмитрий Михайлович	03E7C172003AAF818C4DF879E2F998D5C5 с 26.10.2022 09:52 по 26.01.2024 09:42 GMT+03:00	29.06.2023 14:05 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа