

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за Июнь 2023

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
 Адрес: **Седова ул, д. 80, лит. А**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **котельная 2 Невская**

Договор: **9148.038.1**
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:

Узел учета: **Общий**
 Код УУТЭ: **24473**

график: **149/70**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	Режим (схема):
Вычислитель: ВКТ-7.04 № 205566	расходомер:	02.06.2024	Преобр.давления:
Подающий трубопровод (M1)	PRЭM-50-B1	Gmin= 0,16	Термопреобр.:
Обратный трубопровод (M2)	PRЭM-50-B1	0,16	КТСП-Н
Подающий ГВС (M3)	PRЭM-32-B1	0,067	72
Циркуляционный ГВС (M4)			КТСП-Н
Подпиточный трубопровод (Vп)			ТСП-Н
Расчетный алгоритм:	зима: $Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)$	лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hxb)$	
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,395	Qвент.= 0	Qтех.= 0
Договорные нагрузки (ср.сут.), Гкал/час:	Qот.= 120	Gвент.= 0	Gтех.= 0
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 120	Gвент.= 0	Gтех.= 0
			Qтех.гв.= 0,0094
			Qтех.гвс.ср 0,0094
			Gтех.гвс.= 3,76
			Qгвс.= 0,3153
			Qгвс.ср= 0,0926
			Gгвс.= 37,04
			Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.05.2023 по 22.06.2023

Дата	Ти час	НС	Учет ГВС (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)								Qобщ Гкал				
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3		T4	P3	P4	
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C		°C	кгс/см2	кгс/см2	
23.05.2023	24,00		100,24	84,23	16,01	70,69	70,47	0,22				12,86		12,86	13,13		13,13		69,90				1,15
24.05.2023	24,00		101,11	82,75	18,36	69,85	69,62	0,23				14,74		14,74	15,07		15,07		69,27				1,31
25.05.2023	3,00		13,09	10,87	2,22	71,00	70,75	0,25				1,72		1,72	1,75		1,75		70,47				0,16
26.05.2023	24,00		101,71	85,01	16,70	71,57	71,29	0,28				12,96		12,96	13,24		13,24		71,14				1,22
27.05.2023	24,00		101,23	84,97	16,26	71,64	71,36	0,28				12,56		12,56	12,85		12,85		71,09				1,19
28.05.2023	24,00	*	105,70	86,41	19,29	67,67	67,86	-0,19				16,41		16,41	16,74		16,74		65,20				1,29
29.05.2023	12,00	*	45,49	35,70	9,79	45,88	45,98	-0,10				8,79		8,79	8,88		8,88		45,52				0,47
30.05.2023	11,00		44,59	37,99	6,60	71,64	71,31	0,33				6,04		6,04	6,18		6,18		70,33				0,50
31.05.2023	24,00		101,42	86,18	15,24	70,98	70,75	0,23				13,73		13,73	14,01		14,01		70,14				1,11
01.06.2023	24,00		113,08	99,28	13,80	70,89	68,65	2,24				12,04		12,04	12,27		12,27		67,45				1,21
02.06.2023	24,00	*	111,05	97,16	13,89	70,60	70,26	0,34				12,23		12,23	12,49		12,49		70,23				1,02
03.06.2023	24,00	*	84,81	71,13	13,68	70,77	70,34	0,43				12,16		12,16	12,45		12,45		70,21				1,00
04.06.2023	24,00		86,82	72,32	14,50	72,02	71,61	0,41				12,90		12,90	13,19		13,19		71,39				1,08
05.06.2023	24,00		88,62	76,13	12,49	72,10	71,73	0,37				10,83		10,83	11,08		11,08		71,25				0,93
06.06.2023	24,00		88,59	74,57	14,02	70,86	70,47	0,39				11,47		11,47	11,73		11,73		70,10				1,02
07.06.2023	24,00		90,44	76,82	13,62	70,97	70,55	0,42				11,44		11,44	11,70		11,70		70,17				1,00
08.06.2023	24,00		90,82	77,74	13,08	72,54	71,96	0,58				10,96		10,96	11,24		11,24		71,81				1,00
09.06.2023	24,00		87,02	74,87	12,15	71,31	70,77	0,54				10,04		10,04	10,30		10,30		70,50				0,91
10.06.2023	24,00		87,19	75,23	11,96	71,13	70,58	0,55				9,93		9,93	10,17		10,17		70,58				0,90
11.06.2023	24,00		88,43	75,56	12,87	71,70	71,32	0,38				10,85		10,85	11,09		11,09		71,23				0,96
12.06.2023	24,00		89,83	75,06	14,77	71,69	71,35	0,34				12,96		12,96	13,25		13,25		71,20				1,09
13.06.2023	24,00		91,06	77,87	13,19	72,05	71,73	0,32				11,46		11,46	11,73		11,73		71,38				0,98
14.06.2023	24,00		92,64	80,20	12,44	72,66	72,33	0,33				10,60		10,60	10,86		10,86		72,05				0,93
15.06.2023	24,00		92,09	80,42	11,67	73,15	72,86	0,29				9,88		9,88	10,10		10,10		72,26				0,88
16.06.2023	24,00		91,42	79,76	11,66	72,01	71,71	0,30				9,42		9,42	9,66		9,66		71,31				0,87
17.06.2023	24,00		94,41	82,65	11,76	73,10	72,79	0,31				9,32		9,32	9,53		9,53		72,53				0,89
18.06.2023	24,00		94,43	79,96	14,47	73,54	73,25	0,29				11,98		11,98	12,26		12,26		72,78				1,09
19.06.2023	24,00		95,07	81,14	13,93	72,03	71,74	0,29				11,36		11,36	11,62		11,62		71,43				1,03
20.06.2023	24,00	*	97,92	85,44	12,48	73,22	72,93	0,29				10,14		10,14	10,39		10,39		72,59				0,94
21.06.2023	24,00	*	98,79	86,14	12,65	72,80	72,54	0,26				10,32		10,32	10,56		10,56		72,17				0,95
22.06.2023	24,00		95,60	83,77	11,83	72,66	72,39	0,27				9,27		9,27	9,51		9,51		72,05				0,88
Среднее	22,52		95,06	81,05	14,01	70,80	70,43	0,37				11,74		11,74	12,00		12,00		69,99				1,03
Итого	698,00		2764,71	2357,33	407,38							341,37		341,37	349,03		349,03						29,96

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **46 час 1,98 Гкал**
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: **46 час 22,73 куб.м**
 Период расчета по договору: **час**
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды **14 °C 6,08 Гкал**
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ, **25,86 Гкал**

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ / _____ /



Передан через Диадок 29.06.2023 11:45 GMT+03:00
 Представитель 02416a6b-4b34-4370-ba3f-ebb9117edc57



Идентификатор документа 02416aa6-4b34-4370-ba3f-e5b9117edc57



Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

	Владелец сертификата: организация, сотрудник	Сертификат: серийный номер, период действия	Дата и время подписания
Подписи отправителя:	 ГУП "ТЭК СПб" Соколов Дмитрий Александрович, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР	044CF568002DB0F5AB4FB0F7D702C5E74A с 26.06.2023 09:17 по 26.06.2024 09:07 GMT+03:00	29.06.2023 11:45 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа
Подписи получателя:	 Чебышев Дмитрий Михайлович	03E7C172003AAF818C4DF879E2F998D5C5 с 26.10.2022 09:52 по 26.01.2024 09:42 GMT+03:00	29.06.2023 14:05 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа