

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за Июнь 2023

Абонент: **Жилой дом по адресу: ул. Седова, д. 91, корп.1, лит. А**
 Адрес: **Седова ул, д. 91, корп. 1, лит. А**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"**

Договор: **35276.046.6**
 Строит.адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета: **Общий**
 Код УУТЭ: **114682**

Схема подключения: **2-х трубная схема**

график: **150/70**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	Режим (схема):
Вычислитель: СПТ943 № 14925	расходомер:	21.09.2023	ОП: СП-0; МП: СП-0;
Подающий трубопровод (M1)	Gmin= 0,16	Gmax= 72	Преобр.давления:
Обратный трубопровод (M2)	0,16	72	
Подающий ГВС (M3)	0,067	30	
Циркуляционный ГВС (M4)			
Подпиточный трубопровод (Vп)			
Расчетный алгоритм:	зима: $Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)$	лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hxb)$	
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,5324	Qвент.= 0	Qтех.= 0
Договорные нагрузки (ср.сут.), Гкал/час:			Qтех.гвс.= 0
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 159,72	Gвент.= 0	Gтех.= 0
			Qгвс.= 0,2259
			Qгвс.ср.= 0,1027
			Gгвс.= 41,08 Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.05.2023 по 22.06.2023

Дата	Ти час	НС	Контроль ГВС (ТВ-1)								Учет ГВС (ТВ-2)								Qобщ Гкал			
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3		T4	P3	P4
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C		°C	кгс/см2	кгс/см2
23.05.2023	24,00	*	16,47	0,00	16,47	65,77	25,02	40,75			16,06		16,06	16,38		16,38		65,26				1,05
24.05.2023	24,00	*	17,58	0,00	17,58	65,24	25,99	39,25			17,25		17,25	17,59		17,59		64,75				1,12
25.05.2023	24,00	*	15,66	0,00	15,66	116,13	70,00	46,13			15,85		15,85	16,17		16,17		65,33				1,04
26.05.2023	24,00	*	13,58	0,00	13,58	150,00	70,00	80,00			14,07		14,07	14,35		14,35		65,63				0,92
27.05.2023	24,00	*	15,15	0,00	15,15	150,00	70,00	80,00			15,81		15,81	16,13		16,13		66,15				1,05
28.05.2023	24,00	*	15,99	0,00	15,99	150,00	70,00	80,00			16,71		16,71	17,05		17,05		65,75				1,10
29.05.2023	24,00	*	15,75	0,00	15,75	150,00	70,00	80,00			16,47		16,47	16,79		16,79		64,68				1,07
30.05.2023	24,00	*	14,39	0,00	14,39	150,00	70,00	80,00			14,97		14,97	15,27		15,27		64,53				0,97
31.05.2023	24,00	*	15,89	0,00	15,89	150,00	70,00	80,00			16,75		16,75	17,08		17,08		65,29				1,09
01.06.2023	24,00	*	15,43	0,00	15,43	150,00	70,00	80,00			16,08		16,08	16,40		16,40		65,27				1,05
02.06.2023	24,00	*	16,57	0,00	16,57	150,00	70,00	80,00			17,33		17,33	17,67		17,67		65,33				1,13
03.06.2023	24,00	*	18,21	0,00	18,21	150,00	70,00	80,00			19,10		19,10	19,48		19,48		65,78				1,26
04.06.2023	24,00	*	17,58	0,00	17,58	150,00	70,00	80,00			18,41		18,41	18,79		18,79		66,88				1,23
05.06.2023	24,00	*	16,89	0,00	16,89	150,00	70,00	80,00			17,68		17,68	18,05		18,05		66,50				1,18
06.06.2023	24,00	*	16,18	0,00	16,18	150,00	70,00	80,00			16,98		16,98	17,32		17,32		65,52				1,11
07.06.2023	24,00	*	16,73	0,00	16,73	150,00	70,00	80,00			17,58		17,58	17,94		17,94		65,61				1,15
08.06.2023	24,00	*	17,41	0,00	17,41	150,00	70,00	80,00			18,29		18,29	18,67		18,67		67,01				1,23
09.06.2023	24,00	*	16,36	0,00	16,36	150,00	70,00	80,00			17,21		17,21	17,56		17,56		65,93				1,13
10.06.2023	24,00	*	15,99	0,00	15,99	150,00	70,00	80,00			16,80		16,80	17,14		17,14		65,83				1,11
11.06.2023	24,00	*	14,53	0,00	14,53	150,00	70,00	80,00			15,27		15,27	15,57		15,57		65,61				1,00
12.06.2023	24,00	*	16,89	0,00	16,89	150,00	70,00	80,00			17,75		17,75	18,11		18,11		66,48				1,18
13.06.2023	24,00	*	15,91	0,00	15,91	150,00	70,00	80,00			16,70		16,70	17,04		17,04		66,49				1,11
14.06.2023	24,00	*	15,73	0,00	15,73	150,00	70,00	80,00			16,50		16,50	16,84		16,84		66,96				1,10
15.06.2023	24,00	*	14,41	0,00	14,41	150,00	70,00	80,00			15,12		15,12	15,44		15,44		67,02				1,01
16.06.2023	24,00	*	13,51	0,00	13,51	150,00	70,00	80,00			14,03		14,03	14,32		14,32		65,83				0,92
17.06.2023	24,00	*	14,69	0,00	14,69	150,00	70,00	80,00			15,41		15,41	15,73		15,73		67,20				1,04
18.06.2023	24,00	*	13,66	0,00	13,66	150,00	70,00	80,00			14,19		14,19	14,48		14,48		67,00				0,95
19.06.2023	24,00	*	14,71	0,00	14,71	150,00	70,00	80,00			15,37		15,37	15,68		15,68		66,25				1,02
20.06.2023		*																				
21.06.2023		*																				
22.06.2023		*																				
Среднее	24,00		15,78	0,00	15,78	142,75	66,82	75,93			16,42		16,42	16,75		16,75		65,92				1,08
Итого	672,00		441,85	0,00	441,85						459,74		459,74	469,04		469,04						30,32

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **72 час 3,24 Гкал**

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: **72 час 50,25 куб.м**

Период расчета по договору: **час**

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды **14 °C 7,13 Гкал**

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ, **26,43 Гкал**

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ / _____ /



Передан через Диадок 29.06.2023 11:45 GMT+03:00
 Представитель теплопоставляющей организации
 5084iad6-d7f8-44ac-a153-71757ff715ac



Идентификатор документа 3d841ad6-d7f8-44ac-a153-71757ff715ac



Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

	Владелец сертификата: организация, сотрудник	Сертификат: серийный номер, период действия	Дата и время подписания
Подписи отправителя:	 ГУП "ТЭК СПб" Соколов Дмитрий Александрович, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР	044CF568002DB0F5AB4FB0F7D702C5E74A с 26.06.2023 09:17 по 26.06.2024 09:07 GMT+03:00	29.06.2023 11:45 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа
Подписи получателя:	 Чебышев Дмитрий Михайлович	03E7C172003AAF818C4DF879E2F998D5C5 с 26.10.2022 09:52 по 26.01.2024 09:42 GMT+03:00	29.06.2023 14:05 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа