Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июнь 2023

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Фарфоровская 26 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Фарфоровская 26 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: | Телефон: (812) 313-47-06
Источник 2я Невская котельная | Схема подключения: Двухтрубная | график:

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: Фарфоровская 26_СЦО+ГВС_июнь_Н
Вычислитель: ВКТ-7 № 219384 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до 30.07.2025 | Txв, гр.С= 14

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32 п	Gmin= 0.3	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32 п	Gmin= 0.3	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20 п	Gmin= 0.027	Gmax= 12	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.=";"Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} ";"Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} Gгвс={G_GVS_SR*24}

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период 23.05.2023 - 23.06.2023

	Учет отопление (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.05.2023	24.00	-	57.48	55.04	2.44	69.14	68.98	0.16	7.00	5.00		2.47	-	-	2.51	-	2.51	-	67.64	-				0.18
24.05.2023	24.00	-	59.51	55.75	3.76	68.44	68.25	0.19	7.00	5.00		3.75	-	-	3.85	-	3.85	-	67.97	-				0.27
25.05.2023	24.00	-	62.02	56.73	5.29	69.28	69.04	0.24	7.00	5.00		5.36	-	-	5.49	-	5.49	-	69.31	-				0.39
26.05.2023	24.00	-	60.10	55.51	4.59	70.04	69.78	0.26	7.00	5.00		4.66	-	-	4.76	-	4.76	-	70.14	-				0.34
27.05.2023	24.00	-	59.27	54.45	4.82	70.18	69.90	0.28	7.00	5.00		4.86	-	-	4.97	-	4.97	-	70.34	-				0.36
28.05.2023	24.00	-	62.01	56.61	5.40	66.70	66.61	0.09	7.00	5.00		5.40	-	-	5.52	-	5.52	-	65.44	-				0.37
29.05.2023	24.00	-	23.08	21.61	1.47	48.74	48.74	0.00	7.00	5.00		1.47	-	-	1.47	-	1.47	-	48.05	-				0.07
30.05.2023	24.00	-	11.41	11.30	0.11	70.29	69.58	0.71	7.00	5.00		2.17	-	-	2.22	-	2.22	-	67.28	-				0.02
31.05.2023	24.00	-	22.40	21.90	0.50	69.83	68.79	1.04	7.00	5.00		5.28	-	-	5.37	-	5.37	-	65.43	-				0.07
01.06.2023	24.00	-	60.65	55.13	5.52	69.51	69.27	0.24	7.00	5.00		5.76	-	-	5.88	-	5.88	-	69.38	-				0.40
02.06.2023	24.00	-	60.33	54.43	5.90	69.24	68.93	0.31	7.00	5.00		6.12	-	-	6.28	-	6.28	-	69.57	-				0.43
03.06.2023	24.00	-	46.19	41.06	5.13	68.99	68.63	0.36	7.00	5.00		5.19	-	-	5.30	-	5.30	-	68.79	-				0.37
04.06.2023	24.00	-	47.61	42.03	5.58	70.33	69.95	0.38	7.00	5.00		5.68	-	-	5.79	-	5.79	-	70.21	-				0.41
05.06.2023	24.00	-	48.55	43.32	5.23	70.44	70.10	0.34	7.00	5.00		5.38	-	-	5.50	-	5.50	-	70.22	-				0.38
06.06.2023	24.00	-	48.67	43.43	5.24	69.21	68.82	0.39	7.00	5.00		5.40	-	-	5.49	-	5.49	-	69.43	-				0.38
07.06.2023	24.00	-	62.69	35.53	27.16	69.50	69.15	0.35	7.00	5.00		4.74	-	-	4.81	-	4.81	-	69.12	-				1.90
08.06.2023	24.00	-	51.06	46.61	4.45	70.75	70.46	0.29	7.00	5.00		4.71	-	-	4.79	-	4.79	-	70.66	-				0.33
09.06.2023	24.00	-	51.13	45.34	5.79	69.60	69.27	0.33	7.00	5.00		6.04	-	-	6.17	-	6.17	-	69.70	-				0.42
10.06.2023	24.00	-	50.31	45.79	4.52	69.30	68.99	0.31	7.00	5.00		4.76	-	-	4.85	-	4.85	-	69.20	-				0.33
11.06.2023	24.00	-	51.43	47.00	4.43	69.83	69.51	0.32	7.00	5.00		4.69	-	-	4.77	-	4.77	-	69.81	-				0.33
12.06.2023	24.00	-	52.85	47.87	4.98	69.86	69.58	0.28	7.00	5.00		5.29	-	-	5.40	-	5.40	-	69.72	-				0.36
13.06.2023	24.00	-	54.23	48.82	5.41	70.18	69.92	0.26	7.00	5.00		5.64	-	-	5.77	-	5.77	-	69.88	-				0.39
14.06.2023	24.00	-	53.79	42.83	10.96	70.73	70.41	0.32	7.00	5.00		4.58	-	-	4.67	-	4.67	-	70.48	-				0.79
15.06.2023	21.00	-	48.06	43.94	4.12	71.23	70.97	0.26	7.00	5.00		4.18	-	-	4.24	-	4.24	-	70.89	-				0.31
16.06.2023	24.00	-	54.61	49.84	4.77	70.12	69.84	0.28	7.00	5.00		4.61	-	-	4.70	-	4.70	-	70.11	-				0.35
17.06.2023	24.00	-	56.00	51.54	4.46	71.17	70.89	0.28	7.00	5.00		4.29	-	-	4.36	-	4.36	-	71.15	-				0.34
18.06.2023	24.00	-	56.12	51.54	4.58	71.68	71.45	0.23	7.00	5.00		4.42	-	-	4.51	-	4.51	-	71.11	-				0.35
19.06.2023	24.00	-	57.51	51.80	5.71	70.20	69.95	0.25	7.00	5.00		5.50	-	-	5.61	-	5.61	-	70.10	-				0.42
20.06.2023	24.00	-	58.87	53.45	5.42	71.38	71.12	0.26	7.00	5.00		5.32	-	-	5.43	-	5.43	-	71.22	-				0.40
21.06.2023	24.00	-	59.22	53.95	5.27	71.00	70.76	0.24	7.00	5.00		5.18	-	-	5.27	-	5.27	-	70.77	-				0.39
22.06.2023	24.00	-	57.73	51.87	5.86	70.88	70.62	0.26	7.00	5.00		5.63	-	-	5.76	-	5.76	-	70.82	-				0.43
Среднее	23.90	-	51.77	46.32	5.45	69.28	68.98	0.31	7.00	5.00		4.79	-	-	4.89	-	4.89	-	68.84	-				0.40
Итого	741.00		1604.89	1436.02	168.87							148.53	0.00	0.00	151.51	0.00	151.51	0.00						12.28

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	21.06.2023 06:00:00	64695.85	69774.35	3243.98	-	3315.32	-	725.25	229.35	14244.00
	22.06.2023 02:00:00	64745.60	69819.09	3248.93	-	3320.36	-	725.62	229.70	14264.00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл., расчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 14 °C = -2.08 Гкал;
Итого по приборам учета (с учетом корректировок): **10.20** Гкал;
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. **151.51** куб.м.

Ответственный за снят тепловой энергии (от абонента) _____ / _____ /

Представитель теплоснабжающей организации _____ / _____ /

ГУП «ТЭК СПБ»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26 06 2023г.