

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за Июнь 2023

Абонент: **Жилой дом по адресу: ул. Шелгунова, д. 37, лит. Е**
 Адрес: **Шелгунова ул, д. 37**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"**

Договор: **35635.046.6**
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:

Узел учета: **Общий**
 Код УУТЭ: **118244**

график: **150/70**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	Режим (схема):
Вычислитель: СПТ943 № 6057	расходомер:	01.03.2024	ОП: СП-0; МП: СП-0;
Подающий трубопровод (M1)	PRЭM-32-C1	Gmin= 0,12	Преобр.давления:
Обратный трубопровод (M2)	PRЭM-32-C1	30	
Подающий ГВС (M3)	PRЭM-20-D	0,12	
Циркуляционный ГВС (M4)		0,08	
Подпиточный трубопровод (Vп)			
Расчетный алгоритм:	зима: $Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)$	лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hxb)$	
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,336	Qвент.= 0	Qтех.= 0
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:	Qот.= 100,8	Qвент.= 0	Qтех.= 0
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 100,8	Gвент.= 0	Gтех.= 0

Фактическое потребление за отчетный период с 23.05.2023 по 22.06.2023

Дата	Ти час	НС	Контроль ГВС (ТВ-1)								Учет ГВС (ТВ-2)								Qобщ Гкал				
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3		T4	P3	P4	
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C		°C	кгс/см2	кгс/см2	
23.05.2023	24,00	*	71,29	57,97	13,32	69,89	69,81	0,08			13,30		13,30	13,51		13,51		58,39				0,78	
24.05.2023	24,00	*	73,56	58,34	15,22	69,04	69,05	-0,01			15,23		15,23	15,47		15,47		57,64				0,88	
25.05.2023	24,00	*	72,34	58,77	13,57	70,02	69,99	0,03			13,50		13,50	13,72		13,72		58,46				0,79	
26.05.2023	24,00	*	71,28	58,29	12,99	70,77	70,69	0,08			12,91		12,91	13,12		13,12		59,14				0,76	
27.05.2023	24,00	*	71,81	57,95	13,86	70,88	70,76	0,12			13,86		13,86	14,09		14,09		59,29				0,82	
28.05.2023	24,00	*	76,68	62,37	14,31	70,27	70,18	0,09			14,28		14,28	14,51		14,51		59,01				0,84	
29.05.2023	24,00	*	87,15	72,60	14,55	69,47	69,47	0,00			14,30		14,30	14,53		14,53		58,36				0,84	
30.05.2023	24,00	*	73,40	61,97	11,43	109,48	69,10	40,38			13,80		13,80	14,00		14,00		54,96				0,76	
31.05.2023	24,00	*	61,23	50,67	10,56	150,00	70,00	80,00			9,34		9,34	9,47		9,47		53,28				0,50	
01.06.2023	24,00	*	63,30	53,76	9,54	150,00	70,00	80,00			0,00		0,00	0,00		0,00		29,69				0,00	
02.06.2023	24,00	*	63,94	53,38	10,56	150,00	70,00	80,00			0,00		0,00	0,00		0,00		31,89				0,00	
03.06.2023		*																					
04.06.2023		*																					
05.06.2023		*																					
06.06.2023		*																					
07.06.2023		*																					
08.06.2023		*																					
09.06.2023		*																					
10.06.2023		*																					
11.06.2023		*																					
12.06.2023		*																					
13.06.2023		*																					
14.06.2023		*																					
15.06.2023		*																					
16.06.2023		*																					
17.06.2023		*																					
18.06.2023		*																					
19.06.2023		*																					
20.06.2023		*																					
21.06.2023		*																					
22.06.2023		*																					
Среднее	24,00		71,45	58,73	12,72	95,44	69,91	25,52			10,96		10,96	11,13		11,13		52,74				0,63	
Итого	264,00		785,98	646,07	139,91						120,52		120,52	122,42		122,42						6,97	

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **480 час** **12,6 Гкал**

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: **480 час** **222,6 куб.м**

Период расчета по договору: **час**

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды **14 °C** **4,76 Гкал**

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ, **14,81 Гкал**

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ / _____ /



Передан через Диалок 29.06.2023 11:45 GMT+03:00
 Представитель ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго" _____



Идентификатор документа 1ed280a9-d1be-4fad-b351-d8d98d7da826



Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

	Владелец сертификата: организация, сотрудник	Сертификат: серийный номер, период действия	Дата и время подписания
Подписи отправителя:	 ГУП "ТЭК СПб" Соколов Дмитрий Александрович, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР	044CF568002DB0F5AB4FB0F7D702C5E74A с 26.06.2023 09:17 по 26.06.2024 09:07 GMT+03:00	29.06.2023 11:45 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа
Подписи получателя:	 Чебышев Дмитрий Михайлович	03E7C172003AAF818C4DF879E2F998D5C5 с 26.10.2022 09:52 по 26.01.2024 09:42 GMT+03:00	29.06.2023 14:05 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа