

Отчет (акт) о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 23.05.2023 по 22.06.2023

Потребитель: ООО "ЖКС № 2 НЕВСКОГО РАЙОНА"
 Адрес: РЫБАЦКИЙ ПР, Д.23, КОРП.2[ГВС]
 Договор: 31502

Тип прибора: ВКТ-7-02
 Номер прибора: 207802
 Схема измерения: СИ-5

Показания счетчиков
 V1гвс,м3: -
 V2гвс,м3: -
 Wгвс,Гкал: -
 Wотоп,Гкал: -

Дата	НС, #	п, ч	M1, т	t1, гр.С	P1, кгс/см2	M2, т	t2, гр.С	P2, кгс/см2	t1-t2, гр.С	M1-M2, т	Wотоп, Гкал	V1гвс, м3	t1гвс, гр.С	P1гвс, кгс/см2	V2гвс, м3	t2гвс, гр.С	P2гвс, кгс/см2	t1гвс-t2гвс, гр.С	V1гвс-V2гвс, м3	Wгвс, Гкал	Wсумм, Гкал
23.05.2023		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41.94	68.7	7	30.81	48.7	6.5	20	11.13	1.38	1.38
24.05.2023		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41.53	68.1	7	30.41	48.4	6.5	19.7	11.12	1.358	1.358
25.05.2023		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41.88	68.7	7	30.26	48.7	6.5	20	11.62	1.402	1.402
26.05.2023		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42.18	69	7	31.18	49	6.5	20	11	1.381	1.381
27.05.2023		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44.88	69.9	7	33.27	50	6.5	19.9	11.61	1.475	1.475
28.05.2023		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45.46	70.3	7	33.85	50.4	6.5	19.9	11.61	1.49	1.49
29.05.2023		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44.73	69.2	7	33.59	49.7	6.5	19.5	11.14	1.426	1.426
30.05.2023		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43.56	70	7	33.6	49.7	6.5	20.3	9.96	1.403	1.403
31.05.2023		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45.75	68.5	7	33.41	49.4	6.5	19.1	12.34	1.484	1.484
01.06.2023		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44.86	69.3	7	33.16	49.5	6.5	19.8	11.7	1.47	1.47
02.06.2023		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43.91	69.8	7	33.35	49.2	6.5	20.6	10.56	1.424	1.424
03.06.2023		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44.71	69.5	7	33.49	49.2	6.5	20.3	11.22	1.463	1.463
04.06.2023		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47.06	69.3	7	33.09	49.4	6.5	19.9	13.97	1.626	1.626
05.06.2023		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44.16	67.9	7	32.78	48.2	6.5	19.7	11.38	1.419	1.419
06.06.2023		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42.72	68.4	7	32.91	48.3	6.5	20.1	9.81	1.335	1.335
07.06.2023		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44.58	70.2	7	33.99	49.8	6.5	20.4	10.59	1.436	1.436
08.06.2023		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45.03	70	7	34.73	50.1	6.5	19.9	10.3	1.411	1.411
09.06.2023		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43.4	69.3	7	34.07	49.1	6.5	20.2	9.33	1.336	1.336
10.06.2023		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45.52	69.7	7	33.68	49.5	6.5	20.2	11.84	1.504	1.504
11.06.2023		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45.2	70.5	7	34	50	6.5	20.5	11.2	1.486	1.486
12.06.2023		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47.69	70.9	7	34.91	51.1	6.5	19.8	12.78	1.597	1.597
13.06.2023		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46.47	70.9	7	34.86	51.2	6.5	19.7	11.61	1.508	1.508
14.06.2023		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46.453	70.8	7	34.59	50.8	6.5	20	11.863	1.531	1.531
15.06.2023		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46.453	70.8	7	34.59	50.8	6.5	20	11.863	1.531	1.531
16.06.2023		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46.453	70.8	7	34.59	50.8	6.5	20	11.863	1.531	1.531
17.06.2023		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46.453	70.8	7	34.59	50.8	6.5	20	11.863	1.531	1.531
18.06.2023		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46.453	70.8	7	34.59	50.8	6.5	20	11.863	1.531	1.531
19.06.2023		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46.453	70.8	7	34.59	50.8	6.5	20	11.863	1.531	1.531
20.06.2023		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.06.2023		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.06.2023		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Среднее			0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.514	69.8	7	30.224	49.8	6.5	20	10.29		
Итого		528	0								0	1255.938			936.94				318.998	41	41
Досчёт			0								0	0			0				0	0	0
Снятие												-437.313			-328.155				-104.343	-13.165	-13.165
Сумма			0								0	818.625			608.785				214.655	27.835	27.835

Итого потребление за расчетный месяц
 Тхв на источнике = 13.60 V гвс (м3) = 214.66 W гвс (Гкал) = 24.97 W без гвс (Гкал) = 0.0
 Суммарное время аварийных ситуаций, ч : 0.0
 Комментарий:

Отчет сдан: ООО "ЖКС № 2 НЕВСКОГО РАЙОНА"

Отчет принят : 2023.06.23 16:47
 Комментарий ответственного лица : Принят.

Отчет принят
 ОРИАТ ПАО "ТГК-1"

/Подпись _____

