

Отчет (акт) о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 23.05.2023 по 22.06.2023

Потребитель: ООО "ЖКС № 2 НЕВСКОГО РАЙОНА"
 Адрес: ШЛИССЕЛЬБУРГСКИЙ ПР, Д.26, КОРП.2[1]
 Договор: 31502

Тип прибора: ВКТ-7-04
 Номер прибора: 215583
 Схема измерения: СИ-5

Показания счетчиков
 V1гвс,м3: -
 V2гвс,м3: -
 Wгвс,Гкал: -
 Wотоп,Гкал: -

| Дата | НС, # | п, ч | M1, т | t1, гр.С | P1, кгс/см2 | M2, т | t2, гр.С | P2, кгс/см2 | t1-t2, гр.С | M1-M2, т | Wотоп, Гкал | V1гвс, м3 | t1гвс, гр.С | P1гвс, кгс/см2 | V2гвс, м3 | t2гвс, гр.С | P2гвс, кгс/см2 | t1гвс-t2гвс, гр.С | V1гвс-V2гвс, м3 | Wгвс, Гкал | Wсумм, Гкал |
|------------|-------|------|-------|----------|-------------|-------|----------|-------------|-------------|----------|-------------|-----------|-------------|----------------|-----------|-------------|----------------|-------------------|-----------------|------------|-------------|
| 23.05.2023 | | 24 | 0 | 19 | 6 | 0 | 18.6 | 6.1 | 0.4 | 0 | 0 | 64.49 | 70.6 | 8.4 | 48.41 | 60.8 | 7.7 | 9.8 | 16.08 | 1.611 | 1.611 |
| 24.05.2023 | | 24 | 0 | 19.6 | 5.6 | 0 | 19.2 | 5.7 | 0.4 | 0 | 0 | 63.72 | 70.3 | 8.3 | 48.03 | 60.4 | 7.8 | 9.9 | 15.69 | 1.578 | 1.578 |
| 25.05.2023 | | 24 | 0 | 20.3 | 6.1 | 0 | 19.7 | 6.2 | 0.6 | 0 | 0 | 59.72 | 70.4 | 8.5 | 42.72 | 62.5 | 7.3 | 7.9 | 17 | 1.534 | 1.534 |
| 26.05.2023 | | 24 | 0 | 19.8 | 6 | 0 | 19.4 | 6.1 | 0.4 | 0 | 0 | 64.02 | 70.9 | 8.3 | 47.78 | 63.3 | 7.7 | 7.6 | 16.24 | 1.517 | 1.517 |
| 27.05.2023 | | 24 | 0 | 18.5 | 5.7 | 0 | 18.2 | 5.8 | 0.3 | 0 | 0 | 67.75 | 72 | 8.3 | 52.16 | 63.8 | 7.6 | 8.2 | 15.59 | 1.551 | 1.551 |
| 28.05.2023 | | 24 | 0 | 18.4 | 5.7 | 0 | 18 | 5.7 | 0.4 | 0 | 0 | 68.45 | 72.3 | 8.3 | 52.3 | 63 | 7.6 | 9.3 | 16.15 | 1.653 | 1.653 |
| 29.05.2023 | | 24 | 0 | 18.7 | 5.7 | 0 | 18.4 | 5.8 | 0.3 | 0 | 0 | 68.56 | 71.2 | 8.3 | 52.71 | 61.7 | 7.6 | 9.5 | 15.85 | 1.627 | 1.627 |
| 30.05.2023 | | 24 | 0 | 18.2 | 5.7 | 0 | 17.8 | 5.7 | 0.4 | 0 | 0 | 68.34 | 72.2 | 8 | 53.71 | 62.3 | 7.6 | 9.9 | 14.63 | 1.587 | 1.587 |
| 31.05.2023 | | 24 | 0 | 18.2 | 5.6 | 0 | 17.9 | 5.7 | 0.3 | 0 | 0 | 68.27 | 70.4 | 8.1 | 53.05 | 60.8 | 7.5 | 9.5 | 15.22 | 1.577 | 1.577 |
| 01.06.2023 | | 24 | 0 | 18.3 | 5.7 | 0 | 18 | 6 | 0.3 | 0 | 0 | 68.15 | 71.4 | 8.1 | 52.14 | 61.4 | 7.7 | 10 | 16.01 | 1.663 | 1.663 |
| 02.06.2023 | | 24 | 0 | 17.3 | 5.7 | 0 | 17 | 6.2 | 0.3 | 0 | 0 | 68.23 | 71.9 | 8.3 | 52.39 | 61.6 | 7.6 | 10.3 | 15.84 | 1.678 | 1.678 |
| 03.06.2023 | | 24 | 0 | 16.6 | 5.7 | 0 | 16.3 | 6.2 | 0.3 | 0 | 0 | 68.45 | 71.6 | 8.4 | 52.72 | 61.4 | 7.6 | 10.2 | 15.73 | 1.662 | 1.662 |
| 04.06.2023 | | 24 | 0 | 16.8 | 5.7 | 0 | 16.6 | 6.2 | 0.2 | 0 | 0 | 68.79 | 71.2 | 8.4 | 52.43 | 61.1 | 7.6 | 10 | 16.36 | 1.69 | 1.69 |
| 05.06.2023 | | 24 | 0 | 17.3 | 4 | 0 | 17.1 | 6.2 | 0.2 | 0 | 0 | 67.48 | 69.8 | 8.3 | 52.19 | 60.1 | 7.6 | 9.7 | 15.29 | 1.573 | 1.573 |
| 06.06.2023 | | 24 | 0 | 17.9 | 5.7 | 0 | 17.6 | 6.2 | 0.3 | 0 | 0 | 67.35 | 70.6 | 8.2 | 52.5 | 60.6 | 7.6 | 10 | 14.85 | 1.571 | 1.571 |
| 07.06.2023 | | 24 | 0 | 17.9 | 5.5 | 0 | 17.7 | 6.2 | 0.2 | 0 | 0 | 68.66 | 72.4 | 8.3 | 54.46 | 62.3 | 7.5 | 10.1 | 14.2 | 1.576 | 1.576 |
| 08.06.2023 | | 0 | 0 | 17.7 | 5.1 | 0 | 17.5 | 6.2 | 0.2 | 0 | 0 | 69.92 | 72.1 | 8.2 | 54.75 | 62.3 | 7.4 | 9.8 | 15.17 | 1.63 | 1.63 |
| 09.06.2023 | | 0 | 0 | 17.7 | 5.1 | 0 | 17.5 | 6.2 | 0.2 | 0 | 0 | 68.58 | 71.4 | 8.1 | 53.57 | 61.7 | 7.6 | 9.8 | 15.01 | 1.595 | 1.595 |
| 10.06.2023 | | 0 | 0 | 17.7 | 5.1 | 0 | 17.5 | 6.2 | 0.2 | 0 | 0 | 68.2 | 71.7 | 8.3 | 53.48 | 61.6 | 7.6 | 10.1 | 14.72 | 1.593 | 1.593 |
| 11.06.2023 | | 0 | 0 | 17.7 | 5.1 | 0 | 17.5 | 6.2 | 0.2 | 0 | 0 | 68.29 | 72.6 | 8 | 54.92 | 62.4 | 7.5 | 10.2 | 13.37 | 1.532 | 1.532 |
| 12.06.2023 | | 0 | 0 | 17.7 | 5.1 | 0 | 17.5 | 6.2 | 0.2 | 0 | 0 | 69.71 | 73 | 8.2 | 56.27 | 62.9 | 7.5 | 10 | 13.44 | 1.544 | 1.544 |
| 13.06.2023 | | 0 | 0 | 17.7 | 5.1 | 0 | 17.5 | 6.2 | 0.2 | 0 | 0 | 68.76 | 72.9 | 8.2 | 55.48 | 63 | 7.5 | 9.9 | 13.28 | 1.514 | 1.514 |
| 14.06.2023 | | 0 | 0 | 17.7 | 5.1 | 0 | 17.5 | 6.2 | 0.2 | 0 | 0 | 69.91 | 70.7 | 8 | 55.13 | 61.7 | 7.5 | 9.1 | 14.78 | 1.544 | 1.544 |
| 15.06.2023 | | 0 | 0 | 17.7 | 5.1 | 0 | 17.5 | 6.2 | 0.2 | 0 | 0 | 72.69 | 67.8 | 8 | 58.41 | 59.9 | 7.3 | 7.9 | 14.28 | 1.428 | 1.428 |
| 16.06.2023 | | 0 | 0 | 17.7 | 5.1 | 0 | 17.5 | 6.2 | 0.2 | 0 | 0 | 73.42 | 68.4 | 8.2 | 59.69 | 60.6 | 7.3 | 7.9 | 13.73 | 1.409 | 1.409 |
| 17.06.2023 | | 0 | 0 | 17.7 | 5.1 | 0 | 17.5 | 6.2 | 0.2 | 0 | 0 | 70.15 | 68 | 8.2 | 56.48 | 59.9 | 7.4 | 8.1 | 13.67 | 1.386 | 1.386 |
| 18.06.2023 | | 0 | 0 | 17.7 | 5.1 | 0 | 17.5 | 6.2 | 0.2 | 0 | 0 | 68.1 | 67.2 | 8.2 | 52.82 | 59 | 7.5 | 8.1 | 15.28 | 1.455 | 1.455 |
| 19.06.2023 | | 0 | 0 | 17.7 | 5.1 | 0 | 17.5 | 6.2 | 0.2 | 0 | 0 | 66.53 | 66.7 | 8.2 | 50.21 | 58.5 | 7.5 | 8.2 | 16.32 | 1.497 | 1.497 |
| 20.06.2023 | | 0 | 0 | 17.7 | 5.1 | 0 | 17.5 | 6.2 | 0.2 | 0 | 0 | 49.48 | 53.6 | 6.8 | 39.9 | 49.1 | 6 | 4.5 | 9.58 | 0.692 | 0.692 |
| 21.06.2023 | | 0 | 0 | 17.7 | 5.1 | 0 | 17.5 | 6.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 21.7 | 3.5 | 0 | 22.6 | 3 | -0.9 | 0 | 0 | 0 |
| 22.06.2023 | | 0 | 0 | 17.7 | 5.1 | 0 | 17.5 | 6.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 20.8 | 2.9 | 0 | 20.6 | 2.4 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| Среднее | | | 0 | 18 | 5.4 | 0 | 17.7 | 6.1 | 0.3 | 0 | 0 | 63.038 | 70.3 | 8.2 | 49.058 | 61.1 | 7.5 | 9.2 | 13.979 | | |
| Итого | | 384 | 0 | | | 0 | | | | 0 | 0 | 1954.17 | | | 1520.81 | | | | 433.36 | 44.469 | 44.469 |
| Досчёт | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 |
| Снятие | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | 0 | -585.849 | | | -445.577 | | | | -140.271 | -14.604 | -14.604 |
| Сумма | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | 0 | 1368.321 | | | 1075.233 | | | | 293.089 | 29.865 | 29.865 |

Итого потребление за расчетный месяц
 Тхв на источнике = 13.60 V гвс (м3) = 293.09 W гвс (Гкал) = 25.96 W без гвс (Гкал) = 0.0
 Суммарное время аварийных ситуаций, ч : 0.0
 Комментарий:

Отчет сдан: ООО "ЖКС № 2 НЕВСКОГО РАЙОНА"

Отчет принят : 2023.06.27 09:03
 Комментарий ответственного лица : Принят.

Отчет принят
 ОРИАТ ПАО "ТГК-1"

/Подпись _____

