

Отчет (акт) о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 23.05.2023 по 22.06.2023

Потребитель: ООО "ЖКС № 2 НЕВСКОГО РАЙОНА"
 Адрес: ШЛИССЕЛЬБУРГСКИЙ ПР, Д.36, КОРП.1[1]
 Договор: 31502

Тип прибора: СПТ-943.2
 Номер прибора: 14594
 Схема измерения: СИ-5

Показания счетчиков
 V1гвс,м3: -
 V2гвс,м3: -
 Wгвс,Гкал: -

Wотоп,Гкал: -

Дата	НС, #	п, ч	M1, т	t1, гр.С	P1, кгс/см2	M2, т	t2, гр.С	P2, кгс/см2	t1-t2, гр.С	M1-M2, т	Wотоп, Гкал	V1гвс, м3	t1гвс, гр.С	P1гвс, кгс/см2	V2гвс, м3	t2гвс, гр.С	P2гвс, кгс/см2	t1гвс-t2гвс, гр.С	V1гвс-V2гвс, м3	Wгвс, Гкал	Wсумм, Гкал
23.05.2023		24	0	19.1	9.2	0	18.7	4.6	0.4	0	0	227.51	70.6	6.9	175.273	62.1	6.9	8.5	52.237	5.181	5.181
24.05.2023		24	0	19.2	9.2	0	18.9	4.6	0.3	0	0	228.914	70.2	7	173.775	61.9	6.9	8.2	55.139	5.295	5.295
25.05.2023		24	0	20.1	9.2	0	19.7	4.6	0.4	0	0	228.189	70.4	6.9	174.275	62.2	6.9	8.2	53.913	5.226	5.226
26.05.2023		24	0	20.1	9.2	0	19.7	4.6	0.4	0	0	224.343	70.8	6.9	174.401	62.2	6.8	8.6	49.942	5.031	5.031
27.05.2023		24	0	19.1	9.2	0	18.7	4.6	0.4	0	0	227.386	71.8	6.8	177.062	62.9	6.7	8.9	50.325	5.186	5.186
28.05.2023		24	0	19.4	9.2	0	18.8	4.6	0.6	0	0	231.475	72.1	6.7	174.663	63.6	6.6	8.5	56.812	5.582	5.582
29.05.2023		24	0	19.9	9.2	0	19.5	4.6	0.4	0	0	228.139	70.9	6.7	176.587	62.2	6.6	8.7	51.552	5.194	5.194
30.05.2023		24	0	19.7	9.2	0	19.3	4.6	0.4	0	0	230.565	71.9	6.7	177.054	63.1	6.6	8.9	53.511	5.417	5.417
31.05.2023		24	0	19.7	9.2	0	19.3	4.6	0.4	0	0	231.614	70.2	6.7	177.328	61.9	6.6	8.4	54.285	5.299	5.299
01.06.2023		24	0	19.7	9.2	0	19.4	4.6	0.3	0	0	229.814	71.1	6.7	176.244	62.5	6.6	8.7	53.569	5.337	5.337
02.06.2023		24	0	18.9	9.2	0	18.4	4.6	0.5	0	0	229.611	71.7	6.7	176.44	62.8	6.6	8.9	53.171	5.385	5.385
03.06.2023		24	0	17.6	9.2	0	17.1	4.6	0.5	0	0	226.843	71.3	6.7	178.05	62.2	6.6	9.1	48.792	5.109	5.109
04.06.2023		24	0	18.1	9.2	0	17.8	4.6	0.3	0	0	233.023	71	6.7	176.545	62.3	6.6	8.7	56.477	5.549	5.549
05.06.2023		24	0	18.5	9.2	0	18.3	4.6	0.2	0	0	236.2	69.7	6.7	175.542	61.5	6.6	8.2	60.658	5.66	5.66
06.06.2023		24	0	18.9	9.2	0	18.7	4.6	0.2	0	0	231.904	70.3	6.7	176.93	61.7	6.6	8.6	54.973	5.382	5.382
07.06.2023		24	0	19	9.2	0	18.7	4.6	0.3	0	0	232.869	72.1	6.7	179.152	63.2	6.6	8.9	53.717	5.466	5.466
08.06.2023		24	0	19.2	9.2	0	18.9	4.6	0.3	0	0	234.643	71.9	6.7	180.078	63.4	6.5	8.5	54.564	5.445	5.445
09.06.2023		24	0	18	9.2	0	17.8	4.6	0.2	0	0	229.348	71.2	6.7	179.026	62.4	6.5	8.9	50.321	5.169	5.169
10.06.2023		24	0	16.5	9.2	0	16.2	4.6	0.3	0	0	226.03	71.4	6.7	179.082	62.2	6.6	9.1	46.948	4.989	4.989
11.06.2023		24	0	17.3	9.2	0	16.8	4.6	0.5	0	0	225.815	72.3	6.7	179.915	63	6.6	9.3	45.9	4.998	4.998
12.06.2023		24	0	18.4	9.2	0	17.9	4.6	0.5	0	0	231.849	72.6	6.7	180.825	63.6	6.5	9	51.023	5.327	5.327
13.06.2023		24	0	19.5	9.2	0	19.1	4.6	0.4	0	0	232.72	72.7	6.7	180.268	64.2	6.5	8.5	52.452	5.345	5.345
14.06.2023		24	0	20.2	9.2	0	19.8	4.6	0.4	0	0	230.328	70.4	6.7	180.544	62.3	6.5	8.2	49.784	4.985	4.985
15.06.2023		24	0	20.4	9.2	0	19.9	4.6	0.5	0	0	233.491	67.5	6.6	185.065	59.9	6.5	7.6	48.426	4.665	4.665
16.06.2023		24	0	21	9.2	0	20.5	4.6	0.5	0	0	237.645	68	6.6	186.021	60.7	6.4	7.4	51.624	4.882	4.882
17.06.2023		24	0	21	9.2	0	20.6	4.6	0.4	0	0	228.091	67.6	6.7	183.731	59.9	6.5	7.7	44.36	4.408	4.408
18.06.2023		24	0	20.4	9.2	0	20.1	4.6	0.3	0	0	227.371	66.9	6.7	178.367	59.4	6.5	7.5	49.004	4.612	4.612
19.06.2023		24	0	19.9	9.2	0	19.5	4.6	0.4	0	0	233.108	66.4	6.7	175.126	59.5	6.6	7	57.982	5.073	5.073
20.06.2023		24	0	20.8	9.2	0	20.4	4.6	0.4	0	0	208.351	52.6	6.7	162.919	48.7	6.2	3.9	45.432	3.032	3.032
21.06.2023		24	0	20.2	9.2	0	19.9	4.6	0.3	0	0	0	39.4	6.3	0	36.9	4	2.5	0	0	0
22.06.2023		24	0	20.5	9.2	0	20.3	4.6	0.2	0	0	0	29.1	6	0	23.4	2.8	5.7	0	0	0
Среднее			0	19.4	9.2	0	19	4.6	0.4	0	0	214.748	70	6.7	166.139	61.7	6.6	8.3	48.609		
Итого		744	0			0				0	0	6657.186			5150.294				1506.892	148.228	148.228
Досчёт			0			0				0	0	0			0				0	0	0
Снятие			0			0				0	0	-2073.549			-1577.812				-495.737	-49.217	-49.217
Сумма			0			0				0	0	4583.637			3572.482				1011.155	99.011	99.011

Итого потребление за расчетный месяц
 Тхв на источнике = 13.60 V гвс (м3) = 1011.16 W гвс (Гкал) = 85.53 W без гвс (Гкал) = 0.0
 Суммарное время аварийных ситуаций, ч : 0.0
 Комментарий:

Отчет сдан: ООО "ЖКС № 2 НЕВСКОГО РАЙОНА"

Отчет принят : 2023.06.27 09:03
 Комментарий ответственного лица : Принят.

Отчет принят
 ОРИАТ ПАО "ТГК-1"

/Подпись _____

