Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июль 2023

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Александровской Фермы 1 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Александровской Фермы 1 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: | Телефон: (812) 313-47-06
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график:

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: Александровской Фермы 1_СЦО+ГВС_июль_Н
Вычислитель: СПТ-943 № 2752 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до 25.07.2025 | Тхв, гр.С= 18.16

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ-3 32	Gmin= 1	Gmax= 30	Термопреобр.: КТПТР-01	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ-3 32	Gmin= 2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТПТР-01	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 3	Gmax= 12	Термопреобр.: ТПТ-1-3	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.=3 Qтех.пот.=4";"Qот= Qвент.=3 Qтех.пот.=4 Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} ";"Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} Gгвс={G_GVS_SR*24}

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период 23.06.2023 - 23.07.2023

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.06.2023	24.00		42.61	33.51	9.10	69.42	58.73	10.69	8.00	3.00		42.93	0.00	0.00	43.88	0.00	43.88	-	69.30	0.00				0.99
24.06.2023	24.00		77.22	70.21	7.02	70.93	62.67	8.26	8.00	3.00		77.81	0.00	0.00	79.61	0.00	79.61	-	70.92	0.00				1.09
25.06.2023	24.00		76.11	68.54	7.57	69.30	61.25	8.06	8.00	3.00		76.66	0.00	0.00	78.36	0.00	78.36	-	69.30	0.00				1.08
26.06.2023	24.00		73.75	64.63	9.12	68.51	60.20	8.30	8.00	3.00		74.26	0.00	0.00	75.87	0.00	75.87	-	68.50	0.00				1.17
27.06.2023	24.00		70.07	60.93	9.14	69.84	61.20	8.64	8.00	3.00		70.56	0.00	0.00	72.14	0.00	72.14	-	69.82	0.00				1.17
28.06.2023	24.00	0;19;16;14	32.66	36.71	-4.05	71.75	60.65	11.10	8.00	3.00		37.82	0.00	0.00	38.66	0.00	38.66	-	68.94	0.00				0.12
29.06.2023	24.00	20;19;16;4	0.00	13.84	-13.84	24.82	47.89	-23.07	8.00	3.00		9.18	0.00	0.00	9.28	0.00	9.28	-	47.03	0.00				0.66
30.06.2023	24.00	20;19;16;4	0.00	17.62	-17.62	24.32	48.80	-24.48	8.00	3.00		11.54	0.00	0.00	11.66	0.00	11.66	-	48.06	0.00				0.86
01.07.2023	24.00	20;19;16;4	0.00	12.44	-12.44	23.80	48.43	-24.63	8.00	3.00		8.43	0.00	0.00	8.52	0.00	8.52	-	47.42	0.00				0.60
02.07.2023	24.00	20;19;16;4	0.00	14.85	-14.85	23.23	48.07	-24.85	8.00	3.00		9.87	0.00	0.00	9.97	0.00	9.97	-	47.18	0.00				0.71
03.07.2023	24.00	20;19;16;4	0.00	13.52	-13.52	22.45	47.10	-24.65	8.00	3.00		9.05	0.00	0.00	9.14	0.00	9.14	-	46.17	0.00				0.64
04.07.2023	24.00	20;19;16;4	0.00	20.75	-20.75	22.07	48.92	-26.85	8.00	3.00		13.55	0.00	0.00	13.70	0.00	13.70	-	48.22	0.00				1.01
05.07.2023	24.00	20;19;16;4	0.00	12.50	-12.50	21.13	48.95	-27.83	8.00	3.00		8.37	0.00	0.00	8.47	0.00	8.47	-	47.80	0.00				0.61
06.07.2023	24.00	4;	0.00	0.00	0.00	20.15	20.43	-0.28	8.00	3.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	20.55	0.00				0.00
07.07.2023	24.00	4;	0.00	0.00	0.00	19.89	19.81	0.09	8.00	3.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	20.26	0.00				0.00
08.07.2023	24.00	4;	0.00	0.00	0.00	19.55	19.45	0.09	8.00	3.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	19.87	0.00				0.00
09.07.2023	24.00	4;	0.00	0.00	0.00	18.40	18.13	0.27	8.00	3.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	19.24	0.00				0.00
10.07.2023	24.00	4;	0.00	0.00	0.00	17.78	17.53	0.25	8.00	3.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	18.33	0.00				0.00
11.07.2023	24.00	4;	0.00	0.00	0.00	17.66	17.53	0.13	8.00	3.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	17.93	0.00				0.00
12.07.2023	24.00	4;	0.00	0.00	0.00	17.90	17.78	0.12	8.00	3.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	17.96	0.00				0.00
13.07.2023	24.00	4;	0.00	0.00	0.00	18.17	18.01	0.17	8.00	3.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	18.31	0.00				0.00
14.07.2023	24.00	4;	0.00	0.00	0.00	18.34	18.21	0.13	8.00	3.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	18.51	0.00				0.00
15.07.2023	24.00	4;	0.00	0.00	0.00	18.66	18.48	0.17	8.00	3.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	19.00	0.00				0.00
16.07.2023	24.00	4;	0.00	0.00	0.00	18.91	18.64	0.27	8.00	3.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	19.35	0.00				0.00
17.07.2023	24.00	4;	0.00	0.00	0.00	19.21	18.92	0.29	8.00	3.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	19.49	0.00				0.00
18.07.2023	24.00	4;	0.00	0.00	0.00	19.11	18.87	0.24	8.00	3.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	19.62	0.00				0.00
19.07.2023	24.00	4;	0.00	0.00	0.00	18.98	18.80	0.18	8.00	3.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	19.36	0.00				0.00
20.07.2023	24.00	4;	98.11	80.36	17.75	60.15	59.28	0.88	8.00	3.00		18.29	0.00	0.00	18.63	0.00	18.63	-	62.56	0.00				1.15
21.07.2023	24.00	4;	95.97	82.75	13.21	65.28	65.03	0.24	8.00	3.00		13.84	0.00	0.00	14.11	0.00	14.11	-	64.89	0.00				0.89
22.07.2023	24.00	4;	92.10	82.39	9.71	65.92	65.64	0.28	8.00	3.00		10.49	0.00	0.00	10.70	0.00	10.70	-	65.62	0.00				0.67
Среднее	24.00	-	21.95	22.85	-0.90	34.52	38.45	-3.93	8.00	3.00		16.42	-	-	16.76	-	16.76	-	40.32	-				0.45
Итого	720.00		658.61	685.56	151.53							492.65	0.00	0.00	502.68	0.00	502.68	0.00						13.43

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	22.07.2023 02:00:00	81560.91	73963.37	17489.53	0.00	17957.42	0.00	2209.63	1337.34	1456.31
	22.07.2023 07:00:00	81583.40	73984.51	17491.06	0.00	17958.98	0.00	2209.73	1337.44	1461.31

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл., расчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 18.16 °С = -2.81 Гкал;
Итого по приборам учета (с учетом корректировок): **10.62** Гкал;
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. **154.62** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____
Представитель теплоснабжающей организации _____

Общество с ограниченной ответственностью «Жилищно-сервисная организация № 2 Невского района» Санкт-Петербург

ГУП «ТЭК СПБ»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26 07 2023г.