Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июль 2023

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9138.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС

Адрес: г. Санкт-Петербург, Александровской Фермы 7 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Александровской Фермы 7 | Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: | Телефон: (812) 313-47-06

Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график:

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: Александровской Фермы 7_СЦО+ГВС_июль_Н

Вычислитель: ВКТ-7 № 207961 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до 28.07.2025 | Тхв, гр.С= 18.16

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0.067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0.067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0.067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0.23 Qвент.= Qтех.пот.=";Qот=0.23 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0.0848

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0.18656

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} ";Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} Gгвс={G_GVS_SR*24}

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период 23.06.2023 - 23.07.2023

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)									Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.06.2023	24.00	-	37.77	26.79	10.98	71.76	70.88	0.88	7.00	5.00		11.19	-	-	11.43	-	11.43	-	69.91	-				0.81
24.06.2023	24.00	-	37.73	28.26	9.47	72.28	71.34	0.94	7.00	5.00		9.54	-	-	9.76	-	9.76	-	70.38	-				0.71
25.06.2023	24.00	-	36.94	26.93	10.01	70.49	69.68	0.81	7.00	5.00		10.06	-	-	10.26	-	10.26	-	68.37	-				0.73
26.06.2023	24.00	-	34.84	23.46	11.38	69.87	68.91	0.96	7.00	5.00		11.56	-	-	11.80	-	11.80	-	68.07	-				0.82
27.06.2023	24.00	-	33.09	21.34	11.75	71.37	70.19	1.18	7.00	5.00		11.95	-	-	12.21	-	12.21	-	69.64	-				0.87
28.06.2023	24.00	-	34.36	23.79	10.57	73.10	72.08	1.02	7.00	5.00		10.60	-	-	10.86	-	10.86	-	70.99	-				0.80
29.06.2023	24.00	-	34.03	22.93	11.10	69.94	69.10	0.84	7.00	5.00		11.27	-	-	11.50	-	11.50	-	67.93	-				0.80
30.06.2023	24.00	-	34.20	23.79	10.41	70.99	69.96	1.03	7.00	5.00		10.40	-	-	10.62	-	10.62	-	69.15	-				0.77
01.07.2023	24.00	-	34.27	24.08	10.19	71.50	70.49	1.01	7.00	5.00		10.15	-	-	10.36	-	10.36	-	69.62	-				0.75
02.07.2023	24.00	-	33.97	23.14	10.83	71.22	70.33	0.89	7.00	5.00		10.84	-	-	11.07	-	11.07	-	69.07	-				0.80
03.07.2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-				-
04.07.2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-				-
05.07.2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-				-
06.07.2023	24.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	-	-	0.00	-	0.00	-	-	-				0.00
07.07.2023	24.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	-	-	0.00	-	0.00	-	-	-				0.00
08.07.2023	24.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	-	-	0.00	-	0.00	-	-	-				0.00
09.07.2023	24.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	-	-	0.00	-	0.00	-	-	-				0.00
10.07.2023	24.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	-	-	0.00	-	0.00	-	-	-				0.00
11.07.2023	24.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	-	-	0.00	-	0.00	-	-	-				0.00
12.07.2023	24.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	-	-	0.00	-	0.00	-	-	-				0.00
13.07.2023	24.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	-	-	0.00	-	0.00	-	-	-				0.00
14.07.2023	24.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	-	-	0.00	-	0.00	-	-	-				0.00
15.07.2023	24.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	-	-	0.00	-	0.00	-	-	-				0.00
16.07.2023	24.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	-	-	0.00	-	0.00	-	-	-				0.00
17.07.2023	24.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	-	-	0.00	-	0.00	-	-	-				0.00
18.07.2023	24.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	-	-	0.00	-	0.00	-	-	-				0.00
19.07.2023	24.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	-	-	0.00	-	0.00	-	-	-				0.00
20.07.2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-				-
21.07.2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-				-
22.07.2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-				-
Среднее	24.00	-	14.63	10.19	4.45	29.69	29.29	0.40	2.92	0.00		4.48	-	-	4.58	-	10.99	-	69.31	-				0.79
Итого	576.00		351.20	244.51	106.69							107.56	0.00	0.00	109.87	0.00	109.87	0.00						7.85

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	01.07.2023 02:00:00	58446.75	51897.04	27117.74	-	27854.47	-	2088.77	2092.65	15568.00
	03.07.2023 02:00:00	58514.94	51944.24	27138.70	-	27875.86	-	2090.32	2094.09	15616.00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **144 час** **4.73** **Гкалл**

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл., расчитанный по среднему **65.93** **куб.м;**

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 18.16 °C = -2.49 Гкал;

Итого по приборам учета (с учетом корректировок): **10.09** Гкал;

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. **175.80** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Представитель теплоснабжающей организации

ГУП «ТЭК СПБ»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26 07 2023г.