Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июль 2023

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9067.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС

Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 49 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Бабушкина 49 | Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06

Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Четырехтрубная | график:

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: Бабушкина 49_СЦО+ГВС_июль_Н

Вычислитель: ВКТ-7 № 208366 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до 25.07.2025 | Тхв, гр.С= 18.16

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0.2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0.2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 40 п	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер: ПРЭМ 32 п	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0.36 Qвент.= Qтех.пот.=";"Qот=0.36 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} ";"Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} Gгвс={G_GVS_SR*24}

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период 23.06.2023 - 23.07.2023

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)									Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.06.2023	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.17	14.89	14.28	29.77	15.13	14.64	-	67.13	49.72				1.22
24.06.2023	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28.83	14.90	13.93	29.45	15.14	14.31	-	67.21	49.26				1.20
25.06.2023	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.57	14.54	16.03	31.24	14.78	16.46	-	68.95	50.49				1.37
26.06.2023	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.48	14.53	14.95	30.12	14.77	15.35	-	68.20	50.18				1.28
27.06.2023	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28.67	13.88	14.79	29.31	14.12	15.19	-	68.67	49.74				1.28
28.06.2023	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28.04	13.79	14.25	28.64	14.03	14.61	-	68.55	49.58				1.24
29.06.2023	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28.18	13.93	14.25	28.78	14.17	14.61	-	68.65	50.03				1.24
30.06.2023	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28.43	14.46	13.97	29.08	14.70	14.38	-	69.24	50.62				1.24
01.07.2023	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27.39	14.64	12.75	28.01	14.88	13.13	-	69.28	50.26				1.16
02.07.2023	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.73	14.49	15.24	30.40	14.73	15.67	-	69.52	50.27				1.34
03.07.2023	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.02	14.43	15.59	30.70	14.67	16.03	-	68.73	50.06				1.34
04.07.2023	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.09	14.59	14.50	29.71	14.83	14.88	-	68.39	49.28				1.27
05.07.2023	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28.66	14.47	14.19	29.27	14.71	14.56	-	68.51	48.94				1.26
06.07.2023	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.87	14.51	15.36	30.52	14.75	15.77	-	68.57	49.83				1.33
07.07.2023	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28.09	14.14	13.95	28.70	14.38	14.32	-	68.64	49.07				1.23
08.07.2023	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.22	14.09	15.13	29.88	14.33	15.55	-	68.78	49.65				1.31
09.07.2023	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.21	13.95	15.26	29.84	14.19	15.65	-	69.40	49.25				1.34
10.07.2023	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28.82	13.97	14.85	29.46	14.21	15.25	-	68.96	48.62				1.31
11.07.2023	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28.81	13.82	14.99	29.47	14.06	15.41	-	69.38	48.72				1.33
12.07.2023	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.07	14.00	15.07	29.72	14.24	15.48	-	69.10	48.98				1.32
13.07.2023	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.76	13.76	16.00	30.40	14.00	16.40	-	68.99	49.29				1.37
14.07.2023	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28.32	13.44	14.88	28.94	13.68	15.26	-	69.03	48.96				1.30
15.07.2023	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26.83	13.27	13.56	27.46	13.51	13.95	-	69.57	48.58				1.22
16.07.2023	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.83	13.52	12.31	26.41	13.76	12.65	-	69.40	48.24				1.14
17.07.2023	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26.84	13.72	13.12	27.47	13.96	13.51	-	69.73	49.43				1.20
18.07.2023	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26.39	13.38	13.01	26.98	13.62	13.36	-	69.38	48.78				1.18
19.07.2023	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.11	11.49	11.62	23.63	11.68	11.95	-	69.11	48.37				1.04
20.07.2023	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26.73	13.21	13.52	27.33	13.45	13.88	-	69.12	48.58				1.21
21.07.2023	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.83	12.96	12.87	26.37	13.18	13.19	-	69.07	47.25				1.17
22.07.2023	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26.75	13.12	13.63	27.34	13.36	13.98	-	69.47	48.25				1.23
Среднее	24.00	-	-	-	-						-	28.19	13.93	14.26	28.81	14.17	14.65	-	68.89	49.28				1.26
Итого	720.00		-	-	-						-	845.74	417.89	427.85	864.40	425.02	439.38	0.00						37.66

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	22.07.2023 02:00:00	114473.11	114008.24	17653.45	4994.25	18021.02	5016.25	2696.29	964.43	14612.00
	22.07.2023 07:00:00	114473.11	114008.24	17657.65	4997.15	18025.30	5019.20	2696.44	964.58	14617.00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл., расчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 18.16 °С = -7.98 Гкал;

Итого по приборам учета (с учетом корректировок): 29.68 Гкал;

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. 439.38 куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ / /

Представитель теплоснабжающей организации _____ / /

Общество с ограниченной ответственностью «Жилищная служба №2 Невского района» Санкт-Петербург №2

ГУП «ТЭК СПБ»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26 07 2023г.