Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июль 2023

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9972.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 74 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Бабушкина 74 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: | Телефон: (812) 313-47-06
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график:

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: Бабушкина 74_СЦО+ГВС_июль_Н
Вычислитель: ВКТ-7 № 207222 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до 14.07.2025 | Тхв, гр.С= 18.16

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0.067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0.067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0.067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0.307 Qвент.= Qтех.пот.=";"Qот=0.307 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0.1322
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0.0601
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} ";"Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} Gгвс={G_GVS_SR*24}

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период 23.06.2023 - 23.07.2023

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.06.2023	24.00	-	61.77	53.07	8.70	72.11	61.43	10.68	7.00	5.00		63.87	-	-	65.31	-	65.31	-	72.13	-				1.20
24.06.2023	24.00	-	62.28	53.88	8.40	72.57	61.88	10.69	7.00	5.00		64.32	-	-	65.83	-	65.83	-	72.60	-				1.19
25.06.2023	24.00	-	61.12	51.68	9.44	70.74	60.28	10.46	7.00	5.00		63.18	-	-	64.62	-	64.62	-	70.77	-				1.21
26.06.2023	24.00	-	60.93	51.56	9.37	70.13	59.74	10.39	7.00	5.00		62.99	-	-	64.43	-	64.43	-	70.15	-				1.20
27.06.2023	24.00	-	61.79	53.59	8.20	71.62	60.96	10.66	7.00	5.00		63.84	-	-	65.29	-	65.29	-	71.65	-				1.16
28.06.2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-				-
29.06.2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-				-
30.06.2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-				-
01.07.2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-				-
02.07.2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-				-
03.07.2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-				-
04.07.2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-				-
05.07.2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-				-
06.07.2023	24.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-				0.00
07.07.2023	24.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-				0.00
08.07.2023	24.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-				0.00
09.07.2023	24.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-				0.00
10.07.2023	24.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-				0.00
11.07.2023	24.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-				0.00
12.07.2023	24.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-				0.00
13.07.2023	24.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-				0.00
14.07.2023	24.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-				0.00
15.07.2023	24.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-				0.00
16.07.2023	24.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-				0.00
17.07.2023	24.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-				0.00
18.07.2023	24.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-				0.00
19.07.2023	24.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-				0.00
20.07.2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-				-
21.07.2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-				-
22.07.2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-				-
Среднее	24.00	-	16.20	13.88	2.32	18.80	16.02	2.78	1.84	1.32		16.75	-	-	17.13	-	17.13	-	18.81	-				0.31
Итого	456.00		307.89	263.78	44.11							318.20	0.00	0.00	325.48	0.00	325.48	0.00						5.96

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Tраб,ч
27.06.2023 18:00:00	84865.17	80656.97	46921.07	-	48191.09	-	2196.95	3616.31	14973.00
28.06.2023 02:00:00	84885.88	80674.42	46942.46	-	48212.98	-	2197.38	3617.87	14981.00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: 264 час **13.08 Гкалл**
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл., расчитанный по среднему **101.02 куб.м;**
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 18.16 °C = -2.65 Гкал;
Итого по приборам учета (с учетом корректировок): **16.39** Гкал;
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. **146.03** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

Представитель теплоснабжающей организации
_____ /_____/

Общество с ограниченной ответственностью «Жилищно-эксплуатационная контора № 2 Невского района» Санкт-Петербург

ГУП «ТЭК СПБ»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТЧОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26 07 2023г.