

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за Июль 2023

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
 Адрес: **Бабушкина ул, д. 60, лит. А**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"**

Договор: **8999.038.1**
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:

Узел учета: **Общий**
 Код УУТЭ: **23591**

график: **150/70**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	Режим (схема):
Вычислитель: ВКТ-7 № 208237	расходомер:	16.07.2025	ОП: 17; МП: 17;
Подающий трубопровод (M1)	PRЭM-40-B1	Gmin= 0,1	Преобр.давления:
Обратный трубопровод (M2)	PRЭM-40-B1	0,1	
Подающий ГВС (M3)	PRЭM-32-B1	0,067	
Циркуляционный ГВС (M4)			
Подпиточный трубопровод (Vп)			
Расчетный алгоритм:	зима: $Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)$	лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hxb)$	
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,3561	Qвент.= 0	Qтех.= 0
Договорные нагрузки (ср.час.), Гкал/час:			Qтех.гвс.= 0,0063
Договорные расходы (ср.сут.), Т/сут:	Gот.= 106,83	Gвент.= 0	Gтех.= 0
			Qгвс.= 0,2484
			Qгвс.ср.= 0,0607
			Gгвс.= 24,28 Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.06.2023 по 22.07.2023

Дата	Ти час	НС	Контроль ГВС (ТВ-1)								Учет ГВС (ТВ-2)								Qобщ Гкал					
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3		T4	P3	P4		
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C		°C	кгс/см2	кгс/см2		
23.06.2023	24,00	*	60,97	55,00	5,97	70,00	69,80	0,20				6,53		6,53	6,69		6,69		69,51					0,45
24.06.2023	24,00	*	61,70	55,56	6,14	70,42	70,21	0,21				6,83		6,83	6,98		6,98		69,99					0,48
25.06.2023	24,00	*	59,75	54,43	5,32	68,82	68,66	0,16				5,98		5,98	6,13		6,13		68,02					0,41
26.06.2023	24,00	*	59,94	53,90	6,04	68,18	67,96	0,22				6,66		6,66	6,79		6,79		67,80					0,45
27.06.2023	24,00	*	59,90	54,39	5,51	69,79	69,57	0,22				6,24		6,24	6,37		6,37		69,26					0,43
28.06.2023	24,00	*	61,39	55,67	5,72	71,61	71,39	0,22				6,42		6,42	6,60		6,60		71,17					0,46
29.06.2023	24,00	*	60,05	54,58	5,47	68,59	68,44	0,15				6,20		6,20	6,32		6,32		67,62					0,42
30.06.2023	24,00	*	59,93	54,76	5,17	69,08	68,86	0,22				5,83		5,83	5,94		5,94		68,81					0,40
01.07.2023	24,00	*	59,66	54,82	4,84	70,05	69,83	0,22				5,58		5,58	5,71		5,71		69,37					0,39
02.07.2023	24,00	*	59,85	54,33	5,52	69,85	69,66	0,19				6,28		6,28	6,42		6,42		69,04					0,43
03.07.2023	24,00	*	58,96	53,80	5,16	68,75	68,53	0,22				5,76		5,76	5,88		5,88		68,22					0,39
04.07.2023	24,00	*	60,61	55,18	5,43	70,67	70,44	0,23				6,27		6,27	6,42		6,42		69,98					0,44
05.07.2023	24,00	*	36,86	33,78	3,08	69,19	69,03	0,16				3,56		3,56	3,64		3,64		68,68					0,25
06.07.2023	24,00	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00		0,00	0,00		0,00		0,00					0,00
07.07.2023	24,00	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00		0,00	0,00		0,00		0,00					0,00
08.07.2023	24,00	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00		0,00	0,00		0,00		0,00					0,00
09.07.2023	24,00	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00		0,00	0,00		0,00		0,00					0,00
10.07.2023	24,00	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00		0,00	0,00		0,00		0,00					0,00
11.07.2023	24,00	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00		0,00	0,00		0,00		0,00					0,00
12.07.2023	24,00	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00		0,00	0,00		0,00		0,00					0,00
13.07.2023	24,00	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00		0,00	0,00		0,00		0,00					0,00
14.07.2023	24,00	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00		0,00	0,00		0,00		0,00					0,00
15.07.2023	24,00	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00		0,00	0,00		0,00		0,00					0,00
16.07.2023	24,00	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00		0,00	0,00		0,00		0,00					0,00
17.07.2023	24,00	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00		0,00	0,00		0,00		0,00					0,00
18.07.2023	24,00	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00		0,00	0,00		0,00		0,00					0,00
19.07.2023	24,00	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00		0,00	0,00		0,00		0,00					0,00
20.07.2023	24,00	*	79,00	72,64	6,36	56,78	56,32	0,46				7,12		7,12	7,23		7,23		60,42					0,43
21.07.2023	24,00	*	75,26	69,28	5,98	63,47	63,42	0,05				6,64		6,64	6,75		6,75		62,85					0,42
22.07.2023	24,00	*	74,67	69,35	5,32	64,23	64,16	0,07				6,20		6,20	6,34		6,34		63,71					0,40
Среднее	24,00		32,95	30,05	2,90	36,32	36,21	0,11				3,27		3,27	3,34		3,34		36,15					0,22
Итого	720,00		988,50	901,47	87,03							98,10		98,10	100,21		100,21							6,65

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: **0** час

Период расчета по договору: час

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды **18,92 °C**

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): **1,86** Гкал

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ: **4,79** Гкал

Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. **100,21** м.куб.

Гкал

куб.м

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ / _____ /

Представитель теплообслуживающей организации

Передан через Диалок 28.07.2023 11:54 GMT+03:00



f61b24e4-31c1-46e0-9f2d-67ab64dc797b

Страница 1 из 2





Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

	Владелец сертификата: организация, сотрудник	Сертификат: серийный номер, период действия	Дата и время подписания
Подписи отправителя:	 ГУП "ТЭК СПб" Соколов Дмитрий Александрович, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР	044CF568002DB0F5AB4FB0F7D702C5E74A с 26.06.2023 09:17 по 26.06.2024 09:07 GMT+03:00	28.07.2023 11:54 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа
Подписи получателя:	 ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА" ДМИТРИЕВ ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР	0161EF940018AFF8B34BA2341C9ADDE0DA с 22.09.2022 11:52 по 22.12.2023 11:52 GMT+03:00	02.08.2023 10:52 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа