

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за Июль 2023

Абонент: **Жилой дом по адресу: ул. Бабушкина, д. 89, корп. 2, лит. Ф**
 Адрес: **Бабушкина ул, д. 89, корп. 2, лит. Ф**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"**

Договор: **33954.046.6**
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:

Узел учета: **Общий**
 Код УУТЭ: **109729**

график: **150/70**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	Режим (схема):
Вычислитель: ВКТ-7 № 205749	расходомер:	15.07.2025	Преобр.давления:
Подающий трубопровод (M1)	PRЭM-32-B1	Gmin= 0,067	Термопреобр.: КТПТР-05
Обратный трубопровод (M2)	PRЭM-32-B1	0,067	КТСП-Н
Подающий ГВС (M3)	PRЭM-32-B1	0,067	ТСП-Н
Циркуляционный ГВС (M4)			
Подпиточный трубопровод (Vп)			
Расчетный алгоритм:	зима: $Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)$	лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hxb)$	
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,256	Qвент.= 0	Qтех.= 0
Договорные нагрузки (ср.час.), Гкал/час:			Qтех.гв.= 0
Договорные расходы (ср.сут.), Гт/сут:	Gот.= 76,8	Gвент.= 0	Gтех.= 0
			Qгвс.= 0,121
			Qтех.гвс.ср.= 0
			Gгвс.ср.= 0,055
			Gгвс.= 22 Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.06.2023 по 22.07.2023

Дата	Ти час	НС	Контроль ГВС (ТВ-1)								Учет ГВС (ТВ-2)								Qобщ Гкал						
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3		T4	P3	P4			
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C		°C	кгс/см2	кгс/см2			
23.06.2023	24,00	*	91,16	85,65	5,51	71,44	71,11	0,33				8,16		8,16	8,36		8,36		70,86					0,58	
24.06.2023	24,00	*	92,29	86,48	5,81	71,89	71,56	0,33				8,54		8,54	8,73		8,73		71,43						0,61
25.06.2023	24,00	*	90,53	84,84	5,69	70,14	69,84	0,30				8,26		8,26	8,45		8,45		69,41						0,57
26.06.2023	24,00	*	90,72	83,82	6,90	69,47	69,14	0,33				9,45		9,45	9,67		9,67		69,05						0,65
27.06.2023	24,00	*	90,44	84,32	6,12	70,91	70,57	0,34				8,76		8,76	8,94		8,94		70,49						0,62
28.06.2023	24,00	*	92,31	85,88	6,43	72,69	72,36	0,33				9,08		9,08	9,29		9,29		72,14						0,65
29.06.2023	24,00	*	90,51	84,70	5,81	69,63	69,34	0,29				8,41		8,41	8,60		8,60		68,87						0,58
30.06.2023	24,00	*	90,75	85,13	5,62	70,57	70,25	0,32				8,29		8,29	8,47		8,47		70,11						0,58
01.07.2023	24,00	*	90,99	85,54	5,45	71,16	70,83	0,33				8,14		8,14	8,32		8,32		70,67						0,58
02.07.2023	24,00	*	90,45	84,57	5,88	70,91	70,61	0,30				8,48		8,48	8,67		8,67		70,15						0,59
03.07.2023	24,00	*	90,94	85,41	5,53	69,85	69,51	0,34				8,17		8,17	8,35		8,35		69,52						0,57
04.07.2023	24,00	*	92,50	86,85	5,65	71,80	71,46	0,34				8,30		8,30	8,50		8,50		71,32						0,59
05.07.2023	24,00	*	50,75	48,27	2,48	70,84	70,51	0,33				3,96		3,96	4,03		4,03		70,61						0,28
06.07.2023	24,00	*	0,00	0,00	0,00	21,91	21,73	0,18				0,00		0,00	0,00		0,00		21,10						0,00
07.07.2023	24,00	*	0,00	0,00	0,00	19,71	19,49	0,22				0,00		0,00	0,00		0,00		19,86						0,00
08.07.2023	24,00	*	0,00	0,00	0,00	18,80	18,59	0,21				0,00		0,00	0,00		0,00		19,08						0,00
09.07.2023	24,00	*	0,00	0,00	0,00	18,09	17,82	0,27				0,00		0,00	0,00		0,00		18,29						0,00
10.07.2023	24,00	*	0,00	0,00	0,00	16,97	16,75	0,22				0,00		0,00	0,00		0,00		17,12						0,00
11.07.2023	24,00	*	0,00	0,00	0,00	16,68	16,44	0,24				0,00		0,00	0,00		0,00		16,90						0,00
12.07.2023	24,00	*	0,00	0,00	0,00	16,78	16,50	0,28				0,00		0,00	0,00		0,00		17,06						0,00
13.07.2023	24,00	*	0,00	0,00	0,00	17,12	16,78	0,34				0,00		0,00	0,00		0,00		17,36						0,00
14.07.2023	24,00	*	0,00	0,00	0,00	17,39	17,00	0,39				0,00		0,00	0,00		0,00		17,58						0,00
15.07.2023	24,00	*	0,00	0,00	0,00	17,67	17,29	0,38				0,00		0,00	0,00		0,00		17,80						0,00
16.07.2023	24,00	*	0,00	0,00	0,00	17,88	17,43	0,45				0,00		0,00	0,00		0,00		18,00						0,00
17.07.2023	24,00	*	0,00	0,00	0,00	18,10	17,59	0,51				0,00		0,00	0,00		0,00		18,22						0,00
18.07.2023	24,00	*	0,00	0,00	0,00	18,00	17,62	0,38				0,00		0,00	0,00		0,00		18,15						0,00
19.07.2023	24,00	*	0,61	0,56	0,05	20,03	19,97	0,06				0,07		0,07	0,07		0,07		18,93						0,00
20.07.2023	17,00	*	1,08	0,57	0,51	21,20	20,94	0,26				0,55		0,55	0,56		0,56		20,73						0,04
21.07.2023	24,00	*	66,80	59,14	7,66	64,62	64,28	0,34				9,67		9,67	9,85		9,85		63,83						0,62
22.07.2023	24,00	*	98,51	91,48	7,03	66,30	66,00	0,30				9,63		9,63	9,83		9,83		66,07						0,64
Среднее	23,77		44,14	41,17	2,97	44,28	43,98	0,31				4,24		4,24	4,33		4,33		44,02						0,29
Итого	713,00		1311,34	1223,21	88,13							125,92		125,92	128,69		128,69								8,75

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **7 час 0,17 Гкал**
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: **7 час 2,49 куб.м**
 Период расчета по договору: час
 Период превышения t2:

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Корректировка на температуру холодной воды **18,92 °C 2,43 Гкал**

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ. **6,49 Гкал**
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. **131,18 м.куб.**



Представитель теплообслуживающей организации

Передан через Диадок 28.07.2023 11:54 GMT+03:00
 5a20783a-229c-4120-96ef-cb94ee5966f0





Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

	Владелец сертификата: организация, сотрудник	Сертификат: серийный номер, период действия	Дата и время подписания
Подписи отправителя:	 ГУП "ТЭК СПб" Соколов Дмитрий Александрович, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР	044CF568002DB0F5AB4FB0F7D702C5E74A с 26.06.2023 09:17 по 26.06.2024 09:07 GMT+03:00	28.07.2023 11:54 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа
Подписи получателя:	 ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА" ДМИТРИЕВ ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР	0161EF940018AFF8B34BA2341C9ADDE0DA с 22.09.2022 11:52 по 22.12.2023 11:52 GMT+03:00	02.08.2023 10:52 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа