Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июль 2023

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 10026.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС

Адрес: г. Санкт-Петербург, Бульвар Красных Зорь 14 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Бульвар Красных Зорь 14 | Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: | Телефон: (812) 313-47-06

Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график:

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: Бульвар Красных Зорь 14_СЦО+ГВС_июль_Н

Вычислитель: ВКТ-7 № 205779 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до 28.07.2025 | Тхв, гр.С= 18.16

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0.067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0.067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0.027	Gmax= 12	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0.23 Qвент.= Qтех.пот.=";"Qот=0.23 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0.0858

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0.039

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} ";"Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} Gгвс={G_GVS_SR*24}

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период 23.06.2023 - 23.07.2023

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)									Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.06.2023	24.00	-	61.41	53.38	8.03	72.12	71.85	0.27	7.00	5.00		7.44	-	-	7.62	-	7.62	-	71.52	-				0.60
24.06.2023	24.00	-	60.98	54.07	6.91	72.60	72.31	0.29	7.00	5.00		6.29	-	-	6.45	-	6.45	-	71.94	-				0.52
25.06.2023	24.00	-	60.29	52.88	7.41	70.78	70.53	0.25	7.00	5.00		6.85	-	-	6.99	-	6.99	-	69.97	-				0.54
26.06.2023	24.00	-	59.75	52.30	7.45	70.15	69.89	0.26	7.00	5.00		6.82	-	-	6.96	-	6.96	-	69.66	-				0.54
27.06.2023	24.00	-	60.79	52.79	8.00	71.65	71.36	0.29	7.00	5.00		7.40	-	-	7.58	-	7.58	-	71.24	-				0.59
28.06.2023	24.00	-	61.21	54.03	7.18	73.43	73.17	0.26	7.00	5.00		6.48	-	-	6.65	-	6.65	-	72.74	-				0.55
29.06.2023	22.00	-	56.05	48.59	7.46	70.40	70.17	0.23	7.00	5.00		7.05	-	-	7.22	-	7.22	-	69.75	-				0.54
30.06.2023	24.00	-	59.63	53.13	6.50	71.35	71.08	0.27	7.00	5.00		5.92	-	-	6.05	-	6.05	-	70.75	-				0.48
01.07.2023	24.00	-	59.59	53.44	6.15	71.86	71.58	0.28	7.00	5.00		5.59	-	-	5.74	-	5.74	-	71.14	-				0.46
02.07.2023	24.00	-	59.63	52.96	6.67	71.55	71.28	0.27	7.00	5.00		6.12	-	-	6.27	-	6.27	-	70.63	-				0.49
03.07.2023	24.00	-	59.99	52.48	7.51	70.52	70.21	0.31	7.00	5.00		6.90	-	-	7.07	-	7.07	-	69.97	-				0.55
04.07.2023	24.00	-	62.29	53.83	8.46	72.50	72.19	0.31	7.00	5.00		7.87	-	-	8.09	-	8.09	-	71.95	-				0.63
05.07.2023	24.00	-	33.61	29.40	4.21	71.27	71.02	0.25	7.00	5.00		3.91	-	-	3.99	-	3.99	-	70.43	-				0.31
06.07.2023	24.00	-	0.00	0.00	0.00	24.18	22.34	1.84	7.00	5.00		0.00	-	-	0.00	-	0.00	-	23.07	-				0.00
07.07.2023	24.00	-	0.00	0.00	0.00	22.89	22.05	0.84	7.00	5.00		0.00	-	-	0.00	-	0.00	-	22.31	-				0.00
08.07.2023	24.00	-	0.00	0.00	0.00	20.74	20.06	0.68	7.00	5.00		0.00	-	-	0.00	-	0.00	-	20.41	-				0.00
09.07.2023	24.00	-	0.00	0.00	0.00	20.41	19.69	0.72	7.00	5.00		0.00	-	-	0.00	-	0.00	-	20.03	-				0.00
10.07.2023	24.00	-	0.00	0.00	0.00	19.09	18.40	0.69	7.00	5.00		0.00	-	-	0.00	-	0.00	-	18.80	-				0.00
11.07.2023	24.00	-	0.00	0.00	0.00	18.95	18.31	0.64	7.00	5.00		0.00	-	-	0.00	-	0.00	-	18.63	-				0.00
12.07.2023	24.00	-	0.00	0.00	0.00	19.12	18.48	0.64	7.00	5.00		0.00	-	-	0.00	-	0.00	-	18.84	-				0.00
13.07.2023	24.00	-	0.00	0.00	0.00	19.79	19.41	0.38	7.00	5.00		0.00	-	-	0.00	-	0.00	-	19.59	-				0.00
14.07.2023	24.00	-	0.00	0.00	0.00	20.08	19.72	0.36	7.00	5.00		0.00	-	-	0.00	-	0.00	-	19.94	-				0.00
15.07.2023	24.00	-	0.00	0.00	0.00	20.43	20.14	0.29	7.00	5.00		0.00	-	-	0.00	-	0.00	-	20.28	-				0.00
16.07.2023	24.00	-	0.00	0.00	0.00	20.56	20.12	0.44	7.00	5.00		0.00	-	-	0.00	-	0.00	-	20.52	-				0.00
17.07.2023	24.00	-	0.00	0.00	0.00	21.08	20.63	0.45	7.00	5.00		0.00	-	-	0.00	-	0.00	-	20.98	-				0.00
18.07.2023	24.00	-	0.00	0.00	0.00	20.38	19.90	0.48	7.00	5.00		0.00	-	-	0.00	-	0.00	-	20.41	-				0.00
19.07.2023	24.00	-	0.57	0.00	0.57	25.90	19.04	6.86	7.00	5.00		0.56	-	-	0.56	-	0.56	-	25.45	-				0.01
20.07.2023	24.00	-	11.00	0.00	11.00	56.66	30.30	26.36	7.00	5.00		11.00	-	-	11.16	-	11.16	-	55.75	-				0.62
21.07.2023	24.00	-	7.04	0.00	7.04	64.60	31.50	33.10	7.00	5.00		7.06	-	-	7.19	-	7.19	-	63.17	-				0.46
22.07.2023	24.00	-	6.23	0.00	6.23	65.94	31.01	34.93	7.00	5.00		6.15	-	-	6.28	-	6.28	-	64.42	-				0.41
Среднее	23.93	-	26.00	22.11	3.89	47.03	43.26	3.77	7.00	5.00		3.65	-	-	3.73	-	3.73	-	46.48	-				0.28
Итого	718.00		780.06	663.28	116.78							109.41	0.00	0.00	111.87	0.00	111.87	0.00						8.31

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Tраб, ч
	22.07.2023 03:00:00	26441.58	23575.43	2756.28	-	2827.23	-	778.24	207.08	7413.00
	22.07.2023 07:00:00	26441.90	23575.43	2756.52	-	2827.47	-	778.25	207.10	7622.00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл., расчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 18.16 °C = -1.99 Гкал;

Итого по приборам учета (с учетом корректировок): 6.32 Гкал;

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. 111.87 куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Представитель теплоснабжающей организации

Общество с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис №2 Невского района» Санкт-Петербург

ГУП «ТЭК СПБ»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26 07 2023г.