Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июль 2023

Абонент: Договор: 5012.038.1 Телефон: Узел учета: СЦО+ГВС

Адрес: г. Санкт-Петербург, Обуховской Обороны 291-1 / СЦО+ГВС Строит.Адрес: Обуховской Обороны 291-1 Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: Телефон: (812) 313-47-06

Источник ТЭЦ Обухов Энерго Схема подключения: Двухтрубная график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: Обуховской Обороны 291-1_СЦО+ГВС_июль_Н

Вычислитель: ВКТ-7 № 102368 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до Тхв, гр.С= 18.92

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32 п	Gmin= 0.067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:		
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32 п	Gmin= 0.067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:		
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20 п	Gmin= 0.027	Gmax= 12	Термопреобр.: ТПТ-15-2	Преобр.давления:		
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:		
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:		

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.=";"Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} ";"Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} Gгвс={G_GVS_SR*24}

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период 23.06.2023 - 23.07.2023

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.06.2023	24.00	-	41.87	37.16	4.71	66.00	65.69	0.31	8.00	5.00		4.66	-	-	4.74	-	4.74	-	65.56					0.33
24.06.2023	24.00	-	42.34	37.42	4.92	66.49	66.16	0.33	8.00	5.00		4.98	-	-	5.07	-	5.07	-	66.26					0.34
25.06.2023	24.00	-	41.63	36.68	4.95	65.30	65.02	0.28	8.00	5.00		4.90	-	-	4.98	-	4.98	-	64.71					0.34
26.06.2023	24.00	-	41.93	36.26	5.67	64.45	64.15	0.30	8.00	5.00		5.64	-	-	5.75	-	5.75	-	64.02					0.38
27.06.2023	24.00	-	42.21	36.89	5.32	65.61	65.28	0.33	8.00	5.00		5.33	-	-	5.43	-	5.43	-	65.38					0.36
28.06.2023	24.00	-	42.83	37.54	5.29	67.51	67.17	0.34	8.00	5.00		5.38	-	-	5.49	-	5.49	-	67.25					0.37
29.06.2023	24.00	-	42.52	37.22	5.30	65.20	64.96	0.24	8.00	5.00		5.30	-	-	5.39	-	5.39	-	64.44					0.36
30.06.2023	24.00	-	43.05	37.78	5.27	63.63	63.29	0.34	8.00	5.00		5.22	-	-	5.30	-	5.30	-	63.80					0.35
01.07.2023	24.00	-	43.00	37.59	5.41	64.57	64.31	0.26	8.00	5.00		5.41	-	-	5.50	-	5.50	-	64.03					0.36
02.07.2023	24.00	-	42.64	37.38	5.26	64.69	64.40	0.29	8.00	5.00		5.26	-	-	5.33	-	5.33	-	64.47					0.36
03.07.2023	24.00	-	42.89	36.82	6.07	63.44	63.13	0.31	8.00	5.00		6.09	-	-	6.19	-	6.19	-	63.33					0.40
04.07.2023	24.00	-	43.67	38.18	5.49	65.13	64.83	0.30	8.00	5.00		5.53	-	-	5.63	-	5.63	-	64.91					0.37
05.07.2023	24.00	-	42.21	36.89	5.32	65.61	65.28	0.33	8.00	5.00		5.33	-	-	5.43	-	5.43	-	65.38					0.36
06.07.2023	24.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00					0.00
07.07.2023	24.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00					0.00
08.07.2023	24.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00					0.00
09.07.2023	24.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00					0.00
10.07.2023	24.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00					0.00
11.07.2023	24.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00					0.00
12.07.2023	24.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00					0.00
13.07.2023	24.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00					0.00
14.07.2023	24.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00					0.00
15.07.2023	24.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00					0.00
16.07.2023	24.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00					0.00
17.07.2023	24.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00					0.00
18.07.2023	24.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00					0.00
19.07.2023	24.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00					0.00
20.07.2023	24.00	-	44.76	39.39	5.37	0.01	0.01	0.00	8.00	5.00		20.34	-	-	20.47	-	20.47	-	20.23					0.36
21.07.2023	24.00	-	3.94	2.67	1.27	42.09	27.98	14.11	8.00	5.00		4.98	-	-	5.00	-	5.00	-	38.93					0.09
22.07.2023	24.00	-	5.44	4.85	0.59	41.97	29.91	12.06	8.00	5.00		6.73	-	-	6.74	-	6.74	-	39.02					0.11
Среднее	24.00	-	20.23	17.69	2.54	31.06	30.05	1.00	4.27	2.67		3.37	-	-	3.41	-	3.41	-	31.39					0.17
Итого	720.00		606.93	530.72	76.21							101.08	0.00	0.00	102.44	0.00	102.44	0.00						5.23

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл., расчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 18.92 °С = -1.91 Гкал;

Итого по приборам учета (с учетом корректировок): **3.32** Гкал;

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. **102.44** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

Представитель теплоснабжающей организации

_____ /_____/

Общество с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис №2 Невского района» Санкт-Петербург №2 2

ГУП «ТЭК СПБ»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26 07 2023г.