Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июль 2023

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 8566.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Пинегина 15 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Пинегина 15 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: | Телефон: (812) 313-47-06
Источник 1я Невская котельная | Схема подключения: Двухтрубная | график:

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: Пинегина 15_СЦО+ГВС_июль_Н
Вычислитель: ВКТ-7 № 207336 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до 16.07.2025 | Тхв, гр.С= 17.12

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0.067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0.067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0.027	Gmax= 12	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0.187 Qвент.= Qтех.пот.=";"Qот=0.187 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0.099
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0.045
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} ";"Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} Gгвс={G_GVS_SR*24}

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период 23.06.2023 - 23.07.2023

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)									Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.06.2023	24.00	-	68.51	55.49	13.02	64.71	64.39	0.32	7.00	5.00		11.94	-	-	12.16	-	12.16	-	64.08	-				0.86
24.06.2023	24.00	-	63.32	55.81	7.51	65.78	65.45	0.33	7.00	5.00		6.37	-	-	6.48	-	6.48	-	64.81	-				0.51
25.06.2023	24.00	-	63.98	55.83	8.15	64.47	64.09	0.38	7.00	5.00		7.10	-	-	7.24	-	7.24	-	63.95	-				0.55
26.06.2023	24.00	-	63.63	55.76	7.87	64.96	64.63	0.33	7.00	5.00		6.77	-	-	6.94	-	6.94	-	64.05	-				0.53
27.06.2023	24.00	-	62.48	55.54	6.94	64.91	62.22	2.69	7.00	5.00		5.64	-	-	5.76	-	5.76	-	64.49	-				0.60
28.06.2023	24.00	-	65.86	58.66	7.20	64.96	62.32	2.64	7.00	5.00		6.80	-	-	6.93	-	6.93	-	64.60	-				0.63
29.06.2023	24.00	-	64.39	58.00	6.39	65.42	65.11	0.31	7.00	5.00		5.88	-	-	5.96	-	5.96	-	64.44	-				0.44
30.06.2023	24.00	-	63.96	57.74	6.22	64.91	64.56	0.35	7.00	5.00		5.89	-	-	6.00	-	6.00	-	64.37	-				0.43
01.07.2023	24.00	-	63.90	57.74	6.16	65.19	64.93	0.26	7.00	5.00		5.57	-	-	5.67	-	5.67	-	64.31	-				0.42
02.07.2023	24.00	-	64.53	57.50	7.03	64.18	63.90	0.28	7.00	5.00		6.68	-	-	6.80	-	6.80	-	63.64	-				0.47
03.07.2023	24.00	-	63.24	57.26	5.98	64.87	64.60	0.27	7.00	5.00		5.46	-	-	5.54	-	5.54	-	63.92	-				0.41
04.07.2023	24.00	-	64.52	56.95	7.57	64.28	62.57	1.71	7.00	5.00		6.92	-	-	7.06	-	7.06	-	63.72	-				0.59
05.07.2023	24.00	-	64.51	57.80	6.71	64.77	60.93	3.84	7.00	5.00		6.74	-	-	6.87	-	6.87	-	64.37	-				0.66
06.07.2023	24.00	-	64.56	58.79	5.77	64.88	61.19	3.69	7.00	5.00		6.25	-	-	6.38	-	6.38	-	64.55	-				0.59
07.07.2023	24.00	-	64.63	58.81	5.82	65.35	61.67	3.68	7.00	5.00		6.12	-	-	6.21	-	6.21	-	64.58	-				0.60
08.07.2023	24.00	-	64.43	59.02	5.41	66.13	62.42	3.71	7.00	5.00		5.54	-	-	5.62	-	5.62	-	65.15	-				0.58
09.07.2023	24.00	-	64.97	58.83	6.14	65.54	61.85	3.69	7.00	5.00		6.37	-	-	6.51	-	6.51	-	64.41	-				0.62
10.07.2023	24.00	-	66.27	58.35	7.92	64.79	61.00	3.79	7.00	5.00		7.82	-	-	7.99	-	7.99	-	64.60	-				0.74
11.07.2023	24.00	-	65.38	58.20	7.18	64.92	63.38	1.54	7.00	5.00		6.89	-	-	7.02	-	7.02	-	64.26	-				0.56
12.07.2023	24.00	-	34.82	28.10	6.72	64.04	62.87	1.17	7.00	5.00		8.05	-	-	8.19	-	8.19	-	59.57	-				0.47
13.07.2023	24.00	-	7.93	1.72	6.21	56.01	23.44	32.57	7.00	5.00		7.71	-	-	7.80	-	7.80	-	55.22	-				0.40
14.07.2023	24.00	-	7.83	0.00	7.83	55.70	23.42	32.28	7.00	5.00		7.59	-	-	7.67	-	7.67	-	54.94	-				0.44
15.07.2023	24.00	-	7.69	0.00	7.69	55.34	23.66	31.68	7.00	5.00		7.53	-	-	7.63	-	7.63	-	54.44	-				0.42
16.07.2023	24.00	-	9.00	0.00	9.00	57.42	23.92	33.50	7.00	5.00		8.79	-	-	8.93	-	8.93	-	56.80	-				0.52
17.07.2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-				-
18.07.2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-				-
19.07.2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-				-
20.07.2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-				-
21.07.2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-				-
22.07.2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-				-
Среднее	24.00	-	53.93	46.75	7.19	63.48	56.61	6.88	7.00	5.00		6.93	-	-	7.06	-	7.06	-	62.64	-				0.54
Итого	576.00		1294.34	1121.90	172.44							166.42	0.00	0.00	169.36	0.00	169.36	0.00						13.02

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	15.07.2023 07:00:00	43449.80	37795.00	5025.62	-	5147.00	-	1344.62	364.64	14463.00
	17.07.2023 06:00:00	43466.82	37795.00	5042.31	-	5163.93	-	1345.58	365.57	14511.00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: 144 час 3.24 Гкалл
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл., расчитанный по среднему 42.35 куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 17.12 °C = -3.62 Гкал;
Итого по приборам учета (с учетом корректировок): **12.64** Гкал;
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. **211.71** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____

Представитель теплоснабжающей организации _____

Общество с ограниченной ответственностью «Жилищный сервис № 2 Невского района» Санкт-Петербург №2

ГУП «ТЭК СПБ»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26 07 2023г.