

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за Июль 2023

Абонент: **Жилой дом по адресу: ул. Седова, д. 144, лит. Щ**
 Адрес: **Седова ул, д. 144, лит. Щ**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"**

Договор: **32804.046.6**
 Строит.адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета: **Общий**
 Код УУТЭ: **105286**

Схема подключения: **2-х трубная схема**

график: **150/70**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	Режим (схема):
Вычислитель: ВКТ-7 № 207107	расходомер:	26.07.2025	Преобр.давления:
Подающий трубопровод (M1)	PRЭM-32-B1	Gmin= 0,067	Термопреобр.:
Обратный трубопровод (M2)	PRЭM-32-B1	30	КТСП-Н
Подающий ГВС (M3)	PRЭM-20-B1	0,067	КТСП-Н
Циркуляционный ГВС (M4)		0,027	ТСП-Н
Подпиточный трубопровод (Vп)			
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)	лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)	
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,174	Qвент.= 0	Qтех.= 0
Договорные нагрузки (ср.час.), Гкал/час:			Qтех.гв.= 0
Договорные расходы (ср.сут.), Гт/сут:	Gот.= 52,2	Gвент.= 0	Gтех.= 0
			Qгвс.= 0,0946
			Qгвс.ср.= 0,043
			Gгвс.= 17,2 Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.06.2023 по 22.07.2023

Дата	Ти час	НС	Контроль ГВС (ТВ-1)								Учет ГВС (ТВ-2)								Qобщ Гкал			
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3		T4	P3	P4
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C		°C	кгс/см2	кгс/см2
23.06.2023	24,00	*	41,95	36,63	5,32	69,07	68,73	0,34			4,85		4,85	4,95		4,95		71,64				0,35
24.06.2023	24,00	*	43,21	37,02	6,19	69,61	69,26	0,35			5,72		5,72	5,85		5,85		72,35				0,41
25.06.2023	24,00	*	41,63	36,18	5,45	67,88	67,58	0,30			4,91		4,91	5,04		5,04		70,30				0,34
26.06.2023	24,00	*	40,48	35,83	4,65	67,15	66,81	0,34			4,13		4,13	4,18		4,18		69,70				0,29
27.06.2023	24,00	*	41,50	36,20	5,30	68,59	68,23	0,36			4,76		4,76	4,87		4,87		71,25				0,34
28.06.2023	24,00	*	42,34	36,97	5,37	70,39	70,04	0,35			4,77		4,77	4,90		4,90		72,88				0,35
29.06.2023	24,00	*	41,48	36,20	5,28	67,51	67,22	0,29			4,73		4,73	4,83		4,83		69,84				0,33
30.06.2023	24,00	*	41,71	36,32	5,39	68,34	68,00	0,34			4,87		4,87	4,99		4,99		70,97				0,34
01.07.2023	24,00	*	42,25	36,46	5,79	68,83	68,48	0,35			5,28		5,28	5,41		5,41		71,57				0,38
02.07.2023	24,00	*	42,75	36,15	6,60	68,57	68,25	0,32			6,05		6,05	6,21		6,21		71,18				0,43
03.07.2023	24,00	*	40,87	35,81	5,06	67,35	66,98	0,37			4,52		4,52	4,62		4,62		70,07				0,31
04.07.2023	24,00	*	41,90	36,73	5,17	69,22	68,85	0,37			4,69		4,69	4,77		4,77		71,79				0,34
05.07.2023	24,00	*	27,96	24,77	3,19	67,06	66,71	0,35			2,84		2,84	2,90		2,90		70,24				0,20
06.07.2023	24,00	*	0,00	0,00	0,00	20,78	20,97	-0,19			0,00		0,00	0,00		0,00		23,64				0,00
07.07.2023	24,00	*	0,00	0,00	0,00	20,08	20,00	0,08			0,00		0,00	0,00		0,00		23,06				0,00
08.07.2023	24,00	*	0,00	0,00	0,00	19,54	19,48	0,06			0,00		0,00	0,00		0,00		22,53				0,00
09.07.2023	24,00	*	0,00	0,00	0,00	19,07	19,05	0,02			0,00		0,00	0,00		0,00		22,02				0,00
10.07.2023	24,00	*	0,00	0,00	0,00	18,31	18,29	0,02			0,00		0,00	0,00		0,00		21,25				0,00
11.07.2023	24,00	*	0,00	0,00	0,00	17,90	17,86	0,04			0,00		0,00	0,00		0,00		20,85				0,00
12.07.2023	24,00	*	0,00	0,00	0,00	17,92	17,85	0,07			0,00		0,00	0,00		0,00		20,89				0,00
13.07.2023	24,00	*	0,00	0,00	0,00	18,30	18,18	0,12			0,00		0,00	0,00		0,00		21,31				0,00
14.07.2023	24,00	*	0,00	0,00	0,00	18,66	18,48	0,18			0,00		0,00	0,00		0,00		21,71				0,00
15.07.2023	24,00	*	0,00	0,00	0,00	19,03	18,84	0,19			0,00		0,00	0,00		0,00		22,09				0,00
16.07.2023	24,00	*	0,00	0,00	0,00	19,19	18,99	0,20			0,00		0,00	0,00		0,00		22,25				0,00
17.07.2023	24,00	*	0,00	0,00	0,00	19,45	19,21	0,24			0,00		0,00	0,00		0,00		22,54				0,00
18.07.2023	24,00	*	0,00	0,00	0,00	19,49	19,29	0,20			0,00		0,00	0,00		0,00		22,52				0,00
19.07.2023	24,00	*	0,00	0,00	0,00	19,19	19,06	0,13			0,00		0,00	0,00		0,00		22,21				0,00
20.07.2023	24,00	*	28,87	0,00	28,87	57,74	19,42	38,32			28,50		28,50	29,01		29,01		60,75				1,73
21.07.2023	24,00	*	28,87	0,00	28,87	62,36	20,50	41,86			28,48		28,48	29,02		29,02		65,31				1,86
22.07.2023	24,00	*	28,22	0,00	28,22	63,11	20,84	42,27			27,88		27,88	28,42		28,42		66,05				1,84
Среднее	24,00		20,53	15,38	5,16	44,66	40,38	4,27			4,90		4,90	5,00		5,00		47,49				0,33
Итого	720,00		615,99	461,27	154,72						146,98		146,98	149,97		149,97						9,84

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: **0** час
 Период расчета по договору: час
 Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды **18,92 °C** **2,78** Гкал

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ. **7,06** Гкал
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. **149,97** м.куб.

Гкал
куб.м

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ / _____ /

Представитель теплоснабжающей организации
 Передан через Диалок 28.07.2023 11:57 GMT+03:00
 21c1a900-0c25-4b64-8fd9-234891d7eca4
 Страница 1 из 2





Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

	Владелец сертификата: организация, сотрудник	Сертификат: серийный номер, период действия	Дата и время подписания
Подписи отправителя:	 ГУП "ТЭК СПб" Соколов Дмитрий Александрович, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР	044CF568002DB0F5AB4FB0F7D702C5E74A с 26.06.2023 09:17 по 26.06.2024 09:07 GMT+03:00	28.07.2023 11:57 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа
Подписи получателя:	 ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА" ДМИТРИЕВ ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР	0161EF940018AFF8B34BA2341C9ADDE0DA с 22.09.2022 11:52 по 22.12.2023 11:52 GMT+03:00	02.08.2023 10:52 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа