

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Июль 2023

Абонент: **Жилой дом по адресу: ул. Седова, д. 146, лит. Ш**
 Адрес: **Седова ул, д. 146, лит. Ш**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"**

Договор: **32806.046.6**
 Строит.адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета: **Общий**
 Код УУТЭ: **105299**

Схема подключения: **2-х трубная схема**

график: **150/70**

Установленные приборы:		Часовые и суточн. архивы в файлах:		Приборы УУТЭ поверены до: 26.07.2025		Режим (схема):	
Вычислитель:	ВКТ-7 № 205764	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
Подающий трубопровод (M1)		ПРЭМ	0,067	30	КТСП-Н		
Обратный трубопровод (M2)		ПРЭМ	0,067	30	КТСП-Н		
Подающий ГВС (M3)		ПРЭМ	0,027	12	КТСП-Н		
Циркуляционный ГВС (M4)							
Подпиточный трубопровод (Vп)							
Расчетный алгоритм:		зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)		лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)			
Договорные нагрузки, Гкал/час:		Qот.=	0,174	Qвент.=	0	Qтех.гв.=	0
Договорные нагрузки (ср.сут.), Гкал/час:		Qот.ср.=	0,174	Qвент.ср.=	0	Qтех.гвс.ср.=	0,041
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:		Gот.=	52,2	Gвент.=	0	Gтех.гв.=	0
				Gтех.ср.=	0	Gгвс.ср.=	16,4
						Gгвс.м.=	

Фактическое потребление за отчетный период с 23.06.2023 по 22.07.2023

Дата	Ти час	НС	Контроль ГВС (ТВ-1)								Учет ГВС (ТВ-2)								Qобщ Гкал			
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3		T4	P3	P4
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C		°C	кгс/см2	кгс/см2
23.06.2023	24,00	*	6,88	0,24	6,64	66,66	20,80	45,86			6,81		6,81	6,95		6,95		65,41				0,44
24.06.2023	24,00	*	6,42	0,24	6,18	66,95	19,38	47,57			6,42		6,42	6,55		6,55		65,46				0,42
25.06.2023	16,00	*	4,63	0,00	4,63	65,01	19,49	45,52			4,63		4,63	4,74		4,74		63,44				0,30
26.06.2023	10,00	*	2,39	0,00	2,39	63,74	22,63	41,11			2,40		2,40	2,43		2,43		61,89				0,17
27.06.2023	13,00	*	3,47	0,00	3,47	64,71	25,11	39,60			3,48		3,48	3,55		3,55		63,15				0,22
28.06.2023	9,00	*	2,26	0,00	2,26	67,22	25,86	41,36			2,24		2,24	2,29		2,29		65,61				0,17
29.06.2023	14,00	*	4,15	0,00	4,15	65,35	23,42	41,93			4,15		4,15	4,24		4,24		64,04				0,27
30.06.2023	14,00	*	3,79	0,00	3,79	63,49	24,84	38,65			3,76		3,76	3,83		3,83		61,31				0,24
01.07.2023	12,00	*	3,11	0,00	3,11	65,68	21,40	44,28			3,12		3,12	3,17		3,17		64,20				0,20
02.07.2023	13,00	*	3,50	0,00	3,50	65,24	21,79	43,45			3,52		3,52	3,60		3,60		63,54				0,24
03.07.2023	12,00	*	3,77	0,00	3,77	65,03	23,45	41,58			3,78		3,78	3,87		3,87		63,54				0,24
04.07.2023	14,00	*	4,22	0,00	4,22	65,43	22,79	42,64			4,23		4,23	4,32		4,32		63,78				0,27
05.07.2023	12,00	*	0,85	0,00	0,85	38,63	23,98	14,65			0,84		0,84	0,86		0,86		36,97				0,05
06.07.2023	24,00	*	0,00	0,00	0,00	19,26	18,90	0,36			0,00		0,00	0,00		0,00		18,91				0,00
07.07.2023	24,00	*	0,00	0,00	0,00	19,14	18,93	0,21			0,00		0,00	0,00		0,00		19,01				0,00
08.07.2023	24,00	*	0,00	0,00	0,00	18,52	18,39	0,13			0,00		0,00	0,00		0,00		18,34				0,00
09.07.2023	24,00	*	0,00	0,00	0,00	17,71	17,57	0,14			0,00		0,00	0,00		0,00		17,51				0,00
10.07.2023	24,00	*	0,00	0,00	0,00	16,41	16,24	0,17			0,00		0,00	0,00		0,00		16,24				0,00
11.07.2023	24,00	*	0,00	0,00	0,00	16,32	16,10	0,22			0,00		0,00	0,00		0,00		16,14				0,00
12.07.2023	24,00	*	0,00	0,00	0,00	16,76	16,50	0,26			0,00		0,00	0,00		0,00		16,60				0,00
13.07.2023	24,00	*	0,00	0,00	0,00	17,60	17,33	0,27			0,00		0,00	0,00		0,00		17,50				0,00
14.07.2023	24,00	*	0,00	0,00	0,00	18,05	17,79	0,26			0,00		0,00	0,00		0,00		17,93				0,00
15.07.2023	24,00	*	0,00	0,00	0,00	18,66	18,46	0,20			0,00		0,00	0,00		0,00		18,55				0,00
16.07.2023	24,00	*	0,00	0,00	0,00	18,90	18,61	0,29			0,00		0,00	0,00		0,00		18,86				0,00
17.07.2023	24,00	*	0,00	0,00	0,00	19,29	18,95	0,34			0,00		0,00	0,00		0,00		19,22				0,00
18.07.2023	24,00	*	0,00	0,00	0,00	18,93	18,75	0,18			0,00		0,00	0,00		0,00		18,73				0,00
19.07.2023	24,00	*	0,00	0,00	0,00	18,43	18,33	0,10			0,00		0,00	0,00		0,00		18,26				0,00
20.07.2023	2,00	*	0,00	0,00	0,00	17,43	17,29	0,14			0,02		0,02	0,02		0,02		17,53				0,00
21.07.2023	4,00	*	1,16	0,00	1,16	57,71	27,32	30,39			1,16		1,16	1,17		1,17		56,38				0,07
22.07.2023	15,00	*	4,08	0,00	4,08	58,77	21,40	37,37			4,10		4,10	4,16		4,16		57,46				0,26
Среднее	18,13		2,41	0,02	2,39	40,37	20,39	19,97			2,41		2,41	2,46		2,46		39,52				0,16
Итого	544,00		54,68	0,48	54,20						54,66		54,66	55,75		55,75						3,56

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **176** час
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: **176** час
 Период расчета по договору: **176** час
 Период превышения t2:

3,17 Гкал
49,5 куб.м

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Корректировка на температуру холодной воды **18,92 °C** **1,95** Гкал

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):



Количество потребленной тепловой энергии Qобщ. **4,78** Гкал
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. **105,25** м.куб.

Представитель теплоснабжающей организации
 Передан через Диадок 28.07.2023 11:57 GMT+03:00
 9ac5bb47-f28c-4167-82a4-6333456d95aa
 Страница 1 из 2





Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

	Владелец сертификата: организация, сотрудник	Сертификат: серийный номер, период действия	Дата и время подписания
Подписи отправителя:	 ГУП "ТЭК СПб" Соколов Дмитрий Александрович, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР	044CF568002DB0F5AB4FB0F7D702C5E74A с 26.06.2023 09:17 по 26.06.2024 09:07 GMT+03:00	28.07.2023 11:57 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа
Подписи получателя:	 ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА" ДМИТРИЕВ ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР	0161EF940018AFF8B34BA2341C9ADDE0DA с 22.09.2022 11:52 по 22.12.2023 11:52 GMT+03:00	02.08.2023 10:51 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа