

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за Июль 2023

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
 Адрес: **Седова ул, д. 87, корп. 3, лит. Б**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"**

Договор: **9904.038.1**
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:

Узел учета: **Общий**
 Код УУТЭ: **24450**

график: **150/70**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	27.07.2025	Режим (схема):	Преобр.давления:
Вычислитель: ВКТ-7 № 205544	расходомер:	Gmin=		Термопреобр.:	
Подающий трубопровод (M1)	ПРЭМ-32-B1	0,067	30	КТСП-Н	
Обратный трубопровод (M2)	ПРЭМ-32-B1	0,067	30	КТСП-Н	
Подающий ГВС (M3)	ПРЭМ-20-B1	0,027	12	ТСП-Н	
Циркуляционный ГВС (M4)					
Подпиточный трубопровод (Vп)					
Расчетный алгоритм:	зима: $Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)$	лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hxb)$			
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,23	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гв.= 0	Qгвс.= 0,1012
Договорные нагрузки (ср.час.), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср= 0	Qгвс.ср= 0,046
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 69	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гв.= 0	Gгвс.= 18,4 Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.06.2023 по 22.07.2023

Дата	Ти час	НС	Контроль ГВС (ТВ-1)								Учет ГВС (ТВ-2)								Qобщ Гкал				
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3		T4	P3	P4	
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C		°C	кгс/см2	кгс/см2	
23.06.2023	24,00	*	7,34	0,00	7,34	69,13	54,50	14,63			7,41		7,41	7,60		7,60		68,88				0,51	
24.06.2023	24,00	*	6,29	0,00	6,29	69,55	54,80	14,75			6,32		6,32	6,49		6,49		69,20				0,44	
25.06.2023	24,00	*	6,98	0,00	6,98	67,74	53,52	14,22			7,05		7,05	7,21		7,21		67,44				0,47	
26.06.2023	24,00	*	7,23	0,00	7,23	67,38	53,00	14,38			7,29		7,29	7,42		7,42		67,11				0,49	
27.06.2023	24,00	*	7,40	0,00	7,40	68,88	53,81	15,07			7,46		7,46	7,61		7,61		68,60				0,51	
28.06.2023	24,00	*	7,20	0,00	7,20	70,41	55,21	15,20			7,27		7,27	7,45		7,45		70,14				0,51	
29.06.2023	24,00	*	5,68	0,00	5,68	67,26	53,42	13,84			6,00		6,00	6,14		6,14		66,93				0,40	
30.06.2023	24,00	*	6,61	0,00	6,61	68,36	53,78	14,58			6,65		6,65	6,79		6,79		68,04				0,45	
01.07.2023	24,00	*	6,62	0,00	6,62	68,85	54,16	14,69			6,65		6,65	6,84		6,84		68,54				0,46	
02.07.2023	24,00	*	7,98	0,00	7,98	68,44	53,79	14,65			7,99		7,99	8,17		8,17		68,22				0,55	
03.07.2023	24,00	*	7,48	0,00	7,48	67,68	52,75	14,93			7,55		7,55	7,70		7,70		67,39				0,51	
04.07.2023	24,00	*	6,98	0,00	6,98	69,15	53,80	15,35			7,00		7,00	7,16		7,16		68,88				0,48	
05.07.2023	24,00	*	3,94	0,00	3,94	68,40	42,62	25,78			3,94		3,94	4,00		4,00		68,10				0,27	
06.07.2023	24,00	*	0,00	0,00	0,00	21,36	22,51	-1,15			0,00		0,00	0,00		0,00		22,11				0,00	
07.07.2023	24,00	*	0,00	0,00	0,00	20,88	21,61	-0,73			0,00		0,00	0,00		0,00		20,64				0,00	
08.07.2023	24,00	*	0,00	0,00	0,00	20,02	20,52	-0,50			0,00		0,00	0,00		0,00		19,93				0,00	
09.07.2023	24,00	*	0,00	0,00	0,00	19,15	19,48	-0,33			0,00		0,00	0,00		0,00		19,22				0,00	
10.07.2023	24,00	*	0,00	0,00	0,00	17,75	18,01	-0,26			0,00		0,00	0,00		0,00		17,83				0,00	
11.07.2023	24,00	*	0,00	0,00	0,00	17,42	17,57	-0,15			0,00		0,00	0,00		0,00		17,39				0,00	
12.07.2023	24,00	*	0,00	0,00	0,00	17,59	17,62	-0,03			0,00		0,00	0,00		0,00		17,52				0,00	
13.07.2023	24,00	*	0,00	0,00	0,00	18,25	18,10	0,15			0,00		0,00	0,00		0,00		18,12				0,00	
14.07.2023	24,00	*	0,00	0,00	0,00	18,62	18,38	0,24			0,00		0,00	0,00		0,00		18,56				0,00	
15.07.2023	24,00	*	0,00	0,00	0,00	19,20	18,85	0,35			0,00		0,00	0,00		0,00		19,18				0,00	
16.07.2023	24,00	*	0,00	0,00	0,00	19,34	18,98	0,36			0,00		0,00	0,00		0,00		19,38				0,00	
17.07.2023	24,00	*	0,00	0,00	0,00	19,70	19,25	0,45			0,00		0,00	0,00		0,00		19,72				0,00	
18.07.2023	24,00	*	0,00	0,00	0,00	19,61	19,25	0,36			0,00		0,00	0,00		0,00		19,69				0,00	
19.07.2023	22,00	*	0,00	0,00	0,00	19,12	18,82	0,29			0,00		0,00	0,00		0,00		19,15				0,00	
20.07.2023	2,00	*	0,54	0,00	0,54	32,05	32,06	-0,02			0,49		0,49	0,49		0,49		32,00				0,02	
21.07.2023		*																					
22.07.2023		*																					
Среднее	23,14		3,27	0,00	3,27	42,55	35,36	7,18			3,30		3,30	3,37		3,37		42,43				0,22	
Итого	648,00		88,27	0,00	88,27						89,07		89,07	91,07		91,07						6,07	

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **72** час **1,41** Гкал

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: **72** час **20,91** куб.м

Период расчета по договору: час

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды **18,92** °C **2,07** Гкал

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ. **5,41** Гкал

Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. **111,98** м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ / _____ /

Представитель теплоснабжающей организации

Передан через Диадок 28.07.2023 11:57 GMT+03:00

da45cea8-e6b0-4d39-9d5d-410e81abcac9

Страница 1 из 2





Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

	Владелец сертификата: организация, сотрудник	Сертификат: серийный номер, период действия	Дата и время подписания
Подписи отправителя:	 ГУП "ТЭК СПб" Соколов Дмитрий Александрович, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР	044CF568002DB0F5AB4FB0F7D702C5E74A с 26.06.2023 09:17 по 26.06.2024 09:07 GMT+03:00	28.07.2023 11:57 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа
Подписи получателя:	 ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА" ДМИТРИЕВ ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР	0161EF940018AFF8B34BA2341C9ADDE0DA с 22.09.2022 11:52 по 22.12.2023 11:52 GMT+03:00	02.08.2023 10:51 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа