

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за Июль 2023

Абонент: **Жилой дом по адресу: ул. Фарфоровская, д. 16, лит. Н**
 Адрес: **Фарфоровская ул, д. 16, лит. И**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **котельная 2 Невская**

Договор: **34975.046.6**
 Строит.адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета: **Общий**
 Код УУТЭ: **112503**

Схема подключения: **2-х трубная схема**

график: **149/70**

Установленные приборы:	Вычислитель: ВКТ-7 № 208349	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до: 27.07.2025	Режим (схема):
Подающий трубопровод (M1)	расходомер: ПРЭМ	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Преобр.давления:
Обратный трубопровод (M2)	ПРЭМ	0,067	30	
Подающий ГВС (M3)	ПРЭМ	0,067	30	
Циркуляционный ГВС (M4)				
Подпиточный трубопровод (Vп)				
Расчетный алгоритм:	зима: $Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)$	лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hxb)$		
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,203	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гв.= 0 Qгвс.= 0,1496
Договорные нагрузки (ср.час.), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср 0 Qгвс.ср= 0,068
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 61,6709	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гв.= 0 Gгвс.= 27,2 Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.06.2023 по 22.07.2023

Дата	Ти час	НС	Контроль ГВС (ТВ-1)								Учет ГВС (ТВ-2)								Qобщ Гкал			
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3		T4	P3	P4
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C		°C	кгс/см2	кгс/см2
23.06.2023	24,00	*	200,73	196,03	4,70	70,98	70,87	0,11			5,15		5,15	5,26		5,26		70,87				0,36
24.06.2023	24,00	*	204,66	199,60	5,06	71,36	71,25	0,11			5,45		5,45	5,56		5,56		71,41				0,39
25.06.2023	24,00	*	200,33	195,07	5,26	69,81	69,70	0,11			5,72		5,72	5,88		5,88		69,54				0,40
26.06.2023	24,00	*	195,25	190,17	5,08	68,95	68,85	0,10			5,15		5,15	5,26		5,26		68,89				0,36
27.06.2023	24,00	*	198,28	192,55	5,73	70,36	70,25	0,11			6,12		6,12	6,24		6,24		70,48				0,43
28.06.2023	24,00	*	203,51	198,63	4,88	72,31	72,20	0,11			5,25		5,25	5,37		5,37		72,35				0,38
29.06.2023	24,00	*	199,27	194,47	4,80	69,48	69,39	0,09			5,25		5,25	5,36		5,36		69,10				0,36
30.06.2023	24,00	*	199,58	194,39	5,19	70,05	69,95	0,10			5,67		5,67	5,82		5,82		70,06				0,40
01.07.2023	24,00	*	200,86	195,45	5,41	70,68	70,58	0,10			5,82		5,82	5,96		5,96		70,76				0,41
02.07.2023	24,00	*	199,14	194,22	4,92	70,59	70,49	0,10			5,43		5,43	5,53		5,53		70,46				0,38
03.07.2023	24,00	*	197,48	191,88	5,60	69,28	69,18	0,10			5,95		5,95	6,09		6,09		69,46				0,41
04.07.2023	24,00	*	202,61	196,97	5,64	71,28	71,18	0,10			6,05		6,05	6,20		6,20		71,35				0,43
05.07.2023	24,00	*	243,56	238,07	5,49	69,73	69,65	0,08			5,98		5,98	6,09		6,09		69,74				0,42
06.07.2023	24,00	*	299,53	294,24	5,29	73,75	73,68	0,07			5,73		5,73	5,90		5,90		74,02				0,42
07.07.2023	24,00	*	291,91	287,07	4,84	75,15	75,07	0,08			5,31		5,31	5,46		5,46		75,18				0,40
08.07.2023	24,00	*	299,45	294,45	5,00	73,33	73,27	0,06			5,65		5,65	5,78		5,78		73,12				0,41
09.07.2023	24,00	*	289,04	284,65	4,39	71,57	71,49	0,08			4,91		4,91	5,03		5,03		71,41				0,35
10.07.2023	24,00	*	283,38	278,26	5,12	70,04	69,97	0,07			5,67		5,67	5,78		5,78		69,99				0,40
11.07.2023	24,00	*	282,59	277,27	5,32	69,31	69,24	0,07			5,84		5,84	5,99		5,99		69,29				0,40
12.07.2023	24,00	*	284,22	279,48	4,74	69,53	69,47	0,06			5,27		5,27	5,38		5,38		69,58				0,37
13.07.2023	24,00	*	281,24	276,94	4,30	70,12	70,05	0,07			4,86		4,86	4,96		4,96		70,19				0,34
14.07.2023	24,00	*	280,04	275,68	4,36	71,08	71,02	0,06			4,91		4,91	5,02		5,02		71,16				0,35
15.07.2023	24,00	*	278,89	274,06	4,83	70,97	70,90	0,07			5,32		5,32	5,47		5,47		70,96				0,38
16.07.2023	24,00	*	280,38	274,18	6,20	70,95	70,89	0,06			6,75		6,75	6,90		6,90		71,04				0,48
17.07.2023	24,00	*	280,86	276,08	4,78	71,33	71,27	0,06			5,38		5,38	5,48		5,48		71,33				0,38
18.07.2023	24,00	*	281,82	276,55	5,27	71,33	71,29	0,04			5,72		5,72	5,87		5,87		71,36				0,40
19.07.2023	24,00	*	281,06	275,41	5,65	71,12	71,07	0,05			6,19		6,19	6,35		6,35		71,08				0,44
20.07.2023	24,00	*	305,08	299,60	5,48	69,76	69,73	0,03			5,97		5,97	6,10		6,10		69,67				0,42
21.07.2023	24,00	*	305,66	300,20	5,46	68,07	68,03	0,04			6,02		6,02	6,16		6,16		68,14				0,41
22.07.2023	24,00	*	292,21	286,75	5,46	68,95	68,89	0,06			5,90		5,90	6,03		6,03		69,04				0,41
Среднее	24,00		251,42	246,28	5,14	70,71	70,63	0,08			5,61		5,61	5,74		5,74		70,70				0,40
Итого	720,00		7542,62	7388,37	154,25						168,39		168,39	172,28		172,28						11,89

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час

Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: **0** час

куб.м

Период расчета по договору: **0** час

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды **16,82 °C**

2,83 Гкал

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ. **9,06** Гкал

Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. **172,28** м.куб.

Представитель теплоснабжающей организации

Передан через Диадок 28.07.2023 11:57 GMT+03:00

61fc4ecb-2d27-49be-81ca-d5b6b7d5d354

Страница 1 из 2





Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

	Владелец сертификата: организация, сотрудник	Сертификат: серийный номер, период действия	Дата и время подписания
Подписи отправителя:	 ГУП "ТЭК СПб" Соколов Дмитрий Александрович, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР	044CF568002DB0F5AB4FB0F7D702C5E74A с 26.06.2023 09:17 по 26.06.2024 09:07 GMT+03:00	28.07.2023 11:57 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа
Подписи получателя:	 ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА" ДМИТРИЕВ ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР	0161EF940018AFF8B34BA2341C9ADDE0DA с 22.09.2022 11:52 по 22.12.2023 11:52 GMT+03:00	02.08.2023 10:51 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа