Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июль 2023

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Договор: 9105.038.1
Телефон:
Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Шелгунова 10 / СЦО+ГВС
Строит.Адрес: Шелгунова 10
Код УУТЭ:
Обслуживающая организация:
Телефон: (812) 313-47-06
Источник Обуховский з-д
Схема подключения: Двухтрубная
график:

Установленные приборы:
Часовые и суточн. архивы в файлах: Шелгунова 10_СЦО+ГВС_июль_Н
Вычислитель: ВКТ-7 № 202222
Режим (схема):
Приборы УУТЭ поверены до 14.07.2025
Txв, гр.С= 18.16

Подающ.тр.(M1):	расходомер: ПРЭМ 40 п	Gmin= 0.1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
Обратн.тр.(M2):	расходомер: ПРЭМ 40 п	Gmin= 0.1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
тр-д. ГВС(M3):	расходомер: ПРЭМ 32 п	Gmin= 0.067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
тр.цирк.ГВС(M4):	расходомер: ПРЭМ 20 п	Gmin= 0.048	Gmax= 12	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.=";"Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} ";"Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} Gгвс={G_GVS_SR*24}

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период 23.06.2023 - 23.07.2023

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.06.2023	24.00	-	66.42	58.29	8.13	71.40	62.43	8.97	7.00	5.00		66.70	58.71	7.99	68.26	59.68	8.58	-	71.47	60.36				1.11
24.06.2023	24.00	-	66.89	58.81	8.08	71.85	62.91	8.94	7.00	5.00		67.24	59.24	8.00	68.86	60.22	8.64	-	71.92	60.83				1.11
25.06.2023	24.00	-	67.36	56.87	10.49	70.06	61.47	8.59	7.00	5.00		67.65	57.30	10.35	69.15	58.26	10.89	-	70.14	59.39				1.23
26.06.2023	24.00	-	68.76	50.36	18.40	69.36	60.86	8.50	7.00	5.00		58.03	50.64	7.39	59.31	51.46	7.85	-	69.46	58.83				1.71
27.06.2023	24.00	-	69.76	61.03	8.73	70.76	62.37	8.39	7.00	5.00		70.44	61.49	8.95	72.09	62.48	9.61	-	70.84	60.32				1.13
28.06.2023	24.00	-	70.07	62.33	7.74	72.50	63.92	8.58	7.00	5.00		70.72	62.71	8.01	72.41	63.88	8.53	-	72.58	61.84				1.10
29.06.2023	24.00	-	65.69	57.81	7.88	69.51	61.23	8.28	7.00	5.00		66.34	58.23	8.11	67.85	59.23	8.62	-	69.59	59.18				1.03
30.06.2023	24.00	-	64.71	56.52	8.19	70.69	61.86	8.83	7.00	5.00		65.33	56.87	8.46	66.80	57.83	8.97	-	70.76	59.79				1.08
01.07.2023	24.00	-	65.60	57.14	8.46	71.16	62.38	8.78	7.00	5.00		66.11	57.50	8.61	67.63	58.46	9.17	-	71.23	60.31				1.11
02.07.2023	24.00	-	65.31	56.98	8.33	70.82	61.88	8.94	7.00	5.00		65.85	57.39	8.46	67.35	58.35	9.00	-	70.89	59.82				1.10
03.07.2023	24.00	-	64.46	56.35	8.11	69.81	60.69	9.12	7.00	5.00		65.00	56.72	8.28	66.47	57.68	8.79	-	69.85	58.63				1.08
04.07.2023	24.00	-	65.78	57.63	8.15	71.74	62.12	9.62	7.00	5.00		66.38	58.00	8.38	67.95	58.96	8.99	-	71.81	60.06				1.14
05.07.2023	24.00	-	43.77	39.29	4.48	67.69	59.85	7.84	7.00	5.00		44.13	39.57	4.56	45.05	40.18	4.87	-	67.78	57.77				0.61
06.07.2023	24.00	-	0.00	0.00	0.00	23.95	29.11	-5.16	7.00	5.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	23.19	23.65				0.00
07.07.2023	24.00	-	0.00	0.00	0.00	21.51	23.80	-2.29	7.00	5.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	21.10	21.02				0.00
08.07.2023	24.00	-	0.00	0.00	0.00	19.93	21.10	-1.17	7.00	5.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	19.63	19.32				0.00
09.07.2023	24.00	-	0.00	0.00	0.00	18.50	19.82	-1.32	7.00	5.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	18.19	17.93				0.00
10.07.2023	24.00	-	0.00	0.00	0.00	16.44	18.10	-1.66	7.00	5.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	16.38	16.42				0.00
11.07.2023	24.00	-	0.00	0.00	0.00	16.72	18.49	-1.77	7.00	5.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	17.06	17.05				0.00
12.07.2023	24.00	-	0.00	0.00	0.00	17.67	19.38	-1.71	7.00	5.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	18.22	18.19				0.00
13.07.2023	24.00	-	0.00	0.00	0.00	18.40	20.14	-1.74	7.00	5.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	18.98	18.96				0.00
14.07.2023	24.00	-	0.00	0.00	0.00	18.93	20.66	-1.73	7.00	5.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	19.41	19.40				0.00
15.07.2023	24.00	-	0.00	0.00	0.00	19.36	21.17	-1.81	7.00	5.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	19.82	19.85				0.00
16.07.2023	24.00	-	0.00	0.00	0.00	19.53	21.23	-1.70	7.00	5.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	20.16	20.02				0.00
17.07.2023	24.00	-	0.00	0.00	0.00	19.82	21.52	-1.70	7.00	5.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	20.41	20.34				0.00
18.07.2023	24.00	-	0.00	0.00	0.00	19.50	21.27	-1.77	7.00	5.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	20.03	19.87				0.00
19.07.2023	24.00	-	3.77	3.22	0.55	19.80	21.63	-1.83	7.00	5.00		3.82	3.06	0.76	3.83	3.06	0.77	-	19.84	19.93				0.01
20.07.2023	24.00	-	70.35	57.43	12.92	55.20	48.78	6.42	7.00	5.00		71.34	57.41	13.93	72.41	58.02	14.39	-	55.29	46.92				1.08
21.07.2023	24.00	-	59.98	51.91	8.07	64.85	56.14	8.71	7.00	5.00		60.68	51.89	8.79	61.85	52.63	9.22	-	64.93	54.22				0.98
22.07.2023	24.00	-	56.59	48.04	8.55	65.23	57.36	7.87	7.00	5.00		57.06	47.91	9.15	58.18	48.57	9.61	-	65.26	55.41				0.94
Среднее	24.00	-	34.51	29.67	4.84	45.76	42.12	3.63	7.00	5.00		34.43	29.82	4.61	35.18	30.30	4.88	-	45.87	40.19				0.58
Итого	720.00		1035.27	890.01	145.26							1032.82	894.64	138.18	1055.45	908.95	146.50	0.00						17.54

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	21.07.2023 08:00:00	70454.88	65668.89	36239.21	29633.67	37207.51	30185.03	1658.23	255.26	14464.00
	22.07.2023 08:00:00	70514.93	65720.57	36299.81	29685.33	37269.28	30237.40	1659.22	255.73	14488.00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл., расчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 18.16 °С = -2.66 Гкал;
Итого по приборам учета (с учетом корректировок): 14.88 Гкал;
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. 146.50 куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
________________ /________________

Представитель теплоснабжающей организации
________________ /________________

ГУП «ТЭК СПБ»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
Абонентное управление
Южный район
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26 07 2023г.