Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июль 2023

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Шелгунова 27 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Шелгунова 27 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: | Телефон: (812) 313-47-06
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график:

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: Шелгунова 27_СЦО+ГВС_июль_Н
Вычислитель: ВКТ-7 № 222013 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до 26.07.2025 | Тхв, гр.С= 18.16

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32 п	Gmin= 0.067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32 п	Gmin= 0.067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32 п	Gmin= 0.067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.=";"Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} ";"Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} Gгвс={G_GVS_SR*24}

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период 23.06.2023 - 23.07.2023

	Учет отопление (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.06.2023	24.00	-	70.54	61.23	9.31	71.77	71.53	0.24	7.00	5.00		7.63	-	-	7.81	-	7.81	-	71.18	-				0.69
24.06.2023	24.00	-	70.97	61.97	9.00	72.24	72.00	0.24	7.00	5.00		7.20	-	-	7.36	-	7.36	-	71.79	-				0.67
25.06.2023	24.00	-	71.19	60.18	11.01	70.43	70.23	0.20	7.00	5.00		9.30	-	-	9.51	-	9.51	-	69.78	-				0.79
26.06.2023	24.00	-	69.98	59.72	10.26	69.85	69.60	0.25	7.00	5.00		8.49	-	-	8.67	-	8.67	-	69.52	-				0.74
27.06.2023	24.00	-	70.14	60.43	9.71	71.33	71.06	0.27	7.00	5.00		7.89	-	-	8.06	-	8.06	-	71.09	-				0.71
28.06.2023	24.00	-	71.47	61.79	9.68	73.08	72.84	0.24	7.00	5.00		7.83	-	-	8.02	-	8.02	-	72.56	-				0.72
29.06.2023	24.00	-	71.05	61.33	9.72	69.92	69.72	0.20	7.00	5.00		8.00	-	-	8.19	-	8.19	-	69.26	-				0.70
30.06.2023	24.00	-	75.56	66.51	9.05	71.14	70.90	0.24	7.00	5.00		7.60	-	-	7.77	-	7.77	-	70.80	-				0.66
01.07.2023	24.00	-	75.68	66.59	9.09	71.62	71.37	0.25	7.00	5.00		7.67	-	-	7.85	-	7.85	-	71.33	-				0.67
02.07.2023	24.00	-	75.99	65.66	10.33	71.27	71.08	0.19	7.00	5.00		8.82	-	-	9.03	-	9.03	-	70.63	-				0.75
03.07.2023	24.00	-	75.35	65.07	10.28	70.29	70.03	0.26	7.00	5.00		8.88	-	-	9.07	-	9.07	-	70.19	-				0.74
04.07.2023	24.00	-	77.28	66.45	10.83	72.23	71.99	0.24	7.00	5.00		9.28	-	-	9.51	-	9.51	-	71.95	-				0.80
05.07.2023	24.00	-	36.98	33.54	3.44	71.56	71.01	0.55	7.00	5.00		3.84	-	-	3.91	-	3.91	-	69.19	-				0.27
06.07.2023	24.00	-	0.00	0.00	0.00	28.30	27.87	0.43	7.00	5.00		0.00	-	-	0.00	-	0.00	-	29.08	-				0.00
07.07.2023	24.00	-	0.00	0.00	0.00	26.21	26.01	0.20	7.00	5.00		0.00	-	-	0.00	-	0.00	-	26.42	-				0.00
08.07.2023	24.00	-	0.00	0.00	0.00	24.47	24.33	0.14	7.00	5.00		0.00	-	-	0.00	-	0.00	-	24.62	-				0.00
09.07.2023	24.00	-	0.00	0.00	0.00	23.02	22.91	0.11	7.00	5.00		0.00	-	-	0.00	-	0.00	-	23.23	-				0.00
10.07.2023	24.00	-	0.00	0.00	0.00	21.14	21.11	0.03	7.00	5.00		0.00	-	-	0.00	-	0.00	-	21.32	-				0.00
11.07.2023	24.00	-	0.00	0.00	0.00	20.91	20.86	0.05	7.00	5.00		0.00	-	-	0.00	-	0.00	-	20.99	-				0.00
12.07.2023	24.00	-	0.00	0.00	0.00	21.03	20.98	0.05	7.00	5.00		0.00	-	-	0.00	-	0.00	-	21.02	-				0.00
13.07.2023	24.00	-	0.00	0.00	0.00	21.36	21.34	0.02	7.00	5.00		0.00	-	-	0.00	-	0.00	-	21.25	-				0.00
14.07.2023	24.00	-	0.00	0.00	0.00	21.48	21.46	0.02	7.00	5.00		0.00	-	-	0.00	-	0.00	-	21.36	-				0.00
15.07.2023	24.00	-	0.00	0.00	0.00	21.54	21.54	0.00	7.00	5.00		0.00	-	-	0.00	-	0.00	-	21.42	-				0.00
16.07.2023	24.00	-	0.00	0.00	0.00	21.73	21.67	0.06	7.00	5.00		0.00	-	-	0.00	-	0.00	-	21.62	-				0.00
17.07.2023	24.00	-	0.00	0.00	0.00	22.01	21.95	0.06	7.00	5.00		0.00	-	-	0.00	-	0.00	-	21.88	-				0.00
18.07.2023	24.00	-	0.00	0.00	0.00	21.91	21.85	0.06	7.00	5.00		0.00	-	-	0.00	-	0.00	-	21.82	-				0.00
19.07.2023	24.00	-	0.00	0.00	0.00	21.19	21.15	0.04	7.00	5.00		0.00	-	-	0.00	-	0.00	-	21.15	-				0.00
20.07.2023	24.00	-	11.41	0.06	11.35	61.64	21.31	40.33	7.00	5.00		11.23	-	-	11.44	-	11.44	-	61.30	-				0.70
21.07.2023	24.00	-	9.78	0.00	9.78	62.68	24.94	37.74	7.00	5.00		9.59	-	-	9.74	-	9.74	-	62.31	-				0.61
22.07.2023	24.00	-	8.69	0.00	8.69	63.29	26.05	37.24	7.00	5.00		8.55	-	-	8.73	-	8.73	-	62.89	-				0.55
Среднее	24.00	-	31.40	26.35	5.05	47.69	43.69	4.00	7.00	5.00		4.39	-	-	4.49	-	4.49	-	47.43	-				0.36
Итого	720.00		942.06	790.53	151.53							131.80	0.00	0.00	134.67	0.00	134.67	0.00						10.78

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	20.07.2023 08:00:00	47981.58	40217.38	6295.60	-	6457.38	-	1636.69	474.61	14847.00
	22.07.2023 08:00:00	48002.01	40217.38	6315.66	-	6477.80	-	1637.98	475.87	14895.00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл., расчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 18.16 °С = -2.39 Гкал;
Итого по приборам учета (с учетом корректировок): 8.38 Гкал;
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. 134.67 куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

Представитель теплоснабжающей организации _____ /_____/

Общество с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис №2 Невского района» 2 Санкт-Петербург

ГУП «ТЭК СПБ»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26 07 2023г.