

Отчет (акт) о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 23.06.2023 по 22.07.2023

Потребитель: "ООО ""ЖКС № 2 НЕВСКОГО РАЙОНА""
 Адрес: РЫБАЦКИЙ ПР, Д.49, КОРП.1[ГВС]
 Договор: 31502

Тип прибора: ВКТ-7-02
 Номер прибора: 48806
 Схема измерения: СИ-5

Показания счетчиков
 V1гвс,м3: -
 V2гвс,м3: -
 Wгвс,Гкал: -

Wотоп,Гкал: -

| Дата | НС, # | п, ч | M1, т | t1, гр.С | P1, кгс/см2 | M2, т | t2, гр.С | P2, кгс/см2 | t1-t2, гр.С | M1-M2, т | Wотоп, Гкал | V1гвс, м3 | t1гвс, гр.С | P1гвс, кгс/см2 | V2гвс, м3 | t2гвс, гр.С | P2гвс, кгс/см2 | t1гвс-t2гвс, гр.С | V1гвс-V2гвс, м3 | Wгвс, Гкал | Wсумм, Гкал |
|------------|-------|------|-------|----------|-------------|-------|----------|-------------|-------------|----------|-------------|-----------|-------------|----------------|-----------|-------------|----------------|-------------------|-----------------|------------|-------------|
| 23.06.2023 | | 0 | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24.06.2023 | | 0 | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25.06.2023 | | 0 | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26.06.2023 | | 0 | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27.06.2023 | | 0 | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28.06.2023 | | 0 | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29.06.2023 | | 0 | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30.06.2023 | | 0 | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.07.2023 | | 0 | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.07.2023 | | 0 | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.07.2023 | | 0 | | | | | | | | | | 56.9 | 73.4 | 7 | 51.133 | 66.1 | 6.5 | 7.3 | 5.503 | 0.793 | 0.793 |
| 04.07.2023 | | 0 | | | | | | | | | | 56.9 | 73.4 | 7 | 51.133 | 66.1 | 6.5 | 7.3 | 5.503 | 0.793 | 0.793 |
| 05.07.2023 | | 0 | | | | | | | | | | 56.9 | 73.4 | 7 | 51.133 | 66.1 | 6.5 | 7.3 | 5.503 | 0.793 | 0.793 |
| 06.07.2023 | | 0 | | | | | | | | | | 56.9 | 73.4 | 7 | 51.133 | 66.1 | 6.5 | 7.3 | 5.503 | 0.793 | 0.793 |
| 07.07.2023 | | 0 | | | | | | | | | | 56.9 | 73.4 | 7 | 51.133 | 66.1 | 6.5 | 7.3 | 5.503 | 0.793 | 0.793 |
| 08.07.2023 | | 0 | | | | | | | | | | 56.9 | 73.4 | 7 | 51.133 | 66.1 | 6.5 | 7.3 | 5.503 | 0.793 | 0.793 |
| 09.07.2023 | | 0 | | | | | | | | | | 56.9 | 73.4 | 7 | 51.133 | 66.1 | 6.5 | 7.3 | 5.503 | 0.793 | 0.793 |
| 10.07.2023 | | 0 | | | | | | | | | | 56.9 | 73.4 | 7 | 51.133 | 66.1 | 6.5 | 7.3 | 5.503 | 0.793 | 0.793 |
| 11.07.2023 | | 0 | | | | | | | | | | 56.9 | 73.4 | 7 | 51.133 | 66.1 | 6.5 | 7.3 | 5.503 | 0.793 | 0.793 |
| 12.07.2023 | | 0 | | | | | | | | | | 56.9 | 73.4 | 7 | 51.133 | 66.1 | 6.5 | 7.3 | 5.503 | 0.793 | 0.793 |
| 13.07.2023 | | 0 | | | | | | | | | | 56.9 | 73.4 | 7 | 51.133 | 66.1 | 6.5 | 7.3 | 5.503 | 0.793 | 0.793 |
| 14.07.2023 | | 0 | | | | | | | | | | 56.9 | 73.4 | 7 | 51.133 | 66.1 | 6.5 | 7.3 | 5.503 | 0.793 | 0.793 |
| 15.07.2023 | | 0 | | | | | | | | | | 56.9 | 73.4 | 7 | 51.133 | 66.1 | 6.5 | 7.3 | 5.503 | 0.793 | 0.793 |
| 16.07.2023 | | 0 | | | | | | | | | | 56.9 | 73.4 | 7 | 51.133 | 66.1 | 6.5 | 7.3 | 5.503 | 0.793 | 0.793 |
| 17.07.2023 | | 0 | | | | | | | | | | 56.9 | 73.4 | 7 | 51.133 | 66.1 | 6.5 | 7.3 | 5.503 | 0.793 | 0.793 |
| 18.07.2023 | | 0 | | | | | | | | | | 56.9 | 73.4 | 7 | 51.133 | 66.1 | 6.5 | 7.3 | 5.503 | 0.793 | 0.793 |
| 19.07.2023 | | 0 | | | | | | | | | | 56.9 | 73.4 | 7 | 51.133 | 66.1 | 6.5 | 7.3 | 5.503 | 0.793 | 0.793 |
| 20.07.2023 | | 0 | | | | | | | | | | 56.9 | 73.4 | 7 | 51.133 | 66.1 | 6.5 | 7.3 | 5.503 | 0.793 | 0.793 |
| 21.07.2023 | | 0 | | | | | | | | | | 56.9 | 73.4 | 7 | 51.133 | 66.1 | 6.5 | 7.3 | 5.503 | 0.793 | 0.793 |
| 22.07.2023 | | 0 | | | | | | | | | | 56.9 | 73.4 | 7 | 51.133 | 66.1 | 6.5 | 7.3 | 5.503 | 0.793 | 0.793 |
| Среднее | | | | | | | | | | | | 37.933 | 48.9 | 4.7 | 34.089 | 44.1 | 4.3 | 4.9 | 3.669 | | |
| Итого | | 0 | | | | | | | | | | 1138 | | | 1022.66 | | | | 110.06 | 15.86 | 15.86 |
| Досчёт | | | | | | | | | | | | 341.4 | | | 306.798 | | | | 33.018 | 4.758 | 4.758 |
| Снятие | | | | | | | | | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 |
| Сумма | | | | | | | | | | | | 1479.4 | | | 1329.458 | | | | 143.078 | 20.618 | 20.618 |

Итого потребление за расчетный месяц
 Тхв на источнике = 17.40 V гвс (м3) = 0.0 W гвс (Гкал) = 0.0 W без гвс (Гкал) = 0.0
 Суммарное время аварийных ситуаций, ч : 0.0
 Комментарий:

Отчет сдан: "ООО ""ЖКС № 2 НЕВСКОГО РАЙОНА""

Отчет принят : 2023.07.24 15:59
 Комментарий ответственного лица : Принят.

Отчет принят
ОРИАТ ПАО "ТГК-1"

/Подпись _____

