

Отчет (акт) о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 23.06.2023 по 22.07.2023

Потребитель: ООО "ЖКС № 2 НЕВСКОГО РАЙОНА"
 Адрес: ШЛИССЕЛЬБУРГСКИЙ ПР, Д.26, КОРП.2[1]
 Договор: 31502

Тип прибора: ВКТ-7-04
 Номер прибора: 215583
 Схема измерения: СИ-5

Показания счетчиков
 V1гвс,м3: -
 V2гвс,м3: -
 Wгвс,Гкал: -
 Wотоп,Гкал: -

| Дата | НС, # | п, ч | M1, т | t1, гр.С | P1, кгс/см2 | M2, т | t2, гр.С | P2, кгс/см2 | t1-t2, гр.С | M1-M2, т | Wотоп, Гкал | V1гвс, м3 | t1гвс, гр.С | P1гвс, кгс/см2 | V2гвс, м3 | t2гвс, гр.С | P2гвс, кгс/см2 | t1гвс-t2гвс, гр.С | V1гвс-V2гвс, м3 | Wгвс, Гкал | Wсумм, Гкал |
|------------|-------|------|-------|----------|-------------|-------|----------|-------------|-------------|----------|-------------|-----------|-------------|----------------|-----------|-------------|----------------|-------------------|-----------------|------------|-------------|
| 23.06.2023 | | 24 | 0 | 20.7 | 1.1 | 0 | 20.2 | 6.2 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 20.7 | 2.9 | 0 | 20.5 | 2.3 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| 24.06.2023 | | 24 | 0 | 20.6 | 1.1 | 0 | 20.2 | 6.2 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 20.5 | 3.1 | 0 | 20.3 | 2.3 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| 25.06.2023 | | 24 | 0 | 20.2 | 1.1 | 0 | 19.8 | 6.2 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 20.1 | 2.8 | 0 | 19.9 | 2.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| 26.06.2023 | | 24 | 0 | 20.2 | 1.1 | 0 | 19.8 | 6.2 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2.8 | 0 | 19.9 | 2.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| 27.06.2023 | | 24 | 0 | 20.3 | 1.1 | 0 | 19.8 | 6.2 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2.7 | 0 | 19.8 | 2.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| 28.06.2023 | | 24 | 0 | 20.4 | 1.1 | 0 | 19.9 | 6.2 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2.7 | 0 | 19.9 | 2.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| 29.06.2023 | | 24 | 0 | 20.5 | 1.1 | 0 | 20 | 6.2 | 0.5 | 0 | 0 | 6.61 | 20.4 | 2.8 | 0 | 20 | 2.1 | 0.4 | 6.61 | 0.135 | 0.135 |
| 30.06.2023 | | 24 | 0 | 20.5 | 1.1 | 0 | 20 | 6.2 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 20.2 | 2.8 | 0 | 20 | 2.4 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |
| 01.07.2023 | | 24 | 0 | 20.4 | 1.1 | 0 | 20 | 6.2 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 20.2 | 2.7 | 0 | 20 | 2.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| 02.07.2023 | | 24 | 0 | 20 | 1.1 | 0 | 19.7 | 6.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 19.8 | 2.7 | 0 | 19.6 | 2.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| 03.07.2023 | | 24 | 0 | 19.7 | 1.1 | 0 | 19.4 | 6.2 | 0.3 | 0 | 0 | 12.27 | 57.9 | 4.7 | 0.63 | 19.4 | 4.3 | 38.5 | 11.64 | 0.698 | 0.698 |
| 04.07.2023 | | 24 | 0 | 19.5 | 1.1 | 0 | 19.2 | 6.2 | 0.3 | 0 | 0 | 13.07 | 59.7 | 8.4 | 1.18 | 20.6 | 7.9 | 39.1 | 11.89 | 0.756 | 0.756 |
| 05.07.2023 | | 24 | 0 | 19.7 | 1.1 | 0 | 19.4 | 6.2 | 0.3 | 0 | 0 | 14.84 | 58.9 | 8.5 | 1.26 | 21.5 | 7.9 | 37.4 | 13.58 | 0.847 | 0.847 |
| 06.07.2023 | | 24 | 0 | 19.9 | 1.1 | 0 | 19.5 | 6.2 | 0.4 | 0 | 0 | 15.34 | 59.5 | 8.4 | 1.28 | 22.1 | 7.9 | 37.5 | 14.06 | 0.885 | 0.885 |
| 07.07.2023 | | 24 | 0 | 20.2 | 1.1 | 0 | 19.9 | 6.2 | 0.3 | 0 | 0 | 14.85 | 59.2 | 8.4 | 1.15 | 22.4 | 7.9 | 36.8 | 13.7 | 0.853 | 0.853 |
| 08.07.2023 | | 24 | 0 | 20.1 | 1.1 | 0 | 19.8 | 6.2 | 0.3 | 0 | 0 | 13.27 | 59.8 | 8.6 | 1.15 | 22.1 | 7.9 | 37.7 | 12.12 | 0.768 | 0.768 |
| 09.07.2023 | | 24 | 0 | 19.6 | 1.1 | 0 | 19.3 | 6.2 | 0.3 | 0 | 0 | 16.19 | 63.1 | 8.4 | 1.16 | 21.2 | 8 | 41.9 | 15.03 | 0.996 | 0.996 |
| 10.07.2023 | | 24 | 0 | 18.3 | 1.1 | 0 | 18.1 | 6.2 | 0.2 | 0 | 0 | 17.83 | 64.2 | 8.6 | 1.19 | 21.2 | 7.9 | 43.1 | 16.64 | 1.12 | 1.12 |
| 11.07.2023 | | 24 | 0 | 18.4 | 1.1 | 0 | 18.2 | 6.2 | 0.2 | 0 | 0 | 16.03 | 62.8 | 8.4 | 1.15 | 21.3 | 7.9 | 41.6 | 14.88 | 0.982 | 0.982 |
| 12.07.2023 | | 24 | 0 | 18.9 | 1.5 | 0 | 18.6 | 6.2 | 0.3 | 0 | 0 | 38.47 | 65 | 7.7 | 1.39 | 23 | 7.4 | 41.9 | 37.08 | 2.467 | 2.467 |
| 13.07.2023 | | 24 | 0 | 19.4 | 1.1 | 0 | 19.1 | 6.2 | 0.3 | 0 | 0 | 15.17 | 62.1 | 8.4 | 1.06 | 24 | 7.9 | 38.1 | 14.11 | 0.917 | 0.917 |
| 14.07.2023 | | 24 | 0 | 19.8 | 1.1 | 0 | 19.4 | 6.2 | 0.4 | 0 | 0 | 15.28 | 61.9 | 8.5 | 1.03 | 22.1 | 7.9 | 39.8 | 14.25 | 0.922 | 0.922 |
| 15.07.2023 | | 24 | 0 | 20.2 | 1.1 | 0 | 19.8 | 6.2 | 0.4 | 0 | 0 | 13.71 | 61.3 | 8.5 | 1.04 | 22.2 | 8 | 39.1 | 12.67 | 0.818 | 0.818 |
| 16.07.2023 | | 24 | 0 | 20.5 | 1.1 | 0 | 20.1 | 6.2 | 0.4 | 0 | 0 | 14.52 | 62.3 | 8.3 | 1.06 | 22.1 | 7.9 | 40.2 | 13.46 | 0.881 | 0.881 |
| 17.07.2023 | | 24 | 0 | 20.8 | 1.9 | 0 | 19.9 | 6.2 | 0.9 | 0 | 0 | 13.45 | 61.6 | 8.5 | 1.05 | 22.5 | 7.9 | 39.2 | 12.4 | 0.805 | 0.805 |
| 18.07.2023 | | 24 | 0 | 20.8 | 4.4 | 0 | 18.9 | 6.2 | 1.8 | 0 | 0 | 14.57 | 61.8 | 8.4 | 1.18 | 22.8 | 7.9 | 39 | 13.39 | 0.873 | 0.873 |
| 19.07.2023 | | 24 | 0 | 20.5 | 4.5 | 0 | 19.1 | 6.2 | 1.4 | 0 | 0 | 13.73 | 61.5 | 8.4 | 1.04 | 22.3 | 7.9 | 39.2 | 12.69 | 0.821 | 0.821 |
| 20.07.2023 | | 24 | 0 | 20.5 | 4.4 | 0 | 19.3 | 6.2 | 1.2 | 0 | 0 | 15.35 | 61.4 | 8.4 | 1.09 | 22.2 | 8 | 39.2 | 14.26 | 0.918 | 0.918 |
| 21.07.2023 | | 24 | 0 | 20.3 | 4.5 | 0 | 19.2 | 6.2 | 1.1 | 0 | 0 | 15.92 | 61.7 | 8.5 | 1.31 | 22.5 | 7.9 | 39.3 | 14.61 | 0.953 | 0.953 |
| 22.07.2023 | | 24 | 0 | 20.3 | 4.4 | 0 | 19.2 | 6.2 | 1.1 | 0 | 0 | 13.94 | 61.2 | 8.5 | 1.15 | 22.1 | 7.9 | 39.1 | 12.79 | 0.828 | 0.828 |
| Среднее | | | 0 | 20 | 1.7 | 0 | 19.5 | 6.2 | 0.5 | 0 | | 10.814 | 60.8 | 8.1 | 0.752 | 22 | 7.8 | 38.8 | 10.062 | | |
| Итого | | 720 | 0 | | | 0 | | | | 0 | 0 | 324.41 | | | | 22.55 | | | 301.86 | 19.244 | 19.244 |
| Досчёт | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | 0 | 130.474 | | | | 10.131 | | | 120.343 | 7.816 | 7.816 |
| Снятие | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| Сумма | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | 0 | 454.884 | | | | 32.681 | | | 422.203 | 27.06 | 27.06 |

Итого потребление за расчетный месяц
 Тхв на источнике = 17.40 V гвс (м3) = 422.20 W гвс (Гкал) = 19.86 W без гвс (Гкал) = 0.0
 Суммарное время аварийных ситуаций, ч : 0.0
 Комментарий:

Отчет сдан: ООО "ЖКС № 2 НЕВСКОГО РАЙОНА"

Отчет принят : 2023.07.25 14:56
 Комментарий ответственного лица : Принят.

Отчет принят
 ОРИАТ ПАО "ТГК-1"

/Подпись _____

