Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за август 2023

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Договор:
Телефон:
Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Александровской Фермы 1 / СЦО+ГВС
Строит.Адрес: Александровской Фермы 1
Код УУТЭ:
Обслуживающая организация:
Телефон: (812) 313-47-06
Источник Обуховский з-д
Схема подключения: Двухтрубная
график:

Установленные приборы:
Часовые и суточн. архивы в файлах: Александровской Фермы 1_СЦО+ГВС_август_Н
Вычислитель: СПТ-943 № 2752
Режим (схема):
Приборы УУТЭ поверены до 25.07.2025
Txв, гр.С= 18.72

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ-3 32	Gmin= 1	Gmax= 30	Термопреобр.: КТПТР-01	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ-3 32	Gmin= 2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТПТР-01	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 3	Gmax= 12	Термопреобр.: ТПТ-1-3	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.=3 Qтех.пот.=4";"Qот= Qвент.=3 Qтех.пот.=4 Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} ";"Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} Gгвс={G_GVS_SR*24}

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период 23.07.2023 - 23.08.2023

Дата	Учет отопление (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)									Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.07.2023	24.00	19:4;	93.79	84.03	9.76	67.56	67.27	0.29	8.00	3.00		10.49	0.00	0.00	10.71	0.00	10.71	-	67.32	0.00				0.69
24.07.2023	24.00	4;	98.21	88.59	9.62	66.89	66.66	0.22	8.00	3.00		10.20	0.00	0.00	10.41	0.00	10.41	-	66.29	0.00				0.67
25.07.2023	24.00	19:4;	108.00	99.59	8.41	65.31	65.13	0.18	8.00	3.00		9.23	0.00	0.00	9.41	0.00	9.41	-	64.74	0.00				0.58
26.07.2023	24.00	4;	104.45	95.59	8.87	63.69	63.51	0.18	8.00	3.00		9.73	0.00	0.00	9.91	0.00	9.91	-	63.13	0.00				0.59
27.07.2023	24.00	4;	103.70	95.26	8.44	64.57	64.37	0.20	8.00	3.00		9.21	0.00	0.00	9.38	0.00	9.38	-	64.20	0.00				0.57
28.07.2023	24.00	4;	101.67	91.37	10.30	65.17	64.94	0.23	8.00	3.00		11.13	0.00	0.00	11.35	0.00	11.35	-	64.89	0.00				0.70
29.07.2023	24.00	4;	102.63	91.72	10.91	64.89	64.67	0.21	8.00	3.00		11.76	0.00	0.00	11.99	0.00	11.99	-	64.49	0.00				0.74
30.07.2023	24.00	4;	103.66	92.76	10.89	64.94	64.72	0.22	8.00	3.00		11.80	0.00	0.00	12.02	0.00	12.02	-	64.60	0.00				0.74
31.07.2023	24.00	4;	101.94	91.55	10.39	65.20	64.98	0.22	8.00	3.00		11.31	0.00	0.00	11.53	0.00	11.53	-	64.92	0.00				0.71
01.08.2023	24.00	19:4;	100.08	89.10	10.98	65.14	64.94	0.20	8.00	3.00		11.92	0.00	0.00	12.15	0.00	12.15	-	64.67	0.00				0.74
02.08.2023	24.00	4;	93.13	83.47	9.65	65.41	65.16	0.25	8.00	3.00		10.55	0.00	0.00	10.76	0.00	10.76	-	65.20	0.00				0.66
03.08.2023	24.00	4;	101.16	91.96	9.21	66.48	66.28	0.21	8.00	3.00		10.11	0.00	0.00	10.32	0.00	10.32	-	66.02	0.00				0.64
04.08.2023	24.00	19:4;	103.68	95.76	7.92	67.47	67.23	0.24	8.00	3.00		8.64	0.00	0.00	8.82	0.00	8.82	-	67.28	0.00				0.57
05.08.2023	24.00	4;	105.57	97.08	8.49	69.04	68.82	0.22	8.00	3.00		8.78	0.00	0.00	8.97	0.00	8.97	-	68.55	0.00				0.62
06.08.2023	24.00	4;	104.00	95.47	8.53	68.43	68.24	0.19	8.00	3.00		8.80	0.00	0.00	8.98	0.00	8.98	-	67.59	0.00				0.61
07.08.2023	24.00	4;	107.56	97.35	10.21	67.45	67.26	0.19	8.00	3.00		10.52	0.00	0.00	10.73	0.00	10.73	-	67.08	0.00				0.72
08.08.2023	24.00	4;	122.62	112.97	9.65	70.42	70.26	0.16	8.00	3.00		9.80	0.00	0.00	10.02	0.00	10.02	-	69.83	0.00				0.71
09.08.2023	24.00	4;	123.73	112.83	10.90	68.84	68.66	0.19	8.00	3.00		11.03	0.00	0.00	11.27	0.00	11.27	-	68.51	0.00				0.78
10.08.2023	24.00	4;	123.08	113.51	9.58	71.17	70.98	0.19	8.00	3.00		9.66	0.00	0.00	9.88	0.00	9.88	-	70.76	0.00				0.72
11.08.2023	24.00	4;	125.04	115.12	9.92	68.86	68.71	0.15	8.00	3.00		10.04	0.00	0.00	10.25	0.00	10.25	-	68.17	0.00				0.71
12.08.2023	24.00	4;	123.81	115.89	7.92	67.99	67.81	0.18	8.00	3.00		8.07	0.00	0.00	8.24	0.00	8.24	-	67.68	0.00				0.57
13.08.2023	24.00	4;	126.30	115.09	11.21	71.11	70.92	0.20	8.00	3.00		11.35	0.00	0.00	11.62	0.00	11.62	-	70.80	0.00				0.83
14.08.2023	24.00	4;	125.93	114.45	11.49	70.43	70.25	0.18	8.00	3.00		11.61	0.00	0.00	11.87	0.00	11.87	-	70.04	0.00				0.84
15.08.2023	24.00	4;	128.13	117.93	10.20	73.09	72.89	0.19	8.00	3.00		10.33	0.00	0.00	10.57	0.00	10.57	-	72.59	0.00				0.78
16.08.2023	24.00	4;	123.29	113.63	9.66	72.99	72.81	0.18	8.00	3.00		9.87	0.00	0.00	10.10	0.00	10.10	-	72.26	0.00				0.74
17.08.2023	24.00	4;	116.61	107.38	9.23	71.66	71.46	0.20	8.00	3.00		9.67	0.00	0.00	9.90	0.00	9.90	-	71.16	0.00				0.69
18.08.2023	24.00	4;	116.47	108.00	8.47	71.40	71.18	0.21	8.00	3.00		8.96	0.00	0.00	9.16	0.00	9.16	-	70.89	0.00				0.64
19.08.2023	24.00	4;	119.43	108.65	10.78	70.22	70.00	0.22	8.00	3.00		11.24	0.00	0.00	11.49	0.00	11.49	-	69.80	0.00				0.79
20.08.2023	24.00	4;	116.73	106.80	9.93	68.99	68.78	0.21	8.00	3.00		10.44	0.00	0.00	10.66	0.00	10.66	-	68.54	0.00				0.72
21.08.2023	24.00	4;	117.89	107.03	10.87	69.55	69.33	0.22	8.00	3.00		11.03	0.00	0.00	11.27	0.00	11.27	-	68.51	0.00				0.78
22.08.2023	24.00	4;	117.91	108.39	9.52	71.18	70.96	0.21	8.00	3.00		10.05	0.00	0.00	10.28	0.00	10.28	-	70.70	0.00				0.71
Среднее	24.00	-	111.62	101.88	9.74	68.24	68.04	0.20	8.00	3.00		10.24	-	-	10.45	-	10.45	-	67.78	-				0.70
Итого	744.00		3460.22	3158.32	301.90							317.29	0.00	0.00	324.02	0.00	324.02	0.00						21.57

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	21.08.2023 14:00:00	84939.88	77045.80	17801.82	0.00	18276.30	0.00	2230.77	1358.46	15238.95
	22.08.2023 00:00:00	84989.33	77089.96	17807.34	0.00	18281.94	0.00	2231.16	1358.84	15248.95

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл., рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 18.72 °C = -5.94 Гкал;
Итого по приборам учета (с учетом корректировок): **15.63** Гкал;
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. **324.02** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Представитель теплоснабжающей организации

Общество с ограниченной ответственностью "Жилищник Невского района" №2 Санкт-Петербург

ГУП «ТЭК СПБ»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26 08 2023г.