

Абонент: ЖКЭС Невского района
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 49 / СЦО+ГВС
 Обслуживающая организация: ООО "Инфрабит Монтаж"
 Источник: Обуховский э.д.

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭЗ за август 2023
 Договор: 9067/038.1
 Стрелит. адрес: Бабушкина 49
 Телефон: (812) 313-47-06
 Схема подключения: Чернышевская
 Бабушкина 49 СЦО+ГВС_август_Н

Узел учета: СЦО+ГВС
 Код УТЭЗ:
 график:
 Т'в, гр.С = 18.72

Вычисления: ВКГ-7 № 208366
 Расчеты: ГВС(М1): Gпл=0.2, Gпол=30
 ГВС(М2): Gпл=0.2, Gпол=30
 ГВС(М3): Gпл=, Gпол=30
 ГВС(М4): Gпл=, Gпол=30
 ГВС(М5): Gпл=, Gпол=30
 Расчетный алгоритм: зима: $Q = M1 \cdot (T1 - Tнв) + M2 \cdot (T2 - Tнв) + M3 \cdot (T3 - Tнв) + M4 \cdot (T4 - Tнв) + M5 \cdot (T5 - Tнв)$
 лето: $Q = M1 \cdot (T1 - Tнв) + M2 \cdot (T2 - Tнв) + M3 \cdot (T3 - Tнв) + M4 \cdot (T4 - Tнв) + M5 \cdot (T5 - Tнв)$
 Расчеты: ГВС(М1): Gпл=0.36, Gпол=30
 ГВС(М2): Gпл=0.2, Gпол=30
 ГВС(М3): Gпл=, Gпол=30
 ГВС(М4): Gпл=, Gпол=30
 ГВС(М5): Gпл=, Gпол=30
 Расчеты: ГВС(М1): Gпл=0.36, Gпол=30
 ГВС(М2): Gпл=0.2, Gпол=30
 ГВС(М3): Gпл=, Gпол=30
 ГВС(М4): Gпл=, Gпол=30
 ГВС(М5): Gпл=, Gпол=30

Договорные нагрузки (Гкал/час): Qдогов=0.36
 Договорные нагрузки (гр.д/ч): Gдогов=(G.УЭТ*24)
 Договорные расходы (гр.д/ч): Gрасх=(G.УЭТ*24)
 Договорные расходы (гр.д/ч): Gрасх=(G.УЭТ*24)
 Расчеты: ГВС(М1): Gпл=0.36, Gпол=30
 Расчеты: ГВС(М2): Gпл=0.2, Gпол=30
 Расчеты: ГВС(М3): Gпл=, Gпол=30
 Расчеты: ГВС(М4): Gпл=, Gпол=30
 Расчеты: ГВС(М5): Gпл=, Gпол=30

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Q общ. Гкал.
			M1	M2	DN	T1	T2	DT	Г1/С2	Г2/С2	Qотопл Гкал	M3	M4	DN	V3	V4	дVэс	вVодп	T3	T4	Qвс общ. Гкал	Qвс Гкал			
23.07.2023	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.10	13.22	11.88	25.63	13.46	12.17	-	68.99	47.22	1.11				
24.07.2023	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.57	13.04	12.53	26.14	13.27	12.87	-	69.08	47.54	1.15				
25.07.2023	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26.46	13.03	13.43	27.04	13.27	13.77	-	69.38	48.38	1.21				
26.07.2023	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27.86	12.92	14.94	28.46	13.16	15.30	-	69.24	48.59	1.30				
27.07.2023	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26.05	13.14	12.91	26.62	13.38	13.24	-	69.74	48.55	1.18				
28.07.2023	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26.38	13.23	13.15	26.95	13.47	13.48	-	69.20	47.91	1.19				
29.07.2023	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.99	13.07	12.92	26.57	13.30	13.27	-	69.22	47.73	1.17				
30.07.2023	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26.07	12.49	14.12	27.19	12.69	14.50	-	68.33	47.23	1.23				
31.07.2023	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.07	11.35	13.72	25.59	11.45	14.14	-	66.70	45.74	1.15				
01.08.2023	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.61	12.02	12.59	25.66	12.24	12.88	-	68.50	47.07	1.12				
02.08.2023	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.11	11.77	13.34	25.66	11.93	13.73	-	68.44	47.37	1.16				
03.08.2023	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.28	11.59	13.69	25.83	11.72	14.11	-	68.65	47.12	1.19				
04.08.2023	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.62	12.39	12.23	25.11	12.59	12.52	-	68.22	47.65	1.09				
05.08.2023	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26.99	13.19	13.80	27.56	13.40	14.16	-	67.94	48.27	1.20				
06.08.2023	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27.91	13.54	14.37	27.42	13.93	13.49	-	67.44	48.93	1.15				
07.08.2023	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26.88	13.69	13.19	27.42	13.78	14.74	-	68.07	48.79	1.24				
08.08.2023	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26.16	13.53	12.63	26.71	13.77	12.94	-	67.58	48.74	1.11				
09.08.2023	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26.05	13.66	13.66	26.59	13.90	12.69	-	65.58	47.77	1.06				
10.08.2023	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.06	12.55	12.51	25.57	12.77	12.80	-	66.51	46.93	1.08				
11.08.2023	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.23	12.38	10.85	23.73	12.59	11.14	-	67.30	46.95	0.98				
12.08.2023	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.35	12.27	13.08	25.90	12.46	13.44	-	67.81	46.96	1.13				
13.08.2023	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.99	12.07	12.92	25.49	12.28	13.21	-	67.76	47.30	1.14				
14.08.2023	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.42	11.81	13.66	26.00	12.00	14.00	-	67.52	47.11	1.16				
15.08.2023	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.62	12.02	12.60	25.13	12.19	12.94	-	67.90	47.72	1.10				
16.08.2023	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.27	11.95	13.32	25.79	12.14	13.65	-	67.53	46.99	1.10				
17.08.2023	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.69	12.09	12.60	25.21	12.28	12.93	-	67.87	47.69	1.10				
18.08.2023	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.83	11.99	12.84	25.37	12.18	13.19	-	67.75	47.18	1.12				
19.08.2023	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.61	11.72	13.89	26.11	11.84	14.27	-	67.14	46.58	1.18				
20.08.2023	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26.42	11.73	14.69	26.99	11.89	15.10	-	67.44	46.35	1.24				
21.08.2023	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26.43	11.58	14.85	26.98	11.72	15.26	-	67.77	46.85	1.25				
22.08.2023	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.75	11.65	14.10	26.28	11.75	14.53	-	67.22	46.26	1.19				
Среднее	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.69	12.47	13.22	26.23	12.67	13.56	-	67.99	47.47	1.15				
Итого	744.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	796.42	12.47	386.68	409.74	813.26	392.80	420.46	0.00	67.99	47.47	35.80			

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время		M1(Г)		M2(Г)		M3(Г)		M4(Г)		V3(М3)		V4(М3)		Q СЦО (Гкал)		Q ГВС (Гкал)		Треб. ч
	21.08.2023 14:00:00	22.08.2023 00:00:00	11477.11	11477.11	11408.24	11408.24	18497.32	18497.32	5376.65	5376.65	18821.49	18821.49	5404.82	5404.82	2731.47	2731.47	999.61	999.61	
			11477.11	11408.24	18497.32	18497.32	5376.65	5376.65	18821.49	18821.49	5404.82	5404.82	2731.47	2731.47	999.61	999.61	15244.00	15244.00	

Количество тепловой энергии Общц. рассчитывается по среднему:
 Объем потребленного теплоносителя Утеч. илл., рассчитанный по среднему:
 Период расчета по договору:
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды
 Итого по приборам учета (с учетом корректировок):
 Объем потребленного теплоносителя Утеч. илл.

18.72 °C = -7.87 Гкал:
 420.46 куб.м. 27.93 Гкал:
 392.80 куб.м.

Отчет составлен за Учет тепловой энергии (от абонента)
 ООО "Энергообъект"
 Филиал «Энергообъект»
 ЮЖНЫЙ РАЙОН
 УПРАВЛЕНИЕ
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 26.08.2023г.
 Соколов Д.А.

