Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за август 2023

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9002.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 89-3 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Бабушкина 89-3 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: | Телефон: (812) 313-47-06
Источник Обуховский э-д | Схема подключения: Двухтрубная | график:

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: Бабушкина 89-3_СЦО+ГВС_август_Н
Вычислитель: ВКТ-7 № 205751 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до 01.06.2099 | Тхв, гр.С= 18.72

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0.067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0.067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0.067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0.027	Gmax= 12	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0.256 Qвент.= Qтех.пот.=";"Qот=0.256 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0.1078
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0.049
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} ";"Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} Gгвс={G_GVS_SR*24}

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период 23.07.2023 - 23.08.2023

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.07.2023	24.00	-	82.74	74.57	8.17	67.93	67.62	0.31	7.00	5.00		8.22	0.00	8.22	8.41	0.00	8.41	-	67.79	34.49				0.58
24.07.2023	24.00	-	86.65	77.94	8.71	67.33	67.09	0.24	7.00	5.00		8.55	0.00	8.55	8.73	0.00	8.73	-	66.71	34.44				0.61
25.07.2023	24.00	-	94.42	86.08	8.34	65.74	65.52	0.22	7.00	5.00		7.98	0.00	7.98	8.18	0.00	8.18	-	65.36	34.01				0.57
26.07.2023	24.00	-	91.24	82.93	8.31	64.13	63.91	0.22	7.00	5.00		8.08	0.00	8.08	8.22	0.00	8.22	-	63.69	33.70				0.56
27.07.2023	24.00	-	91.18	82.77	8.41	65.01	64.77	0.24	7.00	5.00		8.07	0.00	8.07	8.24	0.00	8.24	-	64.73	34.09				0.57
28.07.2023	24.00	-	88.08	79.37	8.71	65.65	65.39	0.26	7.00	5.00		8.46	0.00	8.46	8.65	0.00	8.65	-	65.41	33.81				0.60
29.07.2023	24.00	-	87.59	78.43	9.16	65.36	65.11	0.25	7.00	5.00		8.99	0.00	8.99	9.17	0.00	9.17	-	65.05	33.88				0.62
30.07.2023	24.00	-	85.97	77.71	8.26	65.46	65.21	0.25	7.00	5.00		8.11	0.00	8.11	8.27	0.00	8.27	-	65.17	33.96				0.57
31.07.2023	24.00	-	85.70	77.02	8.68	65.73	65.47	0.26	7.00	5.00		8.53	0.00	8.53	8.72	0.00	8.72	-	65.44	34.26				0.59
01.08.2023	24.00	-	86.10	78.75	7.35	65.61	65.38	0.23	7.00	5.00		7.26	0.00	7.26	7.42	0.00	7.42	-	65.07	34.52				0.50
02.08.2023	24.00	-	86.56	77.88	8.68	66.00	65.72	0.28	7.00	5.00		8.55	0.00	8.55	8.72	0.00	8.72	-	65.96	34.73				0.60
03.08.2023	24.00	-	93.35	85.92	7.43	66.98	66.76	0.22	7.00	5.00		7.32	0.00	7.32	7.48	0.00	7.48	-	66.44	35.15				0.52
04.08.2023	24.00	-	96.54	88.86	7.68	68.02	67.78	0.24	7.00	5.00		7.44	0.00	7.44	7.62	0.00	7.62	-	67.77	35.24				0.55
05.08.2023	24.00	-	97.62	89.37	8.25	69.59	69.36	0.23	7.00	5.00		8.10	0.00	8.10	8.27	0.00	8.27	-	69.22	35.66				0.60
06.08.2023	24.00	-	95.38	87.68	7.70	68.95	68.75	0.20	7.00	5.00		7.48	0.00	7.48	7.63	0.00	7.63	-	68.23	35.95				0.55
07.08.2023	24.00	-	97.60	89.63	7.97	68.07	67.83	0.24	7.00	5.00		7.72	0.00	7.72	7.89	0.00	7.89	-	67.93	36.16				0.57
08.08.2023	24.00	-	101.96	94.30	7.66	71.17	70.97	0.20	7.00	5.00		7.44	0.00	7.44	7.61	0.00	7.61	-	70.40	37.05				0.57
09.08.2023	24.00	-	99.91	91.99	7.92	69.68	69.44	0.24	7.00	5.00		7.66	0.00	7.66	7.86	0.00	7.86	-	69.50	36.15				0.58
10.08.2023	24.00	-	100.31	92.52	7.79	72.02	71.78	0.24	7.00	5.00		7.54	0.00	7.54	7.72	0.00	7.72	-	71.67	36.83				0.59
11.08.2023	24.00	-	101.09	93.94	7.15	69.50	69.32	0.18	7.00	5.00		6.90	0.00	6.90	7.05	0.00	7.05	-	68.57	36.14				0.52
12.08.2023	24.00	-	103.36	94.40	8.96	68.87	68.63	0.24	7.00	5.00		8.68	0.00	8.68	8.88	0.00	8.88	-	68.87	35.64				0.64
13.08.2023	24.00	-	101.63	93.65	7.98	71.91	71.67	0.24	7.00	5.00		7.74	0.00	7.74	7.92	0.00	7.92	-	71.68	36.57				0.60
14.08.2023	24.00	-	100.61	93.43	7.18	71.20	70.96	0.24	7.00	5.00		6.96	0.00	6.96	7.13	0.00	7.13	-	70.92	36.38				0.54
15.08.2023	24.00	-	103.45	96.40	7.05	73.84	73.60	0.24	7.00	5.00		6.81	0.00	6.81	6.97	0.00	6.97	-	73.28	37.11				0.55
16.08.2023	24.00	-	102.58	95.31	7.27	73.61	73.39	0.22	7.00	5.00		7.04	0.00	7.04	7.22	0.00	7.22	-	72.84	37.24				0.56
17.08.2023	24.00	-	99.96	92.83	7.13	72.18	71.94	0.24	7.00	5.00		6.85	0.00	6.85	7.02	0.00	7.02	-	71.75	36.97				0.54
18.08.2023	24.00	-	100.74	93.46	7.28	71.92	71.69	0.23	7.00	5.00		7.03	0.00	7.03	7.21	0.00	7.21	-	71.49	36.24				0.55
19.08.2023	24.00	-	101.79	94.10	7.69	70.72	70.49	0.23	7.00	5.00		7.47	0.00	7.47	7.65	0.00	7.65	-	70.28	35.29				0.57
20.08.2023	24.00	-	100.55	92.50	8.05	69.50	69.28	0.22	7.00	5.00		7.85	0.00	7.85	8.03	0.00	8.03	-	69.10	34.90				0.59
21.08.2023	24.00	-	100.57	92.97	7.60	70.09	69.86	0.23	7.00	5.00		7.37	0.00	7.37	7.56	0.00	7.56	-	69.82	34.92				0.56
22.08.2023	24.00	-	101.83	93.97	7.86	71.71	71.48	0.23	7.00	5.00		7.70	0.00	7.70	7.90	0.00	7.90	-	71.33	35.64				0.59
Среднее	24.00	-	95.71	87.76	7.95	68.82	68.59	0.24	7.00	5.00		7.74	-	7.74	7.91	-	7.91	-	68.43	35.39				0.57
Итого	744.00		2967.06	2720.68	246.38							239.90	0.00	239.90	245.35	0.00	245.35	0.00						17.68

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	21.08.2023 14:00:00	65816.86	59370.62	6059.77	0.43	6211.94	0.43	1944.83	335.02	17209.00
	22.08.2023 00:00:00	65859.12	59409.00	6063.60	0.43	6215.87	0.43	1945.11	338.29	17219.00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл., расчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 18.72 °С = -4.49 Гкал;
Итого по приборам учета (с учетом корректировок): **13.19** Гкал;
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. **245.35** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Представитель теплоснабжающей организации

ГУП «ТЭК СПБ»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26 08 2023г.